

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквы"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КН-5-2	Номер прибора:	394856
Адрес дома:	ул Российская 18,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Месяц, т		Учесть, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.02	2,25	158,85	156,10	2,78	0,00	161,82	157,85	3,97	62,95	48,68	14,27	-0,01	5,0	24,0	
17.02	2,28	157,94	155,14	2,80	0,00	160,94	156,90	4,04	63,44	48,86	14,58	0,0	5,0	24,0	
18.02	2,33	157,80	155,01	2,79	0,00	160,82	156,77	4,05	63,88	48,97	14,91	0,0	5,0	24,0	
19.02	2,23	157,75	154,92	2,83	0,00	160,67	156,65	4,02	62,66	48,4	14,26	0,0	5,0	24,0	
20.02	2,14	158,59	155,75	2,84	0,00	161,41	157,45	3,97	61,30	47,77	13,62	0,0	5,0	24,0	
21.02	2,00	159,30	156,48	2,82	0,00	162,80	158,39	4,21	66,57	50,75	15,82	0,0	5,0	24,0	
22.02	2,91	157,81	155,08	2,75	0,00	161,84	157,18	4,45	72,47	53,9	18,57	0,0	5,0	24,0	
23.02	2,83	158,32	155,55	2,77	0,00	162,08	157,85	4,43	71,5	53,5	17,99	0,0	5,0	24,0	
24.02	2,39	159,16	155,35	2,81	0,00	161,32	157,19	4,13	65,19	49,96	15,23	0,0	5,0	24,0	
25.02	1,91	158,59	155,67	2,86	0,00	161,09	157,24	3,85	58,06	45,9	12,16	0,0	5,0	24,0	
26.02	1,84	158,38	155,50	2,86	0,00	160,80	157,01	3,79	56,67	44,92	11,74	0,0	5,0	24,0	
27.02	2,13	158,54	155,68	2,86	0,00	161,33	157,35	3,98	60,92	47,37	13,55	0,0	5,0	24,0	
28.02	2,19	157,90	155,06	2,84	0,00	160,74	156,74	4,00	61,66	47,71	13,97	0,0	5,0	24,0	
01.03	2,18	157,81	154,94	2,87	0,00	160,83	156,82	4,00	61,44	47,63	13,81	0,0	5,0	24,0	
02.03	2,07	158,62	155,74	2,88	0,00	161,35	157,39	3,96	60,35	47,17	13,19	0,0	5,0	24,0	
03.03	1,81	158,14	155,23	2,91	0,00	160,83	156,72	3,80	56,35	44,79	11,56	0,0	5,0	24,0	
04.03	1,83	157,93	155,04	2,89	0,00	160,35	156,55	3,81	56,71	45,02	11,7	0,0	5,0	24,0	
05.03	1,96	157,89	155,00	2,89	0,00	160,47	156,58	3,89	58,69	46,14	12,55	0,0	5,0	24,0	
06.03	1,96	156,35	155,48	2,87	0,00	160,92	157,05	3,87	58,48	45,97	12,51	0,0	5,0	24,0	
07.03	2,03	157,70	154,84	2,85	0,00	160,33	156,44	3,89	59,37	46,4	12,97	0,0	5,0	24,0	
08.03	1,91	158,96	156,09	2,89	0,00	161,50	157,64	3,86	57,84	45,53	12,12	0,0	5,0	24,0	
09.03	1,89	158,12	155,27	2,86	0,00	160,58	156,70	3,80	57,17	45,08	12,09	0,0	5,0	24,0	
10.03	2,07	157,00	154,20	2,79	0,00	159,68	155,82	3,87	60,1	46,79	13,31	0,0	5,0	24,0	
11.03	2,01	157,81	155,00	2,81	0,00	160,45	156,61	3,84	59,37	46,49	12,88	0,0	5,0	24,0	
12.03	1,73	158,76	155,89	2,86	0,00	161,04	157,31	3,72	54,66	43,66	10,99	0,0	5,0	24,0	
13.03	2,01	158,03	155,20	2,84	0,00	160,85	156,79	3,86	59,11	46,3	12,81	0,0	5,0	24,0	
14.03	1,65	158,14	155,24	2,91	0,00	160,32	156,62	3,70	53,56	43,03	10,54	0,0	5,0	24,0	
15.03	1,39	157,95	155,01	2,93	0,00	159,78	156,22	3,58	49,05	40,13	8,92	0,0	5,0	24,0	
16.03	1,42	158,14	155,21	2,93	0,00	160,01	156,43	3,57	49,49	40,41	9,08	0,0	5,0	24,0	
Итого:	59,84	4587,27	4504,66	82,61	0,00	4865,84	0,00	113,90	59,96	46,80	13,18	0,00	5,00	696,0	

Показания интеграторов счетчиков:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
15.02.2023	24:00	97,68	7302,80	7183,25	1104,00
16.03.2023	24:00	157,52	11890,08	11687,91	1800,00
ИТОГО:		59,84	4587,27	4504,66	696,00

Классификация ошибок:  
 D - отклонения по 11-12<min  
 G - отклонения по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отклонения питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<mi	+ TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
696,00	= 696,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 59,839 Гкал

Представитель абонента

Представитель тепло(водо)снабженияющей организации

