

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	394204
Адрес дома:	ул Российская 20/13,	Система:	Отп

Постоянная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
16.02	2,50	180,83	175,52	5,31	0,00	184,21	177,53	6,68	62,96	49,03	13,93	0,11	4,29	24,0			
17.02	2,52	179,83	174,49	5,33	0,00	183,20	176,49	6,71	53,14	49,05	14,09	0,11	4,29	24,0			
18.02	2,56	179,07	174,39	5,28	0,00	183,10	176,41	6,69	53,72	49,35	14,37	0,13	4,29	24,0			
19.02	2,46	179,04	174,35	5,29	0,00	182,93	176,31	6,61	62,36	48,82	13,74	0,14	4,29	24,0			
20.02	2,37	180,54	175,21	5,33	0,00	183,74	177,14	6,60	61,24	49,03	13,2	0,14	4,29	24,0			
21.02	2,80	181,47	176,16	5,31	0,00	185,26	178,36	6,90	66,83	51,31	15,52	0,14	4,28	24,0			
22.02	3,22	179,83	174,63	5,30	0,00	184,19	176,96	7,23	72,43	54,41	18,01	0,14	4,29	24,0			
23.02	3,12	180,49	175,20	5,29	0,00	184,72	177,58	7,14	71,08	53,72	17,36	0,13	4,29	24,0			
24.02	2,61	180,22	174,93	5,29	0,00	183,76	177,01	6,74	64,67	50,08	14,59	0,13	4,3	24,0			
25.02	2,09	180,58	175,25	5,32	0,00	183,43	177,04	6,40	57,69	46,94	11,96	0,13	4,31	24,0			
26.02	2,03	180,40	175,06	5,34	0,00	183,16	176,79	6,37	56,85	45,32	11,54	0,13	4,31	24,0			
27.02	2,33	180,63	175,19	5,45	0,00	183,79	177,09	6,70	60,82	47,79	13,02	0,12	4,31	24,0			
28.02	2,37	179,96	174,50	5,45	0,00	183,16	178,43	6,73	61,41	48,15	13,27	0,12	4,31	24,0			
01.03	2,35	179,84	174,40	5,43	0,00	183,03	178,32	6,70	61,29	48,11	13,18	0,12	4,31	24,0			
02.03	2,26	180,82	175,36	5,46	0,00	183,90	177,25	6,65	60,03	47,44	12,59	0,12	4,29	24,0			
03.03	1,99	180,24	174,80	5,45	0,00	182,96	176,50	6,46	56,22	45,06	11,15	0,12	4,31	24,0			
04.03	1,99	180,05	174,59	5,46	0,00	182,79	176,32	6,47	56,51	45,39	11,13	0,13	4,31	24,0			
05.03	2,14	180,02	174,55	5,47	0,00	182,94	176,38	6,56	56,52	45,56	11,97	0,14	4,31	24,0			
06.03	2,14	180,55	175,10	5,46	0,00	183,48	176,90	6,57	56,42	46,47	11,95	0,13	4,31	24,0			
07.03	2,20	179,84	174,36	5,48	0,00	182,83	176,22	6,62	59,3	46,97	12,33	0,12	4,31	24,0			
08.03	2,04	181,23	175,75	5,48	0,00	184,06	177,52	6,54	57,24	45,86	11,38	0,13	4,32	24,0			
09.03	2,05	180,30	174,84	5,46	0,00	183,09	176,59	6,50	57,1	45,65	11,45	0,13	4,31	24,0			
10.03	2,25	179,06	173,62	5,44	0,00	182,11	175,47	6,64	60,02	47,33	12,69	0,12	4,28	24,0			
11.03	2,18	180,09	174,65	5,45	0,00	183,06	176,47	6,59	56,95	46,77	12,18	0,12	4,29	24,0			
12.03	1,89	181,01	175,58	5,42	0,00	183,60	177,24	6,36	54,08	44,16	10,62	0,13	4,3	24,0			
13.03	2,17	180,26	174,90	5,36	0,00	183,23	176,73	6,50	56,92	46,76	12,16	0,12	4,3	24,0			
14.03	1,74	180,37	175,06	5,31	0,00	182,80	176,84	6,16	53,04	43,26	9,77	0,11	4,28	24,0			
15.03	1,48	180,08	174,78	5,30	0,00	182,15	176,17	5,98	48,84	40,5	8,34	0,11	4,3	24,0			
16.03	1,53	180,37	175,07	5,30	0,00	182,49	176,48	6,01	49,45	40,85	8,6	0,11	4,31	24,0			
Итого:	65,37	5228,19	5072,20	155,98	0,00	5317,16	0,00	190,85	69,78	47,17	12,60	0,13	4,30	696,0			

Показания интеграторов с-фн-ика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.02.2023	24:00	108,04	8290,59	8060,56	1104,00
16.03.2023	24:00	173,40	13518,78	13132,77	1800,00
ИТОГО:		65,37	5228,19	5072,20	696,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Smin, Smax
- E - фидециальный отпор
- U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тоб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<mi	- TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
696,00	= 696,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Дошт: Q = 65,365 Гкал

Представитель  
абонента

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации

