

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.02.2023 по 16.03.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д.44Теплосчетчик МКТС: № 011443-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.э., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., атм | | Время, час | | Отказы |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 16.02.23 | 3.115 | 222.16 | 30.22 | 191.93 | 61.7 | 47.7 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 17.02.23 | 3.411 | 222.03 | 30.13 | 191.92 | 65.1 | 49.8 | 15.4 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 18.02.23 | 3.495 | 222.00 | 30.91 | 191.07 | 66.3 | 50.5 | 15.7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.02.23 | 3.265 | 222.06 | 30.09 | 192.00 | 64.1 | 49.4 | 14.7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.02.23 | 2.912 | 221.31 | 29.84 | 191.45 | 60.1 | 46.9 | 13.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.02.23 | 3.589 | 220.59 | 29.66 | 190.92 | 67.4 | 51.2 | 16.3 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.02.23 | 4.310 | 221.09 | 30.97 | 190.16 | 74.9 | 55.5 | 19.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.02.23 | 4.040 | 221.91 | 31.88 | 190.02 | 72.4 | 54.2 | 18.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.02.23 | 3.271 | 221.56 | 31.97 | 189.58 | 64.4 | 49.6 | 14.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.02.23 | 2.458 | 221.50 | 31.28 | 190.23 | 55.0 | 43.9 | 11.1 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.02.23 | 2.391 | 221.59 | 30.78 | 190.81 | 53.8 | 43.0 | 10.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.02.23 | 2.946 | 221.38 | 30.19 | 191.19 | 60.1 | 46.8 | 13.3 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.02.23 | 2.986 | 221.22 | 29.50 | 191.71 | 60.9 | 47.4 | 13.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.03.23 | 2.973 | 221.25 | 30.16 | 191.13 | 60.5 | 47.1 | 13.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.03.23 | 2.858 | 221.28 | 30.38 | 190.91 | 59.5 | 46.5 | 12.9 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.03.23 | 2.411 | 221.31 | 30.19 | 191.10 | 54.2 | 43.3 | 10.9 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.03.23 | 2.510 | 221.22 | 30.84 | 190.38 | 55.7 | 44.3 | 11.4 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.03.23 | 2.712 | 221.13 | 31.19 | 189.95 | 57.9 | 45.7 | 12.3 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.03.23 | 2.755 | 221.22 | 30.34 | 190.87 | 58.2 | 45.8 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.03.23 | 2.817 | 221.63 | 29.97 | 191.66 | 59.1 | 46.3 | 12.7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.03.23 | 2.660 | 221.22 | 30.25 | 190.95 | 57.5 | 45.5 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.03.23 | 2.625 | 221.31 | 30.34 | 190.98 | 56.6 | 44.8 | 11.9 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.03.23 | 2.940 | 221.19 | 29.72 | 191.47 | 60.4 | 47.1 | 13.3 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.03.23 | 2.895 | 221.22 | 30.78 | 190.41 | 60.0 | 46.9 | 13.1 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.03.23 | 2.342 | 220.69 | 30.34 | 190.37 | 53.2 | 42.6 | 10.6 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.03.23 | 2.797 | 223.00 | 29.81 | 193.20 | 58.5 | 46.0 | 12.6 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.03.23 | 1.558 | 141.06 | 17.82 | 123.24 | 54.3 | 43.3 | 11.1 | 4.0 | 4.0 | 23.97 | 0.03 | Dt |
| 15.03.23 | 1.933 | 223.81 | 29.03 | 194.79 | 48.4 | 39.7 | 8.7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 16.03.23 | 2.043 | 223.34 | 30.25 | 193.08 | 50.0 | 40.8 | 9.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 83.020 | 6346.28 | 868.82 | 5477.46 | 59.7 | 46.6 | 13.1 | 4.0 | 4.0 | 695.97 | 0.03 | Dt |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 16.03.23 24:00 | 3924.864 | 354394.63 | 276487.93 | 58251.31 |
| 15.02.23 24:00 | 3841.844 | 348048.34 | 275619.11 | 57555.34 |
| Итого: | 83.020 | 6346.28 | 868.82 | 695.97 |

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 695.97 чСуммарное время отказа: 0.03 ч = 0.00 Откл.эл-пит.(Эл) + 0.00 Неисправн.(Не) + 0.00 Gv<min (ДГ) + 0.00 Gv>max(ДГ) + 0.03 dt<min (Dt)Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktPrint, версия: 1.36

Q = 83,024 Гкал