

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Российской д. 46Теплосчетчик МКТС: № 013147-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.23	2.817	242.50	241.31	1.19	61.5	49.9	11.6	4.9	2.7	24.00	0.00	
17.02.23	3.107	242.34	241.16	1.18	65.0	52.2	12.7	4.9	0.2	24.00	0.00	
18.02.23	3.183	242.25	241.13	1.11	66.1	53.1	13.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
19.02.23	2.988	242.34	241.19	1.14	64.0	51.7	12.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
20.02.23	2.677	241.53	240.41	1.17	59.8	48.9	11.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
21.02.23	3.283	240.66	239.47	1.17	67.2	53.6	13.6	5.0	0.0	24.00	0.00	
22.02.23	3.913	241.25	240.22	1.02	74.7	58.6	16.1	5.0	0.0	24.00	0.00	
23.02.23	3.691	243.38	242.34	1.03	72.3	57.3	15.1	5.0	0.0	24.00	0.00	
24.02.23	3.006	241.75	240.53	1.22	64.3	52.0	12.3	5.0	0.0	24.00	0.00	
25.02.23	2.257	241.78	240.50	1.31	54.9	45.7	9.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
26.02.23	2.186	241.97	240.63	1.31	53.6	44.7	9.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
27.02.23	2.684	241.53	240.25	1.28	59.9	48.9	11.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
28.02.23	2.734	241.38	240.09	1.31	60.8	49.5	11.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
01.03.23	2.715	241.50	240.16	1.32	60.4	49.2	11.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
02.03.23	2.608	241.53	240.19	1.37	59.3	48.6	10.7	4.9	0.0	24.00	0.00	
03.03.23	2.201	241.66	240.25	1.39	54.0	45.0	9.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
04.03.23	2.292	241.53	240.13	1.39	55.5	46.1	9.4	4.9	0.0	24.00	0.00	
05.03.23	2.469	241.34	239.94	1.43	57.7	47.6	10.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
06.03.23	2.499	241.47	239.97	1.47	58.0	47.7	10.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
07.03.23	2.562	241.84	240.38	1.50	58.9	48.4	10.5	4.9	0.0	24.00	0.00	
08.03.23	2.426	241.50	239.91	1.56	57.5	47.5	10.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
09.03.23	2.382	241.31	239.78	1.54	56.4	46.6	9.8	4.9	0.0	23.97	0.03	Dt
10.03.23	2.673	241.34	239.81	1.54	60.2	49.2	11.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
11.03.23	2.645	241.38	239.81	1.57	60.0	49.1	10.9	4.9	0.0	24.00	0.00	
12.03.23	2.114	240.97	239.41	1.58	52.9	44.3	8.7	4.9	0.0	24.00	0.00	
13.03.23	2.541	243.41	241.81	1.57	58.5	48.2	10.3	5.0	0.0	24.00	0.00	
14.03.23	1.992	246.75	245.09	1.67	51.5	43.5	8.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
15.03.23	1.766	244.16	242.50	1.66	48.3	41.2	7.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
16.03.23	1.872	244.00	242.34	1.62	49.9	42.3	7.6	4.9	0.0	24.00	0.00	
Итого:	76.281	7020.34	6980.69	39.63	59.4	48.6	10.8	4.9	0.1	695.97	0.03	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.03.23 24:00	3584.652	400828.09	402561.59	64728.06
15.02.23 24:00	3508.371	393807.75	395580.91	64032.08
Итого:	76.281	7020.34	6980.69	695.97

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 695.97 чСуммарное время отказа: 0.03 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.03

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Объём = 76,281 Гкал