

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "Управдом ЮГ Подмосквия" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | КМ-5-2 | Номер прибора: | 387089 |
| Адрес дома: | пл Северная 7, | Система: | Отп |

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, т | | Подпис, т | | | Объем, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Наработка Тр. час | Классифик. отп/отб/от |
|--------|---------------|----------|----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|-------|-------|----------------|-------|------|----------|--|-------------------|-----------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | | | | |
| 16.02 | 2,52 | 429,45 | 426,51 | 2,93 | 0,00 | 438,53 | 434,22 | 4,30 | 68,48 | 62,68 | 5,8 | 11,87 | 8,38 | 24,0 | | | | |
| 17.02 | 2,63 | 444,37 | 441,29 | 3,07 | 0,00 | 454,24 | 449,69 | 4,55 | 70,28 | 64,42 | 5,86 | 11,88 | 8,26 | 24,0 | | | | |
| 18.02 | 2,65 | 434,28 | 431,26 | 3,02 | 0,00 | 443,85 | 439,36 | 4,49 | 69,97 | 63,95 | 6,02 | 11,89 | 7,83 | 24,0 | | | | |
| 19.02 | 2,50 | 429,95 | 426,96 | 2,99 | 0,00 | 438,97 | 434,61 | 4,36 | 68,12 | 62,38 | 5,75 | 11,89 | 8,37 | 24,0 | | | | |
| 20.02 | 2,41 | 422,62 | 419,77 | 2,85 | 0,00 | 431,11 | 426,97 | 4,14 | 66,66 | 61,03 | 5,63 | 11,89 | 8,38 | 24,0 | | | | |
| 21.02 | 2,96 | 452,24 | 449,38 | 2,86 | 0,00 | 463,44 | 458,61 | 4,83 | 74,51 | 68,02 | 6,49 | 11,89 | 8,4 | 24,0 | | | | |
| 22.02 | 3,46 | 454,53 | 451,70 | 2,84 | 0,00 | 467,86 | 462,62 | 5,04 | 81,65 | 74,1 | 7,54 | 11,88 | 8,81 | 24,0 | | | | |
| 23.02 | 3,15 | 455,67 | 452,71 | 2,96 | 0,00 | 467,60 | 462,95 | 4,85 | 77,43 | 70,61 | 6,82 | 11,87 | 7,31 | 24,0 | | | | |
| 24.02 | 2,21 | 424,84 | 421,84 | 3,00 | 0,00 | 432,57 | 428,44 | 4,13 | 63,85 | 58,58 | 5,09 | 11,88 | 6,23 | 24,0 | | | | |
| 25.02 | 2,25 | 425,34 | 422,40 | 2,94 | 0,00 | 433,30 | 429,20 | 4,10 | 63,97 | 58,76 | 5,2 | 11,88 | 7,49 | 24,0 | | | | |
| 26.02 | 2,34 | 429,34 | 426,40 | 2,94 | 0,00 | 437,82 | 433,65 | 4,17 | 66,03 | 60,67 | 5,36 | 11,89 | 7,40 | 24,0 | | | | |
| 27.02 | 2,44 | 417,09 | 414,21 | 2,88 | 0,00 | 425,53 | 421,35 | 4,18 | 66,88 | 61,11 | 5,77 | 11,87 | 7,65 | 24,0 | | | | |
| 28.02 | 2,49 | 430,25 | 427,33 | 2,92 | 0,00 | 438,13 | 434,86 | 4,27 | 67,55 | 61,84 | 5,71 | 11,88 | 7,76 | 24,0 | | | | |
| 01.03 | 2,44 | 425,07 | 422,14 | 2,93 | 0,00 | 433,79 | 429,55 | 4,24 | 67,37 | 61,72 | 5,66 | 11,88 | 7,64 | 24,0 | | | | |
| 02.03 | 2,38 | 421,18 | 418,30 | 2,88 | 0,00 | 429,67 | 425,52 | 4,15 | 66,77 | 61,18 | 5,58 | 11,88 | 7,81 | 24,0 | | | | |
| 03.03 | 2,31 | 430,04 | 427,14 | 2,89 | 0,00 | 438,55 | 434,44 | 4,12 | 66,09 | 60,81 | 5,28 | 11,89 | 7,78 | 24,0 | | | | |
| 04.03 | 2,27 | 430,85 | 427,74 | 2,90 | 0,00 | 439,20 | 435,09 | 4,11 | 66,2 | 61,01 | 5,19 | 11,9 | 7,86 | 24,0 | | | | |
| 05.03 | 2,31 | 426,43 | 423,58 | 2,85 | 0,00 | 434,94 | 430,88 | 4,06 | 66,33 | 60,80 | 5,30 | 11,89 | 7,7 | 24,0 | | | | |
| 06.03 | 2,31 | 423,68 | 420,79 | 2,88 | 0,00 | 432,12 | 428,01 | 4,11 | 66,31 | 60,85 | 5,36 | 11,88 | 7,39 | 24,0 | | | | |
| 07.03 | 2,31 | 422,50 | 419,61 | 2,89 | 0,00 | 430,96 | 426,85 | 4,11 | 66,51 | 61,12 | 5,39 | 11,88 | 7,48 | 24,0 | | | | |
| 08.03 | 2,29 | 423,84 | 420,97 | 2,87 | 0,00 | 432,21 | 428,14 | 4,07 | 66,02 | 60,72 | 5,3 | 11,88 | 7,03 | 24,0 | | | | |
| 09.03 | 2,27 | 426,90 | 424,00 | 2,89 | 0,00 | 435,34 | 431,25 | 4,09 | 66,05 | 60,83 | 5,23 | 11,89 | 7,53 | 24,0 | | | | |
| 10.03 | 2,35 | 423,14 | 420,27 | 2,87 | 0,00 | 431,72 | 427,61 | 4,12 | 66,98 | 61,51 | 5,47 | 11,88 | 7,23 | 24,0 | | | | |
| 11.03 | 2,39 | 423,14 | 420,28 | 2,86 | 0,00 | 431,74 | 427,62 | 4,13 | 67,02 | 61,46 | 5,54 | 11,88 | 6,82 | 24,0 | | | | |
| 12.03 | 2,29 | 430,94 | 428,05 | 2,88 | 0,00 | 439,51 | 435,41 | 4,10 | 66,22 | 60,98 | 5,23 | 11,89 | 7,02 | 24,0 | | | | |
| 13.03 | 2,33 | 423,50 | 420,63 | 2,88 | 0,00 | 432,04 | 427,93 | 4,11 | 66,73 | 61,33 | 5,4 | 11,87 | 6,63 | 24,0 | | | | |
| 14.03 | 2,27 | 440,52 | 437,61 | 2,91 | 0,00 | 449,20 | 445,11 | 4,09 | 65,94 | 60,89 | 5,05 | 11,88 | 6,71 | 24,0 | | | | |
| 15.03 | 2,24 | 437,59 | 434,69 | 2,90 | 0,00 | 448,28 | 444,21 | 4,07 | 66,2 | 61,16 | 5,02 | 11,88 | 6,86 | 24,0 | | | | |
| 16.03 | 2,20 | 438,39 | 435,82 | 2,77 | 0,00 | 445,08 | 441,16 | 3,92 | 66,33 | 61,39 | 4,94 | 11,88 | 7,13 | 24,0 | | | | |
| Итого: | 70,96 | 12495,27 | 12411,00 | 84,27 | 0,00 | 12796,90 | 12756,90 | 0,00 | 122,62 | 67,94 | 62,34 | 5,59 | 11,88 | 7,59 | 896,0 | | | |

Показания интеграторов счетчика:

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|---------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 15.02.2023 | 24:00 | 119,17 | 19599,38 | 19462,96 | 1103,98 |
| 16.03.2023 | 24:00 | 190,13 | 32094,65 | 31873,97 | 1799,98 |
| ИТОГО: | | 70,96 | 12495,27 | 12411,00 | 696,00 |

Классификация отп/отб/от:
 O - отключение по T1-T2 отп
 G - отключение по Gmin, Gmax
 P - функциональный отп
 U - отключение по давлению

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|------------|-----------|----------|-------|----------|---------|
| Тотч. | = | Унараб. | + Тсб.лит. | + Тф.отк. | + Тдт<mi | TG<mi | + TG>max | + Тд.о. |
| 696,00 | = | 696,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 |

Досчет: Q = 70,957 Гкал

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 абонента
 организации

