

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 адрес ул. Советская д. 104А Телефон \_\_\_\_\_  
 ип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369673  
 дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

спод.: 0.1 — Ду= 100.0мм/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 — Ду= 100.0мм/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2		
16.02.23	3.124	145.9883	145.5229	0.4653	0.00	70.10	48.62	21.48	0.00	24.00	
17.02.23	3.107	143.4585	142.9976	0.4609	0.00	69.98	48.24	21.73	0.00	24.00	
18.02.23	3.181	143.0415	142.5918	0.4497	0.00	70.44	48.12	22.31	0.00	24.00	
19.02.23	3.144	146.3984	145.9287	0.4697	0.00	69.88	48.32	21.55	0.00	24.00	
20.02.23	3.122	149.7109	149.2051	0.5059	0.00	70.04	49.11	20.93	0.00	24.00	
21.02.23	3.252	142.1387	141.6846	0.4541	0.00	71.69	48.74	22.95	0.00	24.00	
22.02.23	3.564	143.3247	142.8418	0.4829	0.00	75.62	50.69	24.93	0.00	24.00	
23.02.23	3.285	140.3965	139.9263	0.4702	0.00	72.03	48.56	23.47	0.00	24.00	
24.02.23	3.193	145.8062	145.3081	0.4980	0.00	70.39	48.42	21.97	0.00	24.00	
25.02.23	3.163	154.4443	153.9072	0.5371	0.00	70.29	49.73	20.55	0.00	24.00	
26.02.23	3.107	153.8467	153.3018	0.5449	0.00	70.35	50.08	20.27	0.00	24.00	
27.02.23	2.996	153.0146	152.4814	0.5332	0.00	68.45	48.80	19.65	0.00	24.00	
28.02.23	3.036	152.4229	151.8877	0.5352	0.00	68.79	48.80	19.99	0.00	24.00	
01.03.23	3.030	148.3955	147.8828	0.5127	0.00	69.22	48.73	20.50	0.00	24.00	
02.03.23	3.010	150.5947	149.6094	0.9854	0.00	69.18	49.12	20.06	0.00	24.00	
03.03.23	3.113	155.2636	154.7217	0.5439	0.00	70.66	50.54	20.12	0.00	24.00	
04.03.23	3.168	154.5771	154.0273	0.5498	0.00	71.79	51.22	20.56	0.00	24.00	
05.03.23	3.122	152.0605	151.5195	0.5410	0.00	71.42	50.81	20.61	0.00	24.00	
06.03.23	3.135	150.7441	150.2080	0.5361	0.00	71.37	50.51	20.87	0.00	24.00	
07.03.23	3.162	151.0742	150.5439	0.5303	0.00	71.35	50.34	21.01	0.00	24.00	
08.03.23	3.197	152.9492	152.4141	0.5352	0.00	71.57	50.59	20.97	0.00	24.00	
09.03.23	3.161	152.8145	152.2813	0.5332	0.00	71.51	50.75	20.76	0.00	24.00	
10.03.23	3.136	148.8564	148.3408	0.5156	0.00	71.42	50.28	21.14	0.00	24.00	
11.03.23	3.191	151.8398	151.3203	0.5195	0.00	71.61	50.52	21.08	0.00	24.00	
12.03.23	3.133	154.8164	154.2852	0.5313	0.00	71.32	51.02	20.30	0.00	24.00	
13.03.23	3.168	151.7725	151.2441	0.5283	0.00	70.97	50.02	20.95	0.00	24.00	
14.03.23	3.187	159.0898	158.5049	0.5850	0.00	71.18	51.07	20.10	0.00	24.00	
15.03.23	3.133	161.1787	160.5830	0.5957	0.00	71.09	51.58	19.51	0.00	24.00	
16.03.23	3.059	161.2832	160.6943	0.5889	0.00	71.21	52.17	19.03	0.00	24.00	
Итого	91.378	4371.3047	4355.7656	15.5390	0.00	70.85	49.88	20.98	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр

16.03.23 24:00	243.251	11309.52	11270.74	0.00	1799.98
16.02.23 00:00	151.873	6938.22	6914.97	0.00	1103.98
Итого	91.378	4371.30	4355.77	0.00	696.00

Исчетный период \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 696.00\_час. период норм.работы \_\_\_\_\_ 696.00\_час.

период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

