

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подкоховья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Учеба, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.02	2,71	168,03	168,28	0,00	0,25	171,00	169,91	1,09	61,34	45,17	16,17	6,19	5,83	23,86	
17.02	2,94	167,97	168,13	0,00	0,16	171,22	169,94	1,28	64,58	47,07	17,51	6,19	5,81	24,0	
18.02	3,00	167,91	168,09	0,00	0,19	171,25	169,91	1,34	65,5	47,7	17,9	6,18	5,81	24,0	
19.02	2,82	168,09	168,28	0,00	0,19	171,25	170,03	1,22	63,4	46,81	16,79	6,19	5,81	24,0	
20.02	2,93	167,99	167,78	0,00	0,22	170,34	169,38	0,97	59,66	44,55	15,11	6,22	5,85	24,0	
21.02	3,14	168,61	168,94	0,00	0,13	170,25	168,81	1,44	67,03	48,2	18,83	6,23	5,85	24,0	
22.02	3,79	169,81	169,97	0,00	0,16	174,09	172,13	1,97	74,17	51,85	22,32	6,15	5,79	24,0	
23.02	3,54	174,76	174,94	0,00	0,19	178,84	177,13	1,72	71,41	51,18	20,23	6,24	5,85	24,0	
24.02	2,83	167,72	167,94	0,00	0,22	170,88	169,69	1,19	63,59	46,71	16,88	6,22	5,85	24,0	
25.02	2,11	167,91	168,22	0,00	0,31	170,25	169,63	0,63	54,48	41,30	12,55	6,24	5,85	24,0	
26.02	2,07	168,00	168,28	0,00	0,28	170,28	169,69	0,59	53,54	41,2	12,34	6,24	5,85	24,0	
27.02	2,58	167,50	167,79	0,00	0,29	170,28	169,34	0,94	59,61	44,21	15,4	6,22	5,85	24,0	
28.02	2,80	167,25	167,50	0,00	0,25	170,09	169,09	1,00	60,2	44,65	15,55	6,23	5,85	24,0	
01.03	2,61	167,31	167,56	0,00	0,25	170,13	169,13	1,00	60,01	44,39	15,62	6,24	5,89	24,0	
02.03	2,49	167,34	167,63	0,00	0,28	170,06	169,19	0,86	58,77	43,86	14,91	6,21	5,89	24,0	
03.03	2,11	167,53	167,81	0,00	0,28	169,81	169,16	0,66	53,78	41,18	12,6	6,18	5,88	24,0	
04.03	2,18	167,44	167,72	0,00	0,28	169,88	169,16	0,72	55,21	42,16	13,05	6,18	5,82	24,0	
05.03	2,36	167,34	167,59	0,00	0,25	169,91	169,09	0,81	57,46	43,34	14,12	6,18	5,82	24,0	
06.03	2,39	167,34	167,63	0,00	0,28	170,00	169,16	0,84	57,65	43,57	14,28	6,16	5,8	24,0	
07.03	2,44	167,66	167,88	0,00	0,22	170,34	169,44	0,91	58,58	44,03	14,55	6,17	5,81	24,0	
08.03	2,30	167,38	167,66	0,00	0,28	169,94	169,16	0,78	57,01	43,26	13,76	6,18	5,81	24,0	
09.03	2,27	167,41	167,66	0,00	0,25	169,91	169,16	0,75	56,3	42,75	13,56	6,22	5,89	24,0	
10.03	2,55	167,25	167,47	0,00	0,22	170,06	169,06	1,00	59,83	44,65	15,28	6,17	5,81	24,0	
11.03	2,48	167,28	167,50	0,00	0,22	170,03	169,06	0,97	59,35	44,62	14,83	6,18	5,8	24,0	
12.03	2,01	167,06	167,34	0,00	0,28	169,31	168,89	0,43	52,91	40,84	12,07	6,21	5,88	24,0	
13.03	2,41	168,86	168,88	0,00	0,22	171,34	170,44	0,91	58,18	43,86	14,32	6,25	5,89	24,0	
14.03	1,85	171,00	171,25	0,00	0,25	173,13	172,59	0,53	50,85	40,1	10,85	6,25	5,87	24,0	
15.03	1,88	169,16	169,47	0,00	0,31	171,03	170,63	0,41	48,2	38,39	9,81	6,26	5,89	24,0	
16.03	1,76	169,13	169,36	0,00	0,25	171,13	170,86	0,27	48,8	39,4	10,4	6,25	5,89	24,0	
Итого:	72,53	4875,59	4882,53	0,00	6,94	4956,03	0,00	27,63	59,08	44,19	14,89	6,21	5,85	695,98	

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.02.2023	24:00	3999,29	340585,97	341360,56	71562,24
16.03.2023	24:00	4071,82	345461,56	346243,09	72258,23
ИТОГО:		72,53	4875,59	4882,53	695,98

Классификация ошибок

- D - отклонение по П1-П2-стп
- G - отклонение по Сплн, Стпл
- F - фактический статус
- U - отклонение по статусу

Тотч.	=	Тнар.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<ml	+	TG<ml	+	TG>max	+	Тд.о.
696,00	=	695,98	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчет: Q = 72,53, Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

