

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.02.2023 по 16.03.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Советская д.107Теплосчетчик МКТС: № 011609-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.23	7.692	482.63	479.88	2.73	60.4	44.4	16.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
17.02.23	8.472	482.25	479.56	2.72	63.9	46.3	17.6	5.5	4.9	24.00	0.00	
18.02.23	8.678	482.06	479.31	2.74	65.1	47.1	18.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
19.02.23	8.166	482.13	479.38	2.71	63.1	46.2	16.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
20.02.23	7.218	480.63	477.94	2.74	58.9	43.9	15.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
21.02.23	8.941	478.81	476.19	2.64	65.8	47.1	18.7	5.6	4.9	24.00	0.00	
22.02.23	10.394	471.13	455.31	15.80	73.4	51.3	22.1	5.6	4.9	24.00	0.00	
23.02.23	8.401	394.13	387.44	6.64	70.2	48.9	21.3	4.7	4.1	23.98	0.02	Dt
24.02.23	8.292	480.44	477.69	2.79	63.6	46.3	17.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
25.02.23	6.151	480.50	477.63	2.87	54.3	41.5	12.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
26.02.23	5.884	480.75	477.88	2.86	52.7	40.5	12.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
27.02.23	7.257	481.19	478.06	3.16	58.9	43.8	15.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
28.02.23	7.482	482.44	479.63	2.81	59.9	44.4	15.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
01.03.23	7.353	482.50	479.69	2.75	59.4	44.2	15.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
02.03.23	7.074	482.63	479.81	2.83	58.6	43.9	14.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
03.03.23	5.881	482.69	479.81	2.87	53.2	41.0	12.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
04.03.23	6.240	482.50	479.69	2.81	54.8	41.8	12.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
05.03.23	6.699	482.31	479.50	2.80	56.9	43.0	13.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
06.03.23	6.772	482.38	479.63	2.82	57.1	43.0	14.1	5.5	4.8	24.00	0.00	
07.03.23	6.993	483.31	480.44	2.79	58.1	43.6	14.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
08.03.23	6.637	482.56	479.75	2.83	56.8	43.0	13.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
09.03.23	6.436	482.63	479.88	2.82	55.4	42.1	13.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
10.03.23	7.263	482.25	479.44	2.79	59.3	44.2	15.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
11.03.23	7.201	482.38	479.50	2.84	59.3	44.3	14.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
12.03.23	5.622	481.13	478.31	2.84	52.1	40.4	11.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
13.03.23	6.864	486.13	483.31	2.81	57.6	43.5	14.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
14.03.23	5.408	492.56	489.56	2.98	51.0	40.0	11.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
15.03.23	4.727	487.19	484.25	2.95	47.7	38.0	9.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
16.03.23	4.987	487.00	484.13	2.89	49.2	39.0	10.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
Итого:	205.186	13901.19	13802.56	98.65	58.4	43.6	14.8	5.5	4.9	695.98	0.02	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.03.23 24:00	11424.939	905551.13	898363.63	71538.56
15.02.23 24:00	11219.754	891649.94	884561.06	70842.58
Итого:	205.186	13901.19	13802.56	695.98

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **695.98** чСуммарное время отказа: **0.02** ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.02
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36****Q=205,186 Гкал**