

рганизация \_ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 адрес \_ул. Советская д.114 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 ип теллосчетчика \_КМ-5-2 \_\_\_\_\_ версия \_02.30 \_\_\_\_\_ Номер теллосчетчика \_357038 \_\_\_\_\_  
 ата последующей поверки теллосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.16\_ - 160.0м3/ч ДУ= \_\_\_мм  
 Гобр.: 0.16\_ - 160.0м3/ч ДУ= \_\_\_мм  
 ГП : 10\_л/ммП

посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с \_16.02.2023\_ по \_16.03.2023\_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 утечка	Ви	М2-М1 подмес	т1	т2	т1-т2			Нераб. Тн
16.02.23	3.984	224.0732	225.9121	-	0.00	1.8389	67.95	50.18	17.78	0.02	23.98	U
17.02.23	4.612	321.9287	325.1445	-	0.00	3.2158	68.46	54.14	14.32	0.00	24.00	
18.02.23	4.628	319.8760	323.1055	-	0.00	3.2295	68.45	53.99	14.47	0.00	24.00	
19.02.23	4.340	268.7764	271.2285	-	0.00	2.4521	68.10	51.96	16.14	0.00	24.00	
20.02.23	3.859	203.8164	205.4365	-	0.00	1.6201	67.96	49.03	18.93	0.00	24.00	
21.02.23	4.691	349.1582	352.6758	-	0.00	3.5176	68.48	55.05	13.43	0.00	24.00	
22.02.23	5.995	478.4111	483.6709	-	0.00	5.2598	74.05	61.53	12.52	0.00	24.00	
23.02.23	5.655	467.8760	472.9238	-	0.00	3.0479	71.86	59.78	12.08	0.00	24.00	
24.02.23	4.783	349.4541	353.0215	-	0.00	3.5674	68.73	55.04	13.68	0.00	24.00	
25.02.23	3.168	144.8652	146.0869	-	0.00	1.2217	68.19	46.32	21.87	0.00	24.00	
26.02.23	2.721	104.5205	105.6104	-	0.00	1.0898	67.90	41.86	26.04	0.00	24.00	
27.02.23	3.813	212.7686	214.5898	-	0.00	1.8213	66.42	48.50	17.92	0.00	24.00	
28.02.23	4.257	291.7090	294.4072	-	0.00	2.6982	66.60	52.01	14.59	0.00	24.00	
01.03.23	3.962	233.7051	235.7285	-	0.00	2.0234	67.41	50.47	16.95	0.00	24.00	
02.03.23	4.005	237.3271	239.3584	-	0.00	2.0313	67.32	50.45	16.87	0.00	24.00	
03.03.23	3.252	153.8730	155.0518	-	0.00	1.1787	67.21	46.07	21.14	0.00	24.00	
04.03.23	3.068	123.7061	124.7588	-	0.00	1.0527	69.42	44.62	24.81	0.00	24.00	
05.03.23	3.283	140.2314	141.3213	-	0.00	1.0898	69.20	45.80	23.41	0.00	24.00	
06.03.23	3.491	159.4219	160.6523	-	0.00	1.2305	69.22	47.32	21.90	0.00	24.00	
07.03.23	3.764	186.9688	188.4805	-	0.00	1.5117	69.43	49.30	20.13	0.00	24.00	
08.03.23	3.759	186.0215	187.4912	-	0.00	1.4697	69.60	49.40	20.21	0.00	24.00	
09.03.23	3.399	152.4883	153.6816	-	0.00	1.1934	69.27	46.98	22.29	0.00	24.00	
10.03.23	3.855	199.3887	201.0205	-	0.00	1.6318	69.50	50.17	19.33	0.00	24.00	
11.03.23	3.961	209.2432	210.9951	-	0.00	1.7520	69.65	50.73	18.93	0.00	24.00	
12.03.23	2.642	99.3076	100.3799	-	0.00	1.0723	68.92	42.31	26.61	0.00	24.00	
13.03.23	3.734	183.6074	185.0674	-	0.00	1.4600	69.31	48.98	20.33	0.00	24.00	
14.03.23	3.128	135.7910	136.9961	-	0.00	1.2051	69.12	46.08	23.04	0.00	24.00	
15.03.23	2.410	85.8613	87.0518	-	0.00	1.1904	68.38	40.31	28.07	0.00	24.00	
16.03.23	2.650	98.8789	100.0566	-	0.00	1.1777	68.70	41.90	26.80	0.00	24.00	
Итого	110.868	6323.0547	6381.9053	0.0000	0.00	58.8506	69.08	51.55	17.53	0.02	695.98	0.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	М1	М2	Ви	Тр

тчетный период

— 696.00\_час.

Период норм. работы

— 695.98\_час.

период отключения питания

(U) — 0.019\_час.

Период функц. отказа

(E) — 0.000\_час.

период t1-t2 < min

(D) — 0.000\_час.

период G<min

(G) — 0.000\_час.

период G>max

(G) — 0.000\_час.

представитель  
бонента

Представитель теплоснабжающей  
организации



*Дата = 10.08.2017 г.*

16.03.23 24:00	293.571	16029.59	16137.61	0.00	1799.62
16.02.23 00:00	182.703	9706.54	9755.70	0.00	1103.64
Итого	110.868	6323.05	6381.91	0.00	695.98