

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 адрес Ул. Советская д.114 (ГВС) Телефон \_\_\_\_\_  
 ГИП Теплосчетчика\_КМ-5-4 версия 02.30 Номер теплосчетчика 372081  
 дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м <sup>3</sup>				Температура, °C			Давление		Время, час		классиф ошибок		
		М1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр	
16.02.23	1.916	162.33	165.3662	144.57	146.8447	17.76	63.9	57.6	6.3	9.0	9.0	0.4	0.03	23.97	
17.02.23	1.872	161.85	164.8564	144.75	147.0132	17.10	63.7	57.4	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
18.02.23	1.857	161.14	164.1392	144.49	146.7437	16.66	63.8	57.4	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
19.02.23	1.953	163.07	166.0557	144.01	146.2339	19.06	63.2	57.0	6.2	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
20.02.23	1.841	161.05	164.0635	144.78	147.0581	16.27	64.0	57.6	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
21.02.23	1.952	162.67	165.7139	144.37	146.6436	18.30	64.0	57.6	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
22.02.23	1.942	160.44	163.7344	145.15	147.6362	15.29	67.3	60.2	7.1	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
23.02.23	1.993	162.22	165.3691	144.38	146.7222	17.85	65.2	58.5	6.7	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
24.02.23	1.882	161.39	164.4729	144.52	146.7969	16.88	64.1	57.6	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
25.02.23	1.908	161.74	164.8125	144.33	146.8389	17.21	64.5	58.1	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
26.02.23	2.056	163.74	166.8467	143.67	145.9658	20.06	64.5	58.0	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
27.02.23	1.964	162.52	165.4551	142.93	145.0938	19.59	62.7	56.5	6.2	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
28.02.23	1.960	162.41	165.3662	143.26	145.4463	19.16	63.0	56.7	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
01.03.23	1.904	164.72	167.7119	146.81	149.0596	17.91	63.0	56.8	6.2	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
02.03.23	1.877	165.54	168.5566	148.15	150.4268	17.39	63.1	56.9	6.2	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
03.03.23	1.873	164.59	167.7275	148.45	150.8389	16.13	64.6	58.2	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
04.03.23	1.930	164.85	168.1035	148.14	150.6172	16.71	63.8	59.4	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
05.03.23	2.109	167.99	171.2480	147.52	149.9414	20.47	65.3	58.9	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
06.03.23	1.889	164.52	167.7197	148.27	150.7100	16.25	65.3	58.9	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
07.03.23	1.854	164.04	167.2275	148.31	150.7500	15.73	65.3	58.9	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
08.03.23	2.044	166.81	170.0742	147.75	150.1973	19.06	63.5	59.1	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
09.03.23	1.798	163.02	166.2139	148.49	150.9502	14.53	65.5	59.1	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
10.03.23	1.874	164.71	167.9004	148.62	151.0537	16.09	65.2	58.8	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
11.03.23	1.789	162.47	165.6377	148.07	150.5059	14.40	65.4	58.9	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
12.03.23	2.011	166.14	169.3594	147.42	149.8369	18.72	63.4	58.9	6.3	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
13.03.23	1.889	164.49	167.6582	148.11	150.5127	16.38	64.9	58.5	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
14.03.23	1.854	163.97	167.1846	148.62	151.0791	15.35	65.6	59.1	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
15.03.23	1.887	164.05	167.2578	147.99	150.4336	16.06	65.3	59.1	6.5	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
16.03.23	1.864	164.15	167.3545	148.26	150.7197	15.88	65.5	59.1	6.4	9.0	9.0	0.4	0.00	24.00	
Итого	55.541	4742.63	4833.1372	4244.39	4312.6699	498.24	64.6	58.2	6.4	9.0	9.0	0.4	0.03	695.97	0.03

показания интеграторов км-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр

24:00	146.232	12251.19	10945.09	12488.55	11123.52	1799.84
04.23 00:00	90.690	7508.56	6700.69	7655.41	6810.85	1103.86
Итого	55.541	4742.63	4244.39	4833.14	4312.67	695.97

Исчислительный период — 696.00\_час. Период норм. работы — 695.97\_час.  
 период отключения питания (U) — 0.026\_час. Период функц. отказа (E) — 0.000\_час.  
 период t2-t1 < min (D) — 0.000\_час. Период G-min (g) — 0.000\_час.  
 период G>max (G) — 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
*V=520,492 M3*  
*Отк = 32,479 Гкал*

