

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"  
 Адрес объекта: ул. Советская д.89 г/с  
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-2 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
16.02.23	0.570	11.895	0.000	0.000	11.895	11.705	0.000	---	11.705	58.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
17.02.23	0.494	10.414	0.000	0.000	10.414	10.250	0.000	---	10.250	58.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
18.02.23	0.487	10.270	0.000	0.000	10.270	10.109	0.000	---	10.109	58.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
19.02.23	0.578	12.236	0.000	0.000	12.236	12.045	0.000	---	12.045	58.1	---	10.0	4.0	---	24.00	
20.02.23	0.461	9.686	0.000	0.000	9.686	9.531	0.000	---	9.531	58.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
21.02.23	0.488	10.258	0.000	0.000	10.258	10.096	0.000	---	10.096	58.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
22.02.23	0.495	9.848	0.000	0.000	9.848	9.678	0.000	---	9.678	61.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
23.02.23	0.459	9.488	0.000	0.000	9.488	9.334	0.000	---	9.334	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
24.02.23	0.434	9.115	0.000	0.000	9.115	8.971	0.000	---	8.971	58.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
25.02.23	0.583	12.031	0.000	0.000	12.031	11.838	0.000	---	11.838	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
26.02.23	0.474	9.930	0.000	0.000	9.930	9.773	0.000	---	9.773	58.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
27.02.23	0.446	9.688	0.000	0.000	9.688	9.541	0.000	---	9.541	58.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
28.02.23	0.458	9.838	0.000	0.000	9.838	9.686	0.000	---	9.686	57.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
01.03.23	0.515	11.016	0.000	0.000	11.016	10.848	0.000	---	10.848	57.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
02.03.23	0.523	11.135	0.000	0.000	11.135	10.963	0.000	---	10.963	57.8	---	10.0	4.0	---	24.00	
03.03.23	0.480	9.920	0.000	0.000	9.920	9.758	0.000	---	9.758	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
04.03.23	0.444	9.063	0.000	0.000	9.063	8.912	0.000	---	8.912	59.9	---	10.0	4.0	---	24.00	
05.03.23	0.521	10.691	0.000	0.000	10.691	10.516	0.000	---	10.516	59.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
06.03.23	0.461	9.516	0.000	0.000	9.516	9.361	0.000	---	9.361	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
07.03.23	0.451	9.291	0.000	0.000	9.291	9.141	0.000	---	9.141	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
08.03.23	0.470	9.645	0.000	0.000	9.645	9.484	0.000	---	9.484	59.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
09.03.23	0.445	9.131	0.000	0.000	9.131	8.982	0.000	---	8.982	59.6	---	10.0	4.0	---	24.00	
10.03.23	0.510	10.308	0.000	0.000	10.308	10.336	0.000	---	10.336	59.4	---	10.0	4.0	---	24.00	
11.03.23	0.512	10.486	0.000	0.000	10.486	10.314	0.000	---	10.314	59.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
12.03.23	0.526	10.887	0.000	0.000	10.887	10.711	0.000	---	10.711	59.2	---	10.0	4.0	---	24.00	
13.03.23	0.446	9.303	0.000	0.000	9.303	9.152	0.000	---	9.152	59.0	---	10.0	4.0	---	24.00	
14.03.23	0.442	9.076	0.000	0.000	9.076	8.928	0.000	---	8.928	59.5	---	10.0	4.0	---	24.00	
15.03.23	0.515	10.557	0.000	0.000	10.557	10.383	0.000	---	10.383	59.7	---	10.0	4.0	---	24.00	
16.03.23	0.468	9.658	0.000	0.000	9.658	9.502	0.000	---	9.502	59.3	---	10.0	4.0	---	24.00	
<b>Итого:</b>	<b>14.156</b>	<b>294.576</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>294.576</b>	<b>289.848</b>	<b>0.000</b>	<b>---</b>	<b>289.848</b>	<b>58.9</b>	<b>---</b>	<b>10.0</b>	<b>4.0</b>	<b>---</b>	<b>696.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
16.03.23 24:00	1306.172	27326.80	0.00	26892.44	0.00	63727.46
15.02.23 24:00	1292.015	27032.22	0.00	26602.59	0.00	63031.46
<b>Итого:</b>	<b>14.156</b>	<b>294.58</b>	<b>0.00</b>	<b>289.85</b>	<b>0.00</b>	<b>696.00</b>

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 696.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Сбой эл-пит.(Эл) Невспр.п.р.(Не) Дл.п. Gv (ДГ) Дл.п. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

$V = 294,576 \text{ м}^3$   
 $Q_{ГВС} = 18,382 \text{ ткач}$