

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	10768
Адрес дома:	ул. Савстолая 91,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Темп. Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
16.02	2,95	277,19	275,88	1,31	0,00	282,06	279,28	2,78	81,58	50,92	10,66	3,32	5,04	24,0			
17.02	3,21	277,16	275,88	1,28	0,00	282,59	279,59	3,00	84,91	53,31	11,6	5,32	5,03	24,0			
18.02	3,30	277,19	275,88	1,31	0,00	282,78	279,72	3,06	86,01	54,11	11,9	5,33	5,03	24,0			
19.02	3,09	277,22	275,91	1,31	0,00	282,47	279,55	2,91	83,81	52,85	11,16	5,32	5,04	24,0			
20.02	2,79	276,03	274,78	1,25	0,00	280,69	278,03	2,66	59,9	49,77	10,13	5,35	5,08	24,0			
21.02	3,44	275,44	274,16	1,28	0,00	281,22	278,03	3,19	67,38	54,6	12,48	5,37	5,08	24,0			
22.02	4,07	276,19	274,81	1,38	0,00	283,19	279,47	3,72	74,67	59,93	14,74	5,38	5,06	24,0			
23.02	3,79	275,75	274,44	1,31	0,00	282,31	278,84	3,47	72,04	58,34	13,7	5,32	5,01	24,0			
24.02	3,12	276,47	275,16	1,31	0,00	281,75	278,81	2,94	64,08	52,78	11,3	5,36	5,08	24,0			
25.02	2,36	276,03	274,78	1,25	0,00	279,97	277,59	2,38	54,81	46,24	8,57	5,35	5,1	24,0			
26.02	2,32	276,06	274,84	1,22	0,00	279,84	277,59	2,25	53,74	45,34	8,4	5,35	5,11	24,0			
27.02	2,83	276,06	274,75	1,31	0,00	280,72	278,00	2,72	59,97	49,72	10,25	5,35	5,08	24,0			
28.02	2,85	275,91	274,63	1,28	0,00	280,69	277,94	2,75	60,65	50,31	10,35	5,38	5,09	24,0			
01.03	2,84	276,00	274,69	1,31	0,00	280,69	277,97	2,72	60,41	50,13	10,28	5,38	5,09	24,0			
02.03	2,71	275,94	274,66	1,28	0,00	280,50	277,88	2,63	59,21	49,38	9,83	5,34	5,07	24,0			
03.03	2,30	275,72	274,44	1,28	0,00	279,50	277,19	2,31	54,08	45,71	8,35	5,32	5,07	24,0			
04.03	2,40	275,72	274,47	1,25	0,00	279,75	277,34	2,41	55,48	46,76	8,72	5,3	5,04	24,0			
05.03	2,59	275,72	274,44	1,28	0,00	280,05	277,53	2,53	57,75	48,37	9,38	5,3	5,04	24,0			
06.03	2,63	275,84	274,56	1,28	0,00	280,25	277,66	2,59	58,08	48,54	9,54	5,28	5,02	24,0			
07.03	2,99	276,38	275,09	1,29	0,00	280,68	278,25	2,63	58,87	49,14	9,73	5,3	5,03	24,0			
08.03	2,53	275,81	274,53	1,28	0,00	280,06	277,59	2,47	57,34	48,15	9,19	5,3	5,04	24,0			
09.03	2,51	275,03	273,75	1,28	0,00	278,19	276,72	2,47	56,52	47,4	9,12	5,34	5,08	23,94			
10.03	2,90	275,81	274,53	1,28	0,00	280,50	277,78	2,72	60,21	50,06	10,15	5,3	5,03	24,0			
11.03	2,73	275,84	274,53	1,31	0,00	280,50	277,81	2,69	59,78	49,85	9,91	5,3	5,03	24,0			
12.03	2,23	274,86	273,63	1,23	0,00	278,56	276,25	2,28	53,1	44,99	8,11	5,32	5,07	24,0			
13.03	2,66	276,06	276,75	1,31	0,00	282,56	279,94	2,63	58,48	48,9	9,58	5,37	5,1	24,0			
14.03	2,08	280,19	279,91	1,28	0,00	283,69	281,50	2,19	51,34	43,92	7,42	5,35	5,1	24,0			
15.03	1,87	278,00	278,78	1,22	0,00	281,13	279,06	2,08	48,4	41,85	6,75	5,36	5,12	24,0			
16.03	1,98	277,97	278,72	1,25	0,00	281,31	279,19	2,13	50,0	42,89	7,11	5,36	5,11	24,0			
Итого:	79,66	8015,59	7978,34	37,25	0,00	8149,41	0,00	77,28	59,39	49,45	9,94	5,33	5,07	693,94			


Показания интеграторов счёта:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.02.2023	24:00	4462,14	513421,31	510548,28	70347,63
16.03.2023	24:00	4541,80	521436,91	518526,63	71043,56
ИТОГО:		79,66	8015,59	7978,34	695,94

Классификация ошибок:  
 O - отключение по t1<52<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тdт<mi	TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
696,00	= 695,94	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 79,666 Гкал ✓

Представитель абонента:  Представитель тепло(водо)набывающей организации: 