

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.02.2023 по 16.03.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмоскья"Адрес объекта: ул. Советская д.99Теплосчетчик МКТС: № 010162-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.23	4.255	336.44	337.13	-0.70	61.5	48.9	12.6	4.7	4.3	24.00	0.00	
17.02.23	4.694	336.13	336.69	-0.62	65.2	51.2	14.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
18.02.23	4.833	336.00	336.63	-0.60	66.4	52.0	14.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
19.02.23	4.508	336.13	336.81	-0.64	64.3	50.8	13.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
20.02.23	3.987	334.94	335.56	-0.63	60.0	48.1	11.9	4.8	4.3	24.00	0.00	
21.02.23	4.960	334.06	334.63	-0.58	67.2	52.4	14.9	4.8	4.3	24.00	0.00	
22.02.23	5.985	335.63	335.88	-0.24	74.9	57.1	17.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
23.02.23	5.664	339.31	339.63	-0.34	72.7	56.0	16.7	4.7	4.3	24.00	0.00	
24.02.23	4.582	335.56	335.94	-0.37	64.6	51.0	13.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
25.02.23	3.360	334.94	335.38	-0.45	55.2	45.1	10.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
26.02.23	3.256	335.06	335.50	-0.47	53.7	44.0	9.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
27.02.23	4.084	334.81	335.25	-0.44	60.1	47.8	12.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
28.02.23	4.178	334.69	335.19	-0.46	61.0	48.5	12.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
01.03.23	4.113	334.75	335.13	-0.42	60.5	48.3	12.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
02.03.23	3.908	334.69	335.13	-0.43	59.5	47.8	11.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
03.03.23	3.307	334.88	335.25	-0.33	54.2	44.3	9.9	4.8	4.3	24.00	0.00	
04.03.23	3.438	334.88	335.19	-0.32	55.7	45.4	10.3	4.7	4.2	24.00	0.00	
05.03.23	3.730	334.56	334.94	-0.38	57.9	46.8	11.2	4.7	4.2	24.00	0.00	
06.03.23	3.767	334.88	335.25	-0.38	58.1	46.9	11.3	4.7	4.2	24.00	0.00	
07.03.23	3.874	335.56	335.94	-0.32	59.1	47.5	11.5	4.7	4.2	24.00	0.00	
08.03.23	3.648	334.75	335.06	-0.36	57.8	46.8	10.9	4.7	4.2	24.00	0.00	
09.03.23	3.570	334.88	335.13	-0.23	56.5	45.8	10.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
10.03.23	4.015	334.69	334.88	-0.21	60.4	48.4	12.0	4.7	4.3	24.00	0.00	
11.03.23	3.966	334.69	334.94	-0.24	60.3	48.4	11.8	4.7	4.3	24.00	0.00	
12.03.23	3.109	333.81	334.06	-0.28	53.1	43.8	9.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
13.03.23	3.825	337.50	337.81	-0.28	58.7	47.3	11.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
14.03.23	2.975	341.50	341.88	-0.32	51.8	43.1	8.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
15.03.23	2.590	337.63	337.88	-0.31	48.5	40.8	7.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
16.03.23	2.724	337.63	337.94	-0.32	50.1	42.0	8.1	4.8	4.3	24.00	0.00	
Итого:	114.906	9734.94	9746.56	-11.68	59.6	47.8	11.8	4.8	4.3	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.03.23 24:00	5524.708	567513.00	567493.25	61640.17
15.02.23 24:00	5409.803	557778.06	557746.69	60944.17
Итого:	114.906	9734.94	9746.56	696.00

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 696.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Непсправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Дт)Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36