

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес -Ул. Ворошилова Д.144
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Версия _02.30
 Номер теплосчетчика _372631
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Глод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с _16.02.2023_ по _16.03.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
16.02.23	10.828	659.56	674.4160	646.96	655.7598	12.61	70.2	53.8	16.4	0.0	4.2	5.0	0.00	24.00	
17.02.23	11.502	707.07	723.1699	693.02	702.5742	14.05	70.5	54.1	16.3	0.0	2.7	5.0	0.00	24.00	
18.02.23	11.432	678.51	694.0020	661.46	670.5645	17.04	70.9	54.1	16.8	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
19.02.23	10.749	651.89	666.5781	634.00	642.6133	17.89	70.2	53.7	16.5	0.0	4.4	5.0	0.00	24.00	
20.02.23	10.467	640.29	654.7344	625.70	634.2520	14.59	70.3	53.9	16.4	0.0	4.1	5.0	0.00	24.00	
21.02.23	12.597	795.06	813.6445	786.41	797.8203	8.65	71.5	55.6	15.9	0.0	3.5	5.0	0.00	24.00	
22.02.23	14.704	868.28	891.2266	861.67	875.8926	8.76	76.5	59.6	16.9	0.0	4.4	5.0	0.00	24.00	
23.02.23	13.472	901.85	923.2305	893.09	906.7578	8.76	72.2	57.2	15.0	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00	
24.02.23	11.129	682.22	697.6836	669.63	678.9141	12.60	70.6	54.3	16.3	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00	
25.02.23	8.450	527.54	539.3984	511.08	518.1328	16.46	70.2	54.2	16.0	0.0	5.0	5.0	0.00	24.00	
26.02.23	8.520	525.25	537.1719	506.80	513.8359	18.45	70.5	54.2	16.2	0.0	4.2	5.0	0.00	24.00	
27.02.23	10.284	658.16	672.4297	644.04	652.6289	14.12	68.8	53.2	15.6	0.0	5.5	5.0	0.00	24.00	
28.02.23	10.401	649.35	663.8477	635.26	644.0039	14.09	70.1	54.1	16.0	0.0	7.0	5.0	0.00	24.00	
01.03.23	10.447	633.61	647.9297	618.12	626.6094	15.49	70.5	54.0	16.5	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
02.03.23	10.022	613.89	627.7109	600.88	609.1367	13.01	70.4	54.1	16.3	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
03.03.23	8.813	542.21	554.3398	527.52	534.7383	14.70	70.1	53.9	16.2	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00	
04.03.23	8.507	531.57	543.5039	515.57	522.7109	16.00	70.2	53.8	16.0	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
05.03.23	9.078	558.03	570.5430	537.83	545.1680	20.20	70.1	53.3	16.3	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
06.03.23	9.769	593.11	606.4883	578.95	586.8555	14.16	70.3	53.9	16.5	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
07.03.23	9.924	603.71	617.2852	588.58	596.5703	15.13	70.2	53.7	16.5	0.0	4.9	5.0	0.00	24.00	
08.03.23	9.572	581.01	594.1875	566.13	573.8711	14.88	70.5	54.0	16.5	0.0	4.6	5.0	0.00	24.00	
09.03.23	9.495	580.45	593.5078	568.11	575.9141	12.34	70.4	54.0	16.3	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
10.03.23	10.394	638.74	653.1211	623.73	632.2461	15.02	70.2	53.9	16.3	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00	
11.03.23	9.586	586.16	599.4805	571.44	579.3008	14.72	70.5	54.1	16.4	0.0	3.5	5.0	0.00	24.00	
12.03.23	8.128	516.58	528.2070	493.57	500.4844	23.02	70.3	54.6	15.7	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
13.03.23	9.905	604.88	618.5352	589.54	597.5898	15.34	70.3	53.8	16.4	0.0	3.1	5.0	0.00	24.00	
14.03.23	8.692	538.99	551.2148	522.17	529.3945	16.82	70.4	54.2	16.2	0.0	3.2	5.0	0.00	24.00	
15.03.23	8.647	546.65	558.9805	529.78	537.1211	16.87	70.2	54.3	15.9	0.0	3.2	5.0	0.00	24.00	
16.03.23	8.960	560.87	573.5469	545.17	552.7070	15.70	70.3	54.3	16.0	0.0	3.5	5.0	0.00	24.00	
Итого	294.474	18175.5	18590.1152	17746.1	17994.1680	429.32	70.7	54.5	16.2	0.0	4.9	5.0	0.00	696.00	0.00

Сумма интеграторов км-5

Дата ввода	0	M1	M2	V1	V2	Тр
------------	---	----	----	----	----	----

23 24:00	778.039	46457.52	45372.68	47539.37	46016.05	1798.31
22 00:00	483.565	28282.02	27626.49	28949.25	28021.89	1102.31
Итого	294.474	18175.50	17746.19	18590.12	17994.17	696.00

Отчетный период

— 696.00_час.

период норм. работы

— 696.00_час.

Период отключения питания

(U) — 0.000_час.

(D) — 0.000_час.

(G) — 0.000_час.

Период функц. отказа

(E) — 0.000_час.

(G) — 0.000_час.

Период G<min

Представитель
бюнета



Представитель теллоснабжающей
организации



*Ротн = 257,287 Гкал
ДТНс = 37,187 Гкал
УТНс = 595,95 сч.³*