

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 адрес ул. Ворошилова д. 155  
 тип теплосчетчика КМ-5-2  
 дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 369389

Глод.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп: \_\_\_\_\_ л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		М1	М2	М1-М2 разбор	V1	V2	М1-М2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	Р1 атм	Р2 атм		Нераб. Тп	Работы Тр
16.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
17.02.23	6.334	275.97	282.1758	0.0000	275.97	0.0000	275.97	70.5	47.6	22.9	8.1	2.7	6.53	17.47	U
18.02.23	8.038	342.72	350.3105	0.0000	342.72	0.0000	342.72	70.0	46.6	23.4	8.1	2.7	0.00	24.00	U
19.02.23	7.521	299.20	305.8652	0.0000	299.20	0.0000	299.20	70.2	45.1	25.1	8.1	2.7	0.00	24.00	U
20.02.23	9.993	489.40	500.9883	0.0000	489.40	0.0000	489.40	72.5	52.1	20.3	8.1	2.7	0.00	24.00	U
21.02.23	11.318	562.35	576.8008	0.0000	562.35	0.0000	562.35	75.8	55.8	20.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U
22.02.23	10.313	537.07	549.7266	0.0000	537.07	0.0000	537.07	72.3	49.1	23.2	8.1	2.7	0.00	24.00	U
23.02.23	8.003	351.10	359.0293	0.0000	351.10	0.0000	351.10	70.7	48.0	22.7	8.1	2.7	0.00	24.00	U
24.02.23	6.128	213.85	218.6367	0.0000	213.85	0.0000	213.85	70.4	41.8	28.6	8.1	2.7	0.00	24.00	U
25.02.23	6.215	218.56	223.4766	0.0000	218.56	0.0000	218.56	70.9	42.2	28.4	8.1	2.7	0.00	24.00	U
26.02.23	7.533	334.30	341.3262	0.0000	334.30	0.0000	334.30	67.9	45.5	22.4	8.1	2.7	0.00	24.00	U
27.02.23	7.380	314.60	321.4160	0.0000	314.60	0.0000	314.60	69.1	45.7	23.4	8.1	2.7	0.00	24.00	U
28.02.23	7.615	327.25	334.3926	0.0000	327.25	0.0000	327.25	69.3	46.2	23.2	8.1	2.7	0.00	24.00	U
01.03.23	6.975	281.30	287.4258	0.0000	281.30	0.0000	281.30	64.6	44.6	24.7	8.1	2.7	0.00	24.00	U
02.03.23	5.990	205.24	209.8848	0.0000	205.24	0.0000	205.24	70.8	42.3	29.1	8.1	2.7	0.00	24.00	U
03.03.23	6.134	206.59	211.3945	0.0000	206.59	0.0000	206.59	71.9	42.3	29.6	8.1	2.7	0.00	24.00	U
04.03.23	6.546	232.14	237.5098	0.0000	232.14	0.0000	232.14	71.6	43.5	28.1	8.1	2.7	0.00	24.00	U
05.03.23	6.709	240.59	246.1484	0.0000	240.59	0.0000	240.59	71.6	43.8	27.8	8.1	2.7	0.00	24.00	U
06.03.23	6.810	247.20	252.9141	0.0000	247.20	0.0000	247.20	71.6	44.1	27.5	8.1	2.7	0.00	24.00	U
07.03.23	6.662	235.46	240.9180	0.0000	235.46	0.0000	235.46	71.7	43.5	28.2	8.1	2.7	0.00	24.00	U
08.03.23	6.559	230.98	236.3320	0.0000	230.98	0.0000	230.98	71.7	43.4	28.3	8.1	2.7	0.00	24.00	U
09.03.23	7.449	285.64	292.2559	0.0000	285.64	0.0000	285.64	71.6	45.7	26.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U
10.03.23	6.968	251.20	257.0273	0.0000	251.20	0.0000	251.20	71.8	44.1	27.7	8.1	2.7	0.00	24.00	U
11.03.23	6.197	208.99	213.8262	0.0000	208.99	0.0000	208.99	71.6	42.1	29.6	8.1	2.7	0.00	24.00	U
12.03.23	6.908	253.37	259.2012	0.0000	253.37	0.0000	253.37	71.5	44.3	27.2	8.1	2.7	0.00	24.00	U
13.03.23	5.057	159.15	162.8164	0.0000	159.15	0.0000	159.15	71.4	39.7	31.7	8.1	2.7	0.00	24.00	U
14.03.23	4.834	146.29	149.6504	0.0000	146.29	0.0000	146.29	71.3	38.3	33.0	8.1	2.7	0.00	24.00	U
15.03.23	5.100	158.71	162.3613	0.0000	158.71	0.0000	158.71	71.4	39.3	32.1	8.1	2.7	0.00	24.00	U
Итого	191.287	7609.23	7783.8105	0.00	7609.23	0.0000	7609.23	71.3	46.2	25.1	8.1	2.7	54.53	641.47	54.53

оказания интеграторов юм-5

Дата	Время	Q	М1	М2	V1	V2	Тр

24:00	613.030	30610.35	0.00	31334.74	0.00	1731.83
.23 00:00	421.742	23001.13	0.00	23550.93	0.00	1090.36
Итого	191.287	7609.23	0.00	7783.81	0.00	641.47

Отчетный период

— 696.00\_час.

Период норм. работы

— 641.47\_час.

Период отключения питания

(U) — 54.531\_час.

Период функц. отказа

(E) — 0.000\_час.

Период t2-t1 < min

(D) — 0.000\_час.

Период G-min

(g) — 0.000\_час.

Период G-max

(G) — 0.000\_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



*Q = 207,548 Tman*