

Урядовий кабінет "Управління юр. Підмосквья"

Адрес: ул. Ворошилова д. 241

Тип теплосчетчика: КМ-5-2

Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика 373078

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм

Гп: 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф. ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
16.02.23	3.408	309.52	316.2354	314.41	319.3984	-4.89	69.3	58.4	10.9	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
17.02.23	3.422	297.46	303.9316	302.21	306.9512	-4.76	69.4	58.0	11.4	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
18.02.23	3.473	293.76	300.2002	298.46	303.1318	-4.70	69.7	57.9	11.8	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
19.02.23	3.470	302.58	312.1787	310.44	315.2842	-4.86	69.1	57.8	11.3	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
20.02.23	3.471	325.56	332.6406	330.03	336.0352	-5.17	69.3	58.0	10.6	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
21.02.23	3.518	295.28	301.8047	300.03	304.7480	-4.75	69.9	58.1	11.8	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
22.02.23	4.024	295.66	304.1641	301.38	306.6914	-4.72	75.2	61.7	13.5	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
23.02.23	3.755	287.42	294.0703	292.00	296.6836	-4.58	71.7	58.7	13.0	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
24.02.23	3.610	302.23	308.8809	307.04	311.8418	-4.80	69.8	57.9	11.9	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
25.02.23	3.568	341.41	348.8848	346.79	352.4570	-5.38	69.6	59.3	10.4	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
26.02.23	3.546	342.51	351.0879	348.90	354.6543	-5.39	69.9	59.6	10.3	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
27.02.23	3.374	322.57	329.3652	327.70	332.7969	-5.13	68.1	57.7	10.4	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
28.02.23	3.376	312.45	319.0898	317.48	322.4238	-5.03	68.5	57.8	10.7	0.0	9.0	5.1	0.00	24.00	
01.03.23	3.390	314.38	321.0703	319.42	324.3906	-5.04	68.5	57.8	10.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
02.03.23	3.503	344.88	352.4727	350.31	356.1133	-5.43	69.8	59.7	10.1	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
03.03.23	3.565	345.43	353.3066	350.84	356.8672	-5.41	71.2	60.9	10.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
04.03.23	3.535	334.34	341.9063	339.63	345.3613	-5.29	70.8	60.3	10.5	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
05.03.23	3.542	330.76	338.2383	336.03	341.6797	-5.24	70.7	60.2	10.6	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
06.03.23	3.503	327.05	334.4395	332.29	337.8555	-5.22	70.8	60.1	10.6	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
07.03.23	3.528	333.46	341.0664	338.78	344.5547	-5.32	71.1	60.6	10.5	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
08.03.23	3.517	337.15	344.7949	342.52	348.3477	-5.38	70.9	60.6	10.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
09.03.23	3.517	317.58	324.7500	322.67	328.0234	-5.09	70.8	59.8	11.0	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
10.03.23	3.569	320.75	328.0508	325.88	331.3203	-5.12	71.1	60.0	11.1	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
11.03.23	3.513	349.14	357.0430	354.70	360.7910	-5.56	70.9	60.9	10.0	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
12.03.23	3.458	330.10	337.5527	335.37	341.0371	-5.27	70.8	60.4	10.4	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
13.03.23	3.517	357.88	365.9941	363.54	369.8340	-5.66	70.9	61.2	9.8	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
14.03.23	3.446	370.54	378.9121	376.40	383.0020	-5.86	70.8	61.5	9.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
15.03.23	3.411	367.45	375.7773	373.25	379.8066	-5.79	70.9	61.7	9.2	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
16.03.23															
Итого	101.928	9438.58	9649.0186	9588.64	9746.6602	-150.06	70.3	59.5	10.7	0.0	9.0	5.2	0.00	696.00	0.00

оказания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

с 24:00	272,374	24312,34	24698,57	24866,40	25110,92	1796,59
с 23:00:00	170,446	14873,76	15109,94	15217,38	15364,26	1100,59
Итого	✓ 101,928	9438,58	9588,64	9649,02	9746,66	696,00

Учетный период

— 696.00_час. Период норм. работы — 696.00_час.

период отключения питания (U) — 0.000_час.

период t2-t1 < min (D) — 0.000_час.

период t2-t1 > max (G) — 0.000_час.

период функц. отказа (E) — 0.000_час.

период G<min (g) — 0.000_час.

Представитель
Ибонента

Представитель
теплоснабжающей
организации

