

Адресация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора _____
 адрес ул. Юбилейная, д. 15 _____ Телефон _____
 № теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.33 _____ Номер теплосчетчика 445297 _____
 дата последующей проверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			M1-M2 утечка	Vi	Температура, °C		t1-t2	Время, час ТН	Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2			t1	t2				
16.02.23	4.584	250.1074	249.6328	0.4746	0.00	74.12	55.89	18.23	0.00	24.00		
17.02.23	5.045	240.0039	239.5839	0.4199	0.00	79.54	58.62	20.92	0.00	24.00		
18.02.23	5.070	242.4590	242.0576	0.4014	0.00	79.06	58.25	20.81	0.00	24.00		
19.02.23	4.890	251.0996	250.6270	0.4727	0.00	76.81	57.44	19.38	0.00	24.00		
20.02.23	4.605	255.0830	254.5361	0.5469	0.00	73.87	55.91	17.96	0.00	24.00		
21.02.23	5.430	238.3115	237.8613	0.4502	0.00	83.62	60.94	22.67	0.00	24.00		
22.02.23	5.908	218.7637	218.6133	0.1504	0.00	90.62	63.75	26.87	0.00	24.00		
23.02.23	5.580	216.8584	216.6553	0.2031	0.00	87.09	61.48	25.61	0.00	24.00		
24.02.23	4.728	232.6465	232.3496	0.2969	0.00	77.06	56.84	20.22	0.00	24.00		
25.02.23	4.289	268.6797	268.1631	0.5166	0.00	71.45	55.58	15.87	0.00	24.00		
26.02.23	4.368	273.1260	272.4531	0.6729	0.00	71.62	55.72	15.90	0.00	24.00		
27.02.23	4.489	252.1035	251.6323	0.4512	0.00	73.32	55.61	17.71	0.00	24.00		
28.02.23	4.636	262.0645	261.5313	0.5332	0.00	74.39	56.79	17.60	0.00	24.00		
01.03.23	3.890	220.7422	220.3867	0.3555	0.00	71.01	53.48	17.53	1.89	22.11	D	
02.03.23	4.440	251.5029	251.0176	0.4854	0.00	72.88	55.32	17.56	0.00	24.00		
03.03.23	4.476	276.8975	276.2119	0.6855	0.00	72.08	56.01	16.07	0.00	24.00		
04.03.23	4.547	277.4785	276.7695	0.7090	0.00	72.89	56.60	16.29	0.00	24.00		
05.03.23	4.534	266.6221	266.0371	0.5850	0.00	73.03	56.12	16.91	0.00	24.00		
06.03.23	4.465	253.1035	252.6201	0.4834	0.00	73.61	56.07	17.54	0.00	24.00		
07.03.23	4.511	251.7207	251.2090	0.5117	0.00	73.98	56.16	17.83	0.00	24.00		
08.03.23	4.557	262.9395	262.3984	0.5410	0.00	73.27	56.03	17.23	0.00	24.00		
09.03.23	4.485	261.6426	261.1016	0.5410	0.00	73.00	55.95	17.04	0.00	24.00		
10.03.23	4.641	244.7656	244.3320	0.4336	0.00	75.36	56.50	18.86	0.00	24.00		
11.03.23	4.503	251.5117	251.0352	0.4766	0.00	73.98	56.17	17.81	0.00	24.00		
12.03.23	4.413	264.2559	263.7715	0.4844	0.00	72.04	55.44	16.60	0.00	24.00		
13.03.23	4.443	250.0840	249.6426	0.4414	0.00	73.64	55.97	17.67	0.00	24.00		
14.03.23	4.169	225.5078	225.2617	0.2461	0.00	73.32	54.94	18.38	0.00	24.00		
15.03.23	3.905	208.3730	208.3008	0.0723	0.00	72.56	53.92	18.64	0.00	24.00		
16.03.23	4.078	230.1465	229.9199	0.2266	0.00	72.14	54.52	17.62	0.00	24.00		
Итого	133.679	7198.6025	7185.7344	12.8685	0.00	0.0000	56.58	18.47	1.89	694.11	1.89	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr

16.03.23 24:00	346.228	18892.37	18855.59	0.00	1795.33
16.02.23 00:00	212.549	11693.76	11669.86	0.00	1101.22
Итого	133.679	7198.60	7185.73	0.00	694.11

лчтный период _____696.00_час. период норм. работы _____694.11_час.

период отключения питания (U) _____0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) _____1.889_час.
 период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 134,043