

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387011
Адрес дома:	ул Юбилейная 5,	Система:	Отп

Поступила ведомость учета параметров теплопотребления за период с 15.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Углек. т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
16.02	3,01	236,75	240,17	0,00	1,42	242,78	242,60	0,09	69,08	48,96	12,73	0,04	6,02	24,0			
17.02	3,35	225,39	226,30	0,00	1,11	229,05	229,01	0,04	63,20	48,3	14,98	0,05	6,0	24,0			
18.02	3,59	228,84	227,96	0,00	1,13	231,47	230,68	0,80	65,65	50,0	15,98	0,05	5,95	24,0			
19.02	3,32	224,68	225,73	0,00	1,05	228,89	228,22	0,67	63,08	48,19	14,9	0,05	6,02	24,0			
20.02	2,93	224,60	225,66	0,00	1,06	228,32	227,93	0,39	59,1	45,93	13,17	0,04	5,99	24,0			
21.02	3,71	224,57	225,64	0,00	1,07	229,33	228,30	0,95	67,27	50,04	16,63	0,05	6,0	24,0			
22.02	4,46	224,45	225,45	0,00	1,00	230,29	228,68	1,62	75,25	55,28	19,97	0,04	5,9	24,0			
23.02	4,20	224,58	225,57	0,00	0,98	230,10	228,66	1,44	72,78	53,96	18,83	0,04	5,88	24,0			
24.02	3,27	224,49	225,43	0,00	0,94	228,73	227,97	0,77	63,27	48,58	14,69	0,04	6,01	24,0			
25.02	2,41	224,21	225,14	0,00	0,93	227,32	227,13	0,19	53,77	42,89	10,87	0,04	6,04	24,0			
26.02	2,35	224,35	225,26	0,00	0,91	227,37	227,20	0,17	52,91	42,29	10,63	0,04	5,97	24,0			
27.02	2,87	236,10	237,40	0,00	1,30	239,92	239,80	0,12	58,41	46,1	12,31	0,04	6,01	24,0			
28.02	2,92	225,90	228,96	0,00	1,06	229,70	229,30	0,40	59,53	46,46	13,07	0,05	6,0	24,0			
01.03	2,51	226,64	227,69	0,00	1,04	229,86	229,72	0,14	54,00	42,91	11,19	0,05	5,97	24,0			
02.03	2,82	235,68	237,17	0,00	1,29	239,64	239,55	0,09	57,92	45,8	12,11	0,05	5,96	24,0			
03.03	2,40	235,13	236,35	0,00	1,22	238,35	238,46	-0,11	53,52	43,18	10,35	0,05	5,96	24,0			
04.03	2,56	232,45	233,60	0,00	1,18	235,88	235,82	0,06	55,59	44,44	11,15	0,05	5,98	24,0			
05.03	2,74	232,55	233,75	0,00	1,20	236,21	236,08	0,14	57,68	45,67	11,91	0,05	5,99	24,0			
06.03	2,79	232,51	233,74	0,00	1,22	236,19	236,06	0,13	57,66	45,68	12,0	0,05	5,98	24,0			
07.03	2,88	232,54	233,73	0,00	1,20	236,38	236,14	0,24	58,99	46,47	12,53	0,04	5,99	24,0			
08.03	2,71	222,11	223,03	0,00	0,92	225,83	225,22	0,61	57,67	45,35	12,32	0,04	6,06	24,0			
09.03	2,62	214,60	215,99	0,00	0,78	218,08	217,82	0,26	56,84	44,3	12,34	0,05	5,94	24,0			
10.03	2,96	214,73	215,55	0,00	0,82	218,46	217,79	0,67	60,61	46,67	13,94	0,04	5,94	24,0			
11.03	2,90	214,66	215,43	0,00	0,77	218,32	217,83	0,49	59,95	46,31	13,64	0,05	6,04	24,0			
12.03	2,28	231,46	232,52	0,00	1,09	234,46	234,51	-0,05	52,05	42,08	9,97	0,06	5,85	24,0			
13.03	2,80	244,30	245,69	0,00	1,39	248,18	248,19	-0,01	57,75	46,16	11,59	0,05	6,0	24,0			
14.03	2,32	245,93	247,33	0,00	1,40	249,21	249,55	-0,33	52,85	43,09	9,56	0,04	5,88	24,0			
15.03	2,01	246,25	247,68	0,00	1,43	249,12	249,67	-0,55	49,12	40,82	8,31	0,04	5,65	24,0			
16.03	2,07	250,59	252,14	0,00	1,55	253,55	254,20	-0,65	49,55	41,18	8,37	0,05	5,71	24,0			
Итого:	83,71	6661,44	6693,87	0,00	32,43	6771,42	6771,42	1,71	9,55	58,70	48,00	12,70	0,05	5,94	696,0		

Показания интерпретатора счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.02.2023	24:00	135,35	10570,77	10619,19	1104,00
16.03.2023	24:00	219,06	17232,71	17313,06	1800,00
ИТОГО:		83,71	6661,44	6693,87	696,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- H - отключение питания

Тотч.	- Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<mi	+ TG<mi	+ TG>max	+ Тдо.
696,00	= 696,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 83,706, Гкал

Представитель абонента: _____ Представитель тепло(водо)снабжающей организации: _____

