

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"		Номер абонента:	Котельная												
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	385639												
Адрес дома:	ул Юбилейная 7,		Система:	Отп												
Поступившая ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023																
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Углек. Д		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок	
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
16.02	6,01	471,13	472,54	0,00	1,41	478,82	477,42	1,40	59,32	46,58	12,78	7,06	6,22	24,0		
17.02	6,97	448,62	448,85	0,00	1,23	457,14	454,94	2,20	64,26	48,74	15,53	6,93	6,18	24,0		
18.02	6,97	451,62	452,84	0,00	1,22	460,35	458,11	2,25	64,91	49,47	15,44	6,91	6,15	24,0		
19.02	6,47	447,48	448,69	0,00	1,22	455,46	453,58	1,91	62,27	47,82	14,45	6,95	6,2	24,0		
20.02	5,93	447,30	448,51	0,00	1,21	454,58	453,05	1,53	59,27	46,02	13,25	6,9	6,15	24,0		
21.02	7,69	447,31	448,49	0,00	1,18	456,93	454,11	2,82	68,67	51,47	17,2	6,93	6,19	24,0		
22.02	8,91	447,16	448,28	0,00	1,11	456,48	454,67	3,82	75,06	55,14	19,92	6,82	6,08	24,0		
23.02	8,23	447,41	448,35	0,00	0,94	457,83	454,34	3,50	71,6	53,22	18,38	6,84	6,09	24,0		
24.02	8,33	447,20	447,93	0,00	0,73	455,07	452,78	2,32	61,68	47,53	14,15	6,97	6,23	24,0		
25.02	4,73	446,89	447,83	0,00	0,74	452,75	451,47	1,28	62,8	42,21	10,59	6,94	6,2	24,0		
26.02	4,88	446,95	447,88	0,00	0,92	452,96	451,77	1,19	63,39	42,46	10,93	6,97	6,13	24,0		
27.02	5,87	474,25	475,42	0,00	1,17	481,72	480,20	1,53	58,24	45,96	12,38	7,07	6,22	24,0		
28.02	5,81	442,90	443,89	0,00	0,98	450,05	448,34	1,71	58,93	45,8	13,13	6,9	6,18	24,0		
01.03	5,10	457,43	458,52	0,00	1,09	463,77	462,60	1,17	53,94	42,79	11,15	6,83	5,82	24,0		
02.03	5,63	469,03	470,17	0,00	1,13	476,19	474,78	1,41	57,26	45,26	12,0	7,02	6,19	24,0		
03.03	4,93	467,22	468,42	0,00	1,20	473,51	472,57	0,94	53,49	42,93	10,56	6,97	6,15	24,0		
04.03	5,16	462,69	463,88	0,00	1,17	469,30	468,18	1,12	55,25	44,09	11,16	6,99	6,19	24,0		
05.03	5,57	462,50	463,70	0,00	1,20	469,60	468,26	1,34	57,4	45,36	12,03	6,98	6,18	24,0		
06.03	5,68	462,34	463,61	0,00	1,28	469,56	468,21	1,34	57,86	45,58	12,29	6,84	6,05	24,0		
07.03	5,78	462,56	463,74	0,00	1,18	469,93	468,44	1,49	58,56	46,07	12,49	7,03	6,23	24,0		
08.03	5,32	438,79	439,72	0,00	0,93	445,40	443,92	1,47	56,73	44,61	12,12	6,96	6,25	24,0		
09.03	5,38	428,39	429,29	0,00	0,91	434,89	433,37	1,53	57,06	44,49	12,57	6,77	6,11	24,0		
10.03	5,99	428,29	429,11	0,00	0,82	435,58	433,57	2,01	60,60	46,69	14,0	6,81	6,14	24,0		
11.03	5,55	428,38	429,03	0,00	0,64	435,18	433,28	1,92	58,33	45,38	12,95	6,9	6,23	24,0		
12.03	4,72	466,61	467,82	0,00	1,21	472,72	471,90	0,82	62,63	42,5	10,12	6,82	6,01	24,0		
13.03	5,63	485,66	487,12	0,00	1,46	493,12	492,02	1,10	57,46	45,96	11,59	7,18	6,27	24,0		
14.03	4,48	489,30	489,92	0,00	1,61	494,39	494,12	0,27	51,33	42,17	9,16	6,85	5,94	24,0		
15.03	4,04	488,69	490,59	0,00	1,70	494,41	494,49	-0,08	48,82	40,55	8,28	6,71	5,8	24,0		
16.03	4,19	498,68	500,46	0,00	1,79	504,45	504,54	-0,09	49,53	41,13	8,4	6,84	5,89	24,0		
Итого:	167,98	13261,99	13295,38	0,00	33,38	13474,18	13474,18	0,16	45,22	58,39	45,73	12,65	6,91	6,12	696,0	
Показания интеграторов счётов:												Классификация ошибок:				
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч											
15.02.2023	24:00	271,30	21010,62	21049,16	1103,95											
16.03.2023	24:00	439,28	34272,61	34344,54	1799,95											
ИТОГО:		167,98	13261,99	13295,38	696,00											
Тотч.	=	Тнараб.	+ Тоб.пит.	+ Тгр.отк.	+ Тдт<ми	ТГ<ми	+ ТГ>max	+ Тд.о.								
696,00	=	696,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0								
Досчёт: Q =	167,978 Гкал															
Представитель						Представитель										
абонента						тепло(водо)набывающей										
					организации											

