

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Лермонтова д.56
 Тип теллосчетчика КМ-5-2
 Дата последней проверки теллосчетчика _____

Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теллосчетчика 363774

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 Гп : 10 л/мм

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН		Работы Тр
17.03.23	1.622	83.59	85.1738	84.86	85.6758	-1.27	64.2	44.8	19.4	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
18.03.23	1.848	114.97	117.1670	116.72	118.0283	-1.75	64.4	48.4	16.1	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
19.03.23	1.849	118.57	120.8320	120.44	121.8076	-1.87	64.4	48.8	15.6	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
20.03.23	1.644	92.66	94.4141	94.12	95.1035	-1.47	64.3	46.6	17.7	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
21.03.23	1.433	68.58	69.8760	69.69	70.3184	-1.11	64.1	43.2	20.9	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
22.03.23	1.398	66.42	67.6729	67.46	68.0537	-1.04	64.0	43.0	21.1	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
23.03.23	1.376	65.53	66.7656	66.56	67.1494	-1.03	64.0	43.1	21.0	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
24.03.23	1.378	64.93	66.1484	65.95	66.5352	-1.02	64.0	43.1	20.8	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
25.03.23	1.378	71.90	73.1982	72.40	73.0537	-0.46	64.0	43.1	20.8	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
26.03.23	1.362	65.36	66.5850	65.84	66.4268	-0.48	64.0	43.1	21.0	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
27.03.23	1.383	65.94	67.1787	66.39	66.9854	-0.52	64.1	43.3	20.8	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
28.03.23	1.402	67.36	68.6289	67.88	68.4922	-0.48	64.0	43.1	21.0	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
29.03.23	1.381	65.97	67.2129	66.48	67.0771	-0.51	64.0	43.5	20.6	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
30.03.23	1.451	70.51	71.8447	70.73	71.3701	-0.21	64.1	43.5	20.6	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
31.03.23	1.700	93.76	95.3400	94.17	95.1260	-0.40	64.3	46.2	18.1	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
01.04.23	1.473	71.48	72.8291	71.91	72.5596	-0.42	64.1	43.5	20.6	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
02.04.23	1.403	66.51	67.7676	66.99	67.5811	-0.48	64.1	43.0	21.1	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
03.04.23	1.362	64.78	66.0010	65.23	65.8105	-0.45	64.2	43.1	21.0	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00	
04.04.23	1.327	63.41	64.6094	63.77	64.3486	-0.37	64.1	43.2	20.9	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00	
05.04.23	1.310	62.68	63.8613	63.00	63.5625	-0.32	64.1	43.2	20.9	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00	
06.04.23	1.318	63.15	64.3398	63.42	63.9854	-0.27	64.1	43.2	20.9	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00	
07.04.23	1.333	63.81	65.0166	64.26	64.6943	-0.31	64.1	43.2	20.9	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
08.04.23	1.338	64.06	65.2695	64.28	64.8379	-0.20	64.1	43.3	20.9	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
09.04.23	1.312	62.78	63.9668	62.98	63.5459	-0.20	64.1	43.3	20.9	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
10.04.23	1.312	62.86	64.0459	63.22	63.7891	-0.36	64.1	43.3	20.9	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00	
11.04.23	1.291	61.92	63.0947	62.37	62.9375	-0.45	64.2	43.3	20.8	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
12.04.23	1.278	61.48	62.6436	61.89	62.4482	-0.41	64.1	43.4	20.8	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
13.04.23	1.279	61.59	62.7500	61.93	62.4932	-0.34	64.1	43.4	20.8	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
14.04.23	1.328	63.74	64.9404	64.13	64.7090	-0.39	64.1	43.2	20.8	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
15.04.23	1.424	71.46	72.8086	71.90	72.5723	-0.44	64.1	44.2	19.9	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
16.04.23	1.368	65.68	66.9229	66.13	66.7295	-0.45	64.1	43.3	20.8	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
17.04.23	1.328	63.51	64.7100	63.91	64.4844	-0.41	64.1	43.2	20.9	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
ИТОГО	45.367	2270.92	2313.8154	2290.83	2312.2920	-19.90	64.1	44.1	20.0	0.0	5.9	4.4	0.00	768.00	0.00

11974000000, 56

дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.04.23	24:00	211.147	14049.61	14229.94	14334.76	14410.58	2567.70
17.03.23	00:00	165.780	11778.69	11939.11	12020.94	12098.29	1799.70
Итого		45.367	2270.92	2290.83	2313.82	2312.29	768.00

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 768.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период б<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

