

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Московское шоссе д.38 (ГВС)
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 385528

Спод.: 0.06 - 60.0_м3/ч ДУ= мм
 Собр.: 0.04 - 40.0_м3/ч ДУ= мм
 Гр : 10_л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
17.03.23	1.018	45.20	45.9485	32.79	33.1348	12.41	59.5	48.0	11.6	8.0	2.8	0.1	0.00	24.00
18.03.23	0.989	43.92	44.6409	31.99	32.3394	11.93	59.2	47.4	11.8	8.0	2.9	0.0	0.00	24.00
19.03.23	1.073	45.64	46.3892	32.00	32.3477	13.64	59.3	47.5	11.7	8.0	2.8	0.1	0.00	24.00
20.03.23	1.009	44.56	45.3169	32.64	33.0166	11.91	60.4	48.7	11.8	8.0	3.5	0.1	0.00	24.00
21.03.23	1.067	45.95	46.7275	32.81	33.1877	13.14	60.1	48.5	11.6	8.0	3.7	0.1	0.00	24.00
22.03.23	0.989	44.39	45.1338	32.71	33.0793	11.68	60.1	48.3	11.7	8.0	3.7	0.1	0.00	24.00
23.03.23	0.995	43.99	44.7490	32.44	32.8088	11.56	60.7	48.8	11.9	8.0	3.8	0.1	0.00	24.00
24.03.23	0.925	43.52	44.2256	32.62	32.9734	10.91	58.9	47.6	11.3	8.0	4.2	0.1	0.00	24.00
25.03.23	1.010	45.10	45.8481	32.64	33.0002	12.47	59.4	48.0	11.4	8.0	3.2	0.1	0.00	24.00
26.03.23	1.005	45.01	45.7524	32.24	32.6045	12.77	59.1	48.2	10.9	8.0	2.7	0.1	0.00	24.00
27.03.23	0.987	44.74	45.4717	32.70	33.0525	12.05	59.0	47.6	11.4	8.0	2.7	0.1	0.00	24.00
28.03.23	0.914	43.77	44.4839	33.15	33.5132	10.62	59.1	47.8	11.3	8.0	2.4	0.1	0.00	24.00
29.03.23	0.769	36.79	37.3398	26.15	26.4241	10.64	56.1	46.3	9.8	8.0	1.7	0.1	0.00	24.00
30.03.23	1.064	46.49	47.2700	31.92	32.2991	14.57	59.4	49.5	10.0	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00
31.03.23	0.938	44.40	45.1729	34.22	34.6152	10.18	60.7	48.9	11.8	8.0	0.5	0.1	0.00	24.00
01.04.23	0.985	44.53	45.2915	32.72	33.0967	11.81	60.3	48.9	11.3	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00
02.04.23	1.056	46.97	47.7476	33.51	33.8838	13.46	59.2	48.1	11.0	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00
03.04.23	0.989	45.12	45.9063	33.79	34.1770	11.33	60.7	49.1	11.7	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00
04.04.23	1.035	45.63	46.4238	33.33	33.7144	12.30	60.9	49.2	11.6	8.0	0.5	0.1	0.00	24.00
05.04.23	0.931	44.77	45.5278	34.09	34.4727	10.69	60.9	48.5	11.2	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00
06.04.23	1.047	45.65	46.4502	33.27	33.8098	12.23	61.0	49.0	12.0	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00
07.04.23	0.890	43.55	44.2778	33.42	33.6448	10.28	59.3	48.3	11.0	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00
08.04.23	0.925	46.30	46.9609	32.98	33.3093	13.31	54.3	44.9	9.5	8.0	0.2	0.0	0.00	24.00
09.04.23	1.027	44.84	45.6362	33.01	33.3887	11.84	61.2	49.1	12.1	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00
10.04.23	0.985	44.34	45.1187	33.04	33.4214	11.30	60.9	49.1	11.8	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00
11.04.23	0.951	46.52	47.3262	35.63	36.0564	10.89	60.7	50.0	10.7	8.0	0.3	0.1	1.31	22.69 U
12.04.23	0.957	55.03	55.9927	44.94	45.5110	10.09	60.8	51.4	9.4	8.0	0.4	0.1	0.11	23.89 U
13.04.23	1.098	66.40	67.5742	54.16	54.8843	12.24	61.3	53.0	8.3	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00
14.04.23	1.042	56.22	57.1343	43.28	43.7969	12.93	58.7	49.6	9.0	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00
15.04.23	0.961	44.46	45.1821	32.62	32.9785	12.82	58.7	47.6	11.2	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00
16.04.23	1.013	44.70	45.4546	32.18	32.5427	11.52	59.7	48.3	11.5	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00
17.04.23	0.950	42.97	43.7090	32.05	32.4182	10.91	60.6	48.8	11.8	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00
Итого	31.593	1471.47	1496.1841	1091.03	1103.5229	380.44	59.7	48.7	11.0	8.0	1.5	0.1	1.42	766.58 1.42

Меморандум № 19.50

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.04.23	24:00	106.514	5303.24	4017.50	5389.35	4063.02	2566.58
17.03.23	00:00	74.920	3831.77	2926.47	3893.16	2959.50	1800.00
Итого		31.593	1471.47	1091.03	1496.18	1103.52	766.58

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 766.58_час.

Период отключения питания (U) _____ 1.423_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



V = 393,387 см³
Отвс = 24,544 Ткал

