

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковский" Номер договора _____
 Адрес "Московское шоссе, д. 40" Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383951
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Gn : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
17.03.23	5.024	391.83	396.7266	395.04	397.8867	-3.21	51.5	38.6	12.8	0.0	6.8	6.7	0.00	24.00
18.03.23	6.258	392.25	398.3457	395.48	398.8008	-3.23	57.7	41.8	16.0	0.0	6.8	6.7	0.00	24.00
19.03.23	6.452	391.51	397.8555	394.72	398.1465	-3.21	59.0	42.5	16.5	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
20.03.23	6.468	390.71	397.1563	393.90	397.3887	-3.18	59.6	43.0	16.6	0.0	6.8	6.7	0.00	24.00
21.03.23	6.489	392.23	397.1016	395.45	398.3672	-3.22	51.3	39.1	12.2	0.0	6.8	6.8	0.04	23.96
22.03.23	4.448	393.65	398.1797	396.90	399.6699	-3.24	49.3	37.9	11.4	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
23.03.23	4.477	393.13	397.7012	396.41	399.1992	-3.28	49.6	38.1	11.4	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
24.03.23	4.345	393.61	398.1055	396.84	399.6133	-3.24	49.1	38.1	11.1	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
25.03.23	4.373	393.88	398.4258	397.12	399.9219	-3.23	49.3	38.2	11.1	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
26.03.23	4.336	393.20	397.7109	396.44	399.2266	-3.24	49.2	38.1	11.1	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
27.03.23	4.520	393.21	397.8320	396.43	399.2383	-3.22	49.9	38.4	11.5	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
28.03.23	4.955	393.26	398.2852	396.45	399.4238	-3.20	52.0	39.4	12.6	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
29.03.23	4.415	393.57	398.0430	396.67	399.6016	-3.30	48.9	37.7	11.2	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
30.03.23	4.684	393.38	398.0234	396.67	399.4375	-3.29	50.0	38.0	11.9	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
31.03.23	5.637	392.76	398.3320	395.96	399.1328	-3.20	55.0	40.7	14.4	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
01.04.23	5.066	392.67	397.7500	395.89	398.8711	-3.22	52.5	39.5	12.9	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
02.04.23	4.398	393.41	397.9375	396.69	399.4777	-3.28	49.2	38.0	11.2	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
03.04.23	4.296	394.77	399.2656	398.12	400.9023	-3.35	48.9	38.0	10.9	0.0	6.8	6.7	0.00	24.00
04.04.23	4.317	393.59	398.1172	396.96	399.7852	-3.37	49.3	38.4	11.0	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
05.04.23	3.906	393.85	398.0977	397.20	399.9180	-3.35	47.3	37.6	9.9	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
06.04.23	3.421	394.94	398.6328	398.34	400.7695	-3.41	44.1	35.4	8.7	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
07.04.23	3.496	395.34	399.0820	398.74	401.1914	-3.41	44.4	35.5	8.9	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
08.04.23	3.182	395.28	398.6875	398.75	401.0039	-3.47	42.1	34.0	8.1	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
09.04.23	4.006	395.95	400.1875	399.43	402.1250	-3.48	47.5	37.3	10.1	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
10.04.23	3.951	395.50	399.7148	398.96	401.6484	-3.46	47.4	37.4	10.0	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
11.04.23	3.510	396.04	399.9414	399.58	402.1445	-3.54	45.4	36.5	8.9	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
12.04.23	3.635	396.22	400.2344	399.79	402.4180	-3.57	46.0	36.8	9.2	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
13.04.23	3.597	396.02	399.9648	399.05	401.6406	-3.03	45.7	36.6	9.1	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
14.04.23	3.975	396.31	400.4063	399.89	402.4766	-3.58	46.6	36.5	10.1	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
15.04.23	4.920	395.48	400.4219	399.10	402.0195	-3.62	51.4	38.9	12.5	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
16.04.23	4.942	396.00	400.0898	398.57	401.5859	-3.56	47.2	39.6	12.5	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
17.04.23	3.917	396.44	400.6523	399.90	402.6016	-3.46	47.2	37.3	9.9	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00
Итого	143.716	12608.9	12757.0078	12715.6	12805.6309	-106.64	49.6	38.2	11.4	0.0	6.8	6.8	0.04	767.96

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.04.23	24:00	667.815	42067.15	42411.34	42722.21	42765.97	2567.96
17.03.23	00:00	524.100	29458.17	29695.71	29965.21	29960.34	1800.00
Итого		143.716	12608.98	12715.62	12757.01	12805.63	767.96

Отчетный период _____ период норм. работы _____ 767.96_час.

период отключения питания (U) _____ 0.036_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 143,716