

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	363963
Адрес дома:	ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,	Остаток:	Отп

Постоянная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка, Тр. час	Классификация, ошибки
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.03	1,42	180,40	180,71	0,00	0,31	182,72	182,39	0,33	51,88	43,79	7,89	0,02	-0,69	24,0			
18.03	1,74	180,65	180,98	0,00	0,33	183,51	183,00	0,51	57,75	49,1	9,65	0,02	-0,7	24,0			
19.03	1,81	180,45	180,79	0,00	0,34	183,44	182,90	0,54	59,1	49,07	10,03	0,02	-0,7	24,0			
20.03	1,79	180,04	180,40	0,00	0,36	183,06	182,54	0,52	59,44	49,51	9,93	0,04	-0,69	24,0			
21.03	1,31	180,82	181,15	0,00	0,33	183,10	182,64	0,25	51,15	43,89	7,26	0,04	-0,68	24,0			
22.03	1,22	181,09	181,42	0,00	0,33	183,21	183,01	0,19	49,23	42,51	6,72	0,04	-0,69	24,0			
23.03	1,23	180,87	181,22	0,00	0,35	183,62	182,84	0,18	49,6	42,8	6,8	0,04	-0,69	24,0			
24.03	1,30	181,03	181,37	0,00	0,35	183,13	182,97	0,16	49,09	42,48	6,6	0,05	-0,68	24,0			
25.03	1,21	181,16	181,53	0,00	0,37	183,28	183,13	0,16	49,32	42,62	6,7	0,04	-0,68	24,0			
26.03	1,21	180,88	181,25	0,00	0,37	183,00	182,85	0,15	49,29	42,59	6,69	0,05	-0,68	24,0			
27.03	1,28	180,92	181,28	0,00	0,36	183,09	182,91	0,18	49,93	42,94	6,99	0,04	-0,68	24,0			
28.03	1,38	181,03	181,39	0,00	0,36	183,38	183,13	0,25	52,01	44,38	7,62	0,03	-0,68	24,0			
29.03	1,22	181,05	181,38	0,00	0,33	183,14	182,95	0,19	48,91	42,17	6,74	0,03	-0,68	24,0			
30.03	1,32	180,99	181,34	0,00	0,35	183,18	182,96	0,22	50,19	42,9	7,29	0,03	-0,68	24,0			
31.03	1,57	180,87	181,19	0,00	0,32	183,48	183,08	0,41	55,03	46,38	8,67	0,04	-0,68	24,0			
01.04	1,41	180,71	181,05	0,00	0,35	183,09	182,80	0,29	52,38	44,8	7,78	0,03	-0,68	24,0			
02.04	1,23	181,03	181,38	0,00	0,36	183,13	182,95	0,17	49,2	42,42	6,77	0,03	-0,69	24,0			
03.04	1,19	181,70	182,03	0,00	0,33	183,75	183,62	0,17	48,88	42,34	6,54	0,03	-0,69	24,0			
04.04	1,19	181,17	181,52	0,00	0,36	183,28	183,14	0,14	49,36	42,79	6,57	0,04	-0,69	24,0			
05.04	1,07	181,28	181,57	0,00	0,29	183,25	183,09	0,16	47,32	41,44	5,88	0,03	-0,7	24,0			
06.04	0,94	181,80	181,94	0,00	0,34	183,31	183,29	0,03	44,19	39,01	5,17	0,02	-0,7	24,0			
07.04	0,94	181,76	182,14	0,00	0,38	183,51	183,50	0,01	44,28	39,1	5,19	0,02	-0,7	24,0			
08.04	0,88	181,66	182,03	0,00	0,37	183,25	183,28	-0,03	42,23	37,42	4,81	0,02	-0,71	24,0			
09.04	1,11	182,23	182,56	0,00	0,33	184,21	184,08	0,13	47,47	41,4	6,07	0,03	-0,71	24,0			
10.04	1,09	181,86	182,22	0,00	0,36	183,83	183,74	0,09	47,34	41,33	6,0	0,04	-0,71	24,0			
11.04	0,96	182,07	182,46	0,00	0,40	183,88	183,88	0,00	45,29	40,01	5,28	0,06	-0,7	24,0			
12.04	1,00	182,14	182,51	0,00	0,37	184,01	183,97	0,04	46,0	40,49	5,51	0,05	-0,7	24,0			
13.04	0,98	181,85	182,22	0,00	0,38	183,68	183,66	0,02	45,65	40,27	5,38	0,04	-0,7	24,0			
14.04	1,10	182,01	182,40	0,00	0,38	183,93	183,87	0,06	46,75	40,7	6,05	0,03	-0,7	24,0			
15.04	1,36	181,75	182,16	0,00	0,40	184,08	183,87	0,20	51,43	43,95	7,48	0,02	-0,71	24,0			
16.04	1,35	181,46	181,88	0,00	0,42	183,84	183,64	0,20	52,08	44,63	7,45	0,03	-0,71	24,0			
17.04	1,06	181,88	182,29	0,00	0,41	183,83	183,81	0,02	47,08	41,23	5,85	0,03	-0,71	24,0			
Итого:	39,75	5800,42	5811,77	0,00	11,35	9869,61	9869,61	0,03	49,64	42,78	6,85	0,03	-0,69	768,0			

Показания термометров учета:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Tr, ч
16.03.2023	24.00	150,59	13588,58	13613,84	1800,00
17.04.2023	24.00	190,35	19389,00	19425,61	2568,00
ИТОГО:		39,75	5800,42	5811,77	768,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по H-2min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- I - отключение питания

Тотч.	=	Tнар.	+ Tоб.лит.	+ Tф.отк.	+ Td<min	+ Tg<min	+ TG>max	+ Tд.о.
768,00	=	768,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 39,755 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации



$$\Sigma Q = 39,755 + 39,464 = 79,219 \text{ Гкал}$$