

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес "Московское шоссе, д.42 вход 2"
 Ил теплосчетчика "КМ-5-2" Версия "02.30"
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 383970

Бпод.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.03.2023 по 17.04.2023

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн | | | Температура, °С | | | Время, час | | Работы Тр | Классиф ошибок |
|----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|-------|--------------|-------------------|
| | | М1 | М2 | М1-М2 утечка | ВИ | М2-М1 подмес | t1 | t2 | t1-t2 | | |
| 17.03.23 | 1.396 | 172.3418 | 172.1816 | 0.1602 | 0.00 | 51.55 | 43.45 | 8.11 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.03.23 | 1.733 | 172.6680 | 172.4883 | 0.1797 | 0.00 | 57.77 | 47.72 | 10.04 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.03.23 | 1.790 | 172.5137 | 172.3594 | 0.1543 | 0.00 | 59.08 | 48.70 | 10.38 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.03.23 | 1.784 | 172.1875 | 172.0059 | 0.1816 | 0.00 | 59.56 | 49.19 | 10.37 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.03.23 | 1.308 | 172.8340 | 172.6260 | 0.2080 | 0.00 | 51.29 | 43.72 | 7.57 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.03.23 | 1.218 | 173.0918 | 172.8857 | 0.2061 | 0.00 | 49.27 | 42.23 | 7.04 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.03.23 | 1.234 | 172.9248 | 172.7363 | 0.1885 | 0.00 | 49.59 | 42.44 | 7.14 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.03.23 | 1.189 | 173.1299 | 172.9375 | 0.1924 | 0.00 | 49.14 | 42.27 | 6.88 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.03.23 | 1.193 | 173.2031 | 172.9951 | 0.2080 | 0.00 | 49.35 | 42.46 | 6.89 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.03.23 | 1.186 | 173.1037 | 172.8105 | 0.2031 | 0.00 | 49.28 | 42.41 | 6.86 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.03.23 | 1.235 | 173.1074 | 172.9092 | 0.1982 | 0.00 | 49.95 | 42.81 | 7.14 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.03.23 | 1.361 | 173.3467 | 173.1494 | 0.1973 | 0.00 | 52.06 | 44.20 | 7.86 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.03.23 | 1.208 | 173.3809 | 173.1436 | 0.2373 | 0.00 | 48.96 | 41.99 | 6.97 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.03.23 | 1.296 | 173.1973 | 172.9912 | 0.2061 | 0.00 | 50.07 | 42.58 | 7.49 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.03.23 | 1.342 | 173.1416 | 172.9268 | 0.2148 | 0.00 | 55.08 | 46.17 | 8.91 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.04.23 | 1.385 | 173.0283 | 172.8018 | 0.2266 | 0.00 | 52.48 | 44.47 | 8.01 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.04.23 | 1.202 | 173.1865 | 172.9658 | 0.2207 | 0.00 | 49.24 | 42.29 | 6.95 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.04.23 | 1.168 | 173.8545 | 173.6387 | 0.2158 | 0.00 | 48.93 | 42.20 | 6.73 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.04.23 | 1.062 | 173.3408 | 173.2373 | 0.1035 | 0.00 | 49.35 | 42.54 | 6.82 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.04.23 | 0.938 | 173.7246 | 173.5410 | 0.1836 | 0.00 | 47.49 | 41.35 | 6.13 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.04.23 | 0.956 | 173.9473 | 173.7402 | 0.2070 | 0.00 | 44.17 | 38.77 | 5.40 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.04.23 | 0.877 | 173.7734 | 173.6133 | 0.1602 | 0.00 | 42.15 | 37.11 | 5.05 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.04.23 | 1.108 | 174.3125 | 174.2383 | 0.0742 | 0.00 | 47.49 | 41.12 | 6.36 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.04.23 | 1.096 | 174.1367 | 174.0430 | 0.0938 | 0.00 | 47.37 | 41.08 | 6.30 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.04.23 | 0.966 | 174.3320 | 174.2227 | 0.1094 | 0.00 | 45.34 | 39.80 | 5.54 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.04.23 | 1.000 | 174.4238 | 174.3027 | 0.1211 | 0.00 | 46.03 | 40.29 | 5.74 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.04.23 | 0.994 | 174.1699 | 174.0137 | 0.1563 | 0.00 | 45.74 | 40.03 | 5.71 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.04.23 | 1.097 | 174.2168 | 174.0625 | 0.1543 | 0.00 | 46.67 | 40.36 | 6.30 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.04.23 | 1.347 | 174.0410 | 173.8594 | 0.1816 | 0.00 | 51.41 | 43.66 | 7.75 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.04.23 | 1.353 | 173.8242 | 173.6289 | 0.1953 | 0.00 | 52.17 | 44.38 | 7.79 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.04.23 | 1.062 | 174.1543 | 173.9590 | 0.1953 | 0.00 | 47.17 | 41.07 | 6.10 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 39.464 | 5549.9023 | 5544.2148 | 5.6876 | 0.00 | 49.66 | 42.55 | 7.12 | 0.00 | 768.00 | 0.00 |

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | Vi | Tr |
|----------|-------|---------|----------|----------|------|---------|
| 17.04.23 | 24:00 | 186.475 | 18592.22 | 18580.78 | 0.00 | 2568.00 |
| 17.03.23 | 00:00 | 147.011 | 13042.32 | 13036.56 | 0.00 | 1800.00 |
| Итого | | 39.464 | 5549.90 | 5544.21 | 0.00 | 768.00 |

Отчетный период — 768.00_час. Период норм. работы — 768.00_час.

Период отключения питания (U) — 0.000_час.

Период t1-t2 < min (D) — 0.000_час.

Период G>max (G) — 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

