

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	ЮН-5-2	Номер прибора:	383929
Адрес дома:	ул Московское шоссе 44 стр. вост.	Система:	Отт

Получена ведомость учета параметров теплопотребления за период с
17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Учеба, т		Парам., т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классификация сбываем
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.03	1,34	146,96	148,97	0,00	0,01	150,87	150,30	0,57	52,14	43,12	9,02	6,68	6,18	24,0			
18.03	1,64	149,09	149,13	0,00	0,04	151,41	150,69	0,72	57,69	46,88	11,0	6,62	6,12	24,0			
19.03	1,70	146,93	146,96	0,00	0,03	151,37	150,61	0,76	59,31	47,89	11,42	6,67	6,18	24,0			
20.03	1,66	148,99	148,63	0,00	0,03	151,02	150,27	0,76	56,31	48,14	11,18	6,67	6,17	24,0			
21.03	1,22	149,19	149,16	0,01	0,00	151,03	150,90	0,53	51,05	42,9	8,16	6,68	6,18	24,0			
22.03	1,15	149,45	149,43	0,02	0,00	151,17	150,67	0,50	49,3	41,62	7,68	6,68	6,18	24,0			
23.03	1,16	149,22	149,22	0,00	0,00	150,97	150,49	0,49	49,76	41,98	7,78	6,68	6,18	24,0			
24.03	1,12	149,44	149,43	0,01	0,00	151,15	150,66	0,47	49,15	41,67	7,47	6,69	6,18	24,0			
25.03	1,14	149,60	149,74	0,00	0,15	151,33	151,00	0,32	49,43	41,84	7,59	6,69	6,18	24,0			
26.03	1,12	149,25	149,22	0,03	0,00	150,98	150,48	0,50	49,45	41,94	7,51	6,68	6,18	24,0			
27.03	1,17	149,23	149,20	0,03	0,00	151,00	150,47	0,53	50,06	42,21	7,85	6,68	6,17	24,0			
28.03	1,28	149,23	149,22	0,01	0,00	151,14	150,67	0,57	52,07	43,5	8,57	6,68	6,17	24,0			
29.03	1,13	149,29	149,25	0,04	0,00	150,98	150,48	0,50	48,98	41,6	7,37	6,68	6,17	24,0			
30.03	1,23	149,31	149,32	0,00	0,00	151,13	150,61	0,52	50,61	42,99	8,21	6,68	6,18	24,0			
31.03	1,44	149,24	149,51	0,00	0,27	151,36	150,98	0,38	55,08	45,4	9,68	6,68	6,18	24,0			
01.04	1,30	149,15	149,38	0,00	0,23	151,07	150,75	0,32	52,32	43,62	8,7	6,68	6,18	24,0			
02.04	1,13	149,35	149,31	0,04	0,00	151,07	150,96	0,51	49,28	41,68	7,60	6,69	6,18	24,0			
03.04	1,09	149,72	149,73	0,00	0,01	151,42	150,97	0,45	48,93	41,65	7,28	6,64	6,13	24,0			
04.04	1,10	149,27	149,37	0,00	0,09	151,00	150,64	0,36	49,48	42,12	7,37	6,68	6,18	24,0			
05.04	0,97	149,27	149,32	0,00	0,05	150,85	150,51	0,34	47,14	40,67	6,47	6,68	6,18	24,0			
06.04	0,87	149,57	149,59	0,00	0,02	150,98	150,66	0,31	44,37	38,55	5,82	6,69	6,19	24,0			
07.04	0,88	149,86	149,87	0,00	0,01	151,27	150,94	0,33	44,21	38,37	5,84	6,71	6,2	24,0			
08.04	0,82	149,75	149,78	0,00	0,02	151,07	150,78	0,29	42,5	37,03	5,47	6,69	6,18	24,0			
09.04	1,03	150,07	150,16	0,00	0,09	151,68	151,36	0,32	47,96	40,7	6,86	6,7	6,19	24,0			
10.04	1,01	149,76	149,85	0,00	0,07	151,38	151,04	0,34	47,38	40,85	6,73	6,68	6,19	24,0			
11.04	0,90	150,02	150,08	0,00	0,06	151,50	151,20	0,29	45,31	39,33	5,97	6,69	6,19	24,0			
12.04	0,93	150,09	150,17	0,00	0,08	151,61	151,33	0,29	46,06	39,87	6,2	6,69	6,18	24,0			
13.04	0,91	149,95	150,01	0,00	0,06	151,44	151,14	0,30	45,61	39,52	6,1	6,69	6,18	24,0			
14.04	1,04	150,11	150,35	0,00	0,24	151,70	151,52	0,17	47,13	40,18	6,96	6,7	6,19	24,0			
15.04	1,26	149,89	150,00	0,00	0,20	151,76	151,43	0,35	51,64	43,21	8,44	6,69	6,18	24,0			
16.04	1,24	149,70	149,95	0,00	0,24	151,62	151,32	0,30	52,02	43,71	8,31	6,69	6,18	24,0			
17.04	0,98	150,11	150,35	0,00	0,24	151,60	151,54	0,15	47,01	40,46	6,53	6,7	6,19	24,0			
Итого:	36,95	4783,68	4785,75	0,19	2,26	4940,03	0,00	13,51	49,73	42,00	7,73	6,68	6,18	768,0			

Показания интегрированных счётчиков:							Классификация сбываем:			
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч		Q	Gmin	Gmax	
16.03.2023	24:00	140,24	11190,02	11194,36	1800,00					
17.04.2023	24:00	177,19	15973,70	15980,11	2568,00					
ИТОГО:		36,95	4783,68	4785,75	768,00					
Точ.	- Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	ТG<min	+ ТG>max	+ Тд.о.			
768,00	= 768,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0			
Досчёт: Q =		36,951	Гкал							
Представитель абонента							Представитель тепло(холод)оснабжающей организации			



Handwritten signature of the representative of the heat/cold supply organization.

$$\Sigma Q = 36,951 + 40,95 = 77,901 \text{ Гкал} = 77,9 \text{ Гкал.}$$