

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес _Московское шоссе, д. 47
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _383984
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Глод.: 0.036 - 60.0 мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _17.03.2023_ по _17.04.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф сшибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	
17.03.23	2.330	249.79	253.0469	250.34	252.5938	-0.55	52.6	43.2	9.3	0.0	6.0	0.00	24.00	
18.03.23	2.786	254.28	258.2813	254.96	257.6621	-0.68	58.1	47.2	11.0	0.0	6.0	0.00	24.00	
19.03.23	2.891	250.93	255.0742	251.54	254.3086	-0.61	59.6	48.1	11.5	0.0	6.1	0.00	24.00	
20.03.23	2.806	250.41	254.5137	250.98	253.7441	-0.56	59.3	48.1	11.2	0.0	6.0	0.00	24.00	
21.03.23	2.081	251.21	254.3184	251.86	254.0840	-0.65	51.1	42.8	8.3	0.0	6.1	0.00	24.00	
22.03.23	1.958	251.42	254.3320	252.07	254.1836	-0.65	49.4	41.7	7.8	0.0	6.1	0.00	24.00	
23.03.23	1.979	251.05	254.0078	251.69	253.8340	-0.63	50.0	42.1	7.9	0.0	6.1	0.00	24.00	
24.03.23	1.900	251.40	254.2910	252.08	254.1992	-0.68	49.3	41.8	7.6	0.0	6.1	0.00	24.00	
25.03.23	1.928	251.50	254.4375	252.20	254.3359	-0.71	49.6	42.0	7.7	0.0	6.1	0.00	24.00	
26.03.23	1.929	251.13	254.0723	251.78	253.9277	-0.65	49.7	42.0	7.7	0.0	6.1	0.00	24.00	
27.03.23	1.998	251.29	254.2910	251.96	254.1309	-0.67	50.3	42.3	7.9	0.0	6.1	0.00	24.00	
28.03.23	2.172	251.39	254.6230	252.08	254.3789	-0.69	52.2	43.6	8.6	0.0	6.0	0.00	24.00	
29.03.23	1.935	251.17	254.0469	251.84	253.9180	-0.67	49.2	41.5	7.7	0.0	6.1	0.00	24.00	
30.03.23	2.147	251.29	254.3809	251.98	254.1641	-0.69	51.0	42.5	8.5	0.0	6.1	0.00	24.00	
31.03.23	2.487	251.24	254.8340	251.88	254.3633	-0.63	55.2	45.3	9.9	0.0	6.1	0.00	24.00	
01.04.23	2.222	250.90	254.1426	251.52	253.8164	-0.63	52.4	43.5	8.9	0.0	6.1	0.00	24.00	
02.04.23	1.958	251.39	254.2949	252.03	254.1387	-0.64	49.4	41.6	7.8	0.0	6.1	0.00	24.00	
03.04.23	1.914	257.82	260.7578	258.58	260.7441	-0.76	49.0	41.6	7.4	0.0	6.0	0.00	24.00	
04.04.23	1.923	250.34	253.2695	250.87	253.0078	-0.53	49.0	42.0	7.7	0.0	6.1	0.00	24.00	
05.04.23	1.679	250.17	252.8301	250.64	252.6250	-0.47	47.1	40.4	6.7	0.0	6.1	0.00	24.00	
06.04.23	1.541	250.46	252.8496	250.96	252.7617	-0.50	44.6	38.4	6.2	0.0	6.1	0.00	24.00	
07.04.23	1.528	250.81	253.1680	251.28	253.0605	-0.47	44.3	38.2	6.1	0.0	6.1	0.00	24.00	
08.04.23	1.458	250.52	252.7402	250.97	252.6426	-0.45	42.8	37.0	5.8	0.0	6.1	0.00	24.00	
09.04.23	1.798	251.43	254.1563	251.96	253.9609	-0.53	47.7	40.6	7.1	0.0	6.1	0.00	24.00	
10.04.23	1.767	250.92	253.6172	251.48	253.4668	-0.53	47.5	40.5	7.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
11.04.23	1.561	251.25	253.7344	251.79	253.6563	-0.53	45.2	39.2	6.2	0.0	6.1	0.00	24.00	
12.04.23	1.619	251.40	253.9688	251.92	253.8496	-0.52	46.4	39.8	6.4	0.0	6.1	0.00	24.00	
13.04.23	1.572	250.96	253.4570	251.48	253.3711	-0.52	45.7	39.4	6.3	0.0	6.1	0.00	24.00	
14.04.23	1.831	251.20	253.9023	251.73	253.7070	-0.54	47.9	40.2	7.3	0.0	6.1	0.00	24.00	
15.04.23	2.197	250.96	254.1641	251.47	253.7305	-0.51	51.9	43.2	8.8	0.0	6.1	0.00	24.00	
16.04.23	2.147	250.58	253.7871	251.08	253.3750	-0.50	52.1	43.5	8.6	0.0	6.1	0.00	24.00	
17.04.23	1.700	251.01	253.6582	251.56	253.5371	-0.55	47.1	40.3	6.8	0.0	6.1	0.00	24.00	
Итого	63.739	8041.63	8137.0488	8060.56	8129.2793	-18.93	49.9	42.0	7.9	0.0	6.1	0.00	768.00	0.00

время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.04.23 24:00	295.673	26737.10	26585.02	27160.08	26865.65	2565.09
17.03.23 00:00	231.935	18695.47	18524.46	19023.03	18736.37	1797.09
Итого	63.739	8041.63	8060.56	8137.05	8129.28	768.00

Отчетный период _____768.00_час. Период норм. работы _____768.00_час.

Период отключения питания (U) _____0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____0.000_час.
 Период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

