

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47А
 Теплосчетчик МКТС: № 051048-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	1.187	177.90	179.46	-1.56	51.3	44.6	6.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.03.23	1.488	180.26	181.80	-1.55	57.6	49.3	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.03.23	1.540	178.62	180.15	-1.53	58.8	50.2	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.03.23	1.550	178.28	179.84	-1.56	59.4	50.7	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.03.23	1.137	178.82	180.38	-1.55	51.2	44.8	6.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.03.23	1.048	179.03	180.60	-1.57	49.1	43.2	5.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.03.23	1.054	178.81	180.38	-1.56	49.3	43.4	5.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.03.23	1.017	179.04	180.55	-1.52	49.0	43.3	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.03.23	1.040	179.14	180.68	-1.55	49.2	43.3	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.03.23	1.034	178.85	180.38	-1.53	49.1	43.3	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.03.23	1.080	178.93	180.44	-1.51	49.8	43.7	6.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.03.23	1.194	179.03	180.55	-1.52	51.9	45.2	6.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.03.23	1.040	178.90	180.42	-1.52	48.8	43.0	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.03.23	1.129	178.98	180.46	-1.48	49.8	43.5	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.03.23	1.357	179.00	180.47	-1.47	54.9	47.3	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.04.23	1.215	178.77	180.21	-1.44	52.3	45.5	6.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.04.23	1.052	178.60	180.02	-1.43	49.0	43.1	5.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.04.23	1.033	182.40	183.88	-1.47	48.7	43.0	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.04.23	1.035	178.58	180.01	-1.43	49.1	43.3	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.04.23	0.929	178.44	179.87	-1.43	47.4	42.2	5.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.23	0.810	178.60	180.06	-1.46	43.9	39.4	4.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.23	0.830	178.79	180.25	-1.46	44.2	39.6	4.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.04.23	0.762	178.47	179.97	-1.50	41.9	37.6	4.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.23	0.969	179.19	180.67	-1.48	47.3	41.8	5.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.04.23	0.952	178.90	180.36	-1.46	47.2	41.8	5.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.04.23	0.843	178.99	180.49	-1.50	45.1	40.4	4.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.04.23	0.876	179.15	180.62	-1.46	45.8	40.9	4.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.04.23	0.857	178.89	180.27	-1.39	45.6	40.8	4.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.04.23	0.931	179.01	180.42	-1.41	46.4	41.2	5.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.04.23	1.167	178.92	180.30	-1.39	51.2	44.7	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.04.23	1.186	178.61	180.02	-1.40	52.0	45.3	6.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.04.23	0.931	178.86	180.29	-1.43	47.0	41.8	5.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	34.274	5726.76	5774.27	-47.50	49.5	43.5	6.0	4.0	4.0	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	550.995	66225.66	66669.23	11959.91
16.03.23 24:00	516.721	60498.89	60894.97	11191.91
Итого:	34.274	5726.76	5774.27	768.00

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.л-нит.(Эл) Невсправн.(Не) Gv<min.(ДГ) Gv>max.(ДГ) dt<min.(Дт)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____