

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая 12

Теплосчетчик МКТС: № 018367-1

Версия МКТС: 2.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	1.091	105.48	105.21	0.27	51.0	40.7	10.3	6.5	6.0	24.00	0.00	
18.03.23	1.226	105.48	105.19	0.29	54.2	42.5	11.6	6.7	6.3	24.00	0.00	
19.03.23	1.248	105.48	105.18	0.29	54.8	43.0	11.8	6.7	6.3	24.00	0.00	
20.03.23	1.156	105.50	105.21	0.29	52.9	42.0	11.0	6.7	6.3	24.00	0.00	
21.03.23	0.911	105.59	105.32	0.27	47.3	38.6	8.6	6.6	6.2	24.00	0.00	
22.03.23	0.850	105.62	105.36	0.27	45.6	37.6	8.0	6.6	6.1	24.00	0.00	
23.03.23	0.860	105.62	105.34	0.28	46.3	38.2	8.2	6.5	6.1	24.00	0.00	
24.03.23	0.759	105.66	105.41	0.25	43.8	36.7	7.2	6.5	6.1	24.00	0.00	
25.03.23	0.816	102.05	101.81	0.24	45.4	37.4	8.0	6.5	6.1	24.00	0.00	
26.03.23	0.776	101.08	100.84	0.24	44.7	37.0	7.7	6.5	6.1	24.00	0.00	
27.03.23	0.837	101.03	100.79	0.24	45.8	37.5	8.3	6.5	6.1	24.00	0.00	
28.03.23	0.941	101.05	100.80	0.25	48.5	39.2	9.3	6.5	6.1	24.00	0.00	
29.03.23	0.812	101.12	100.89	0.23	45.2	37.2	8.0	6.5	6.1	24.00	0.00	
30.03.23	0.934	101.08	100.84	0.24	47.8	38.6	9.3	6.5	6.1	24.00	0.00	
31.03.23	1.143	97.78	97.53	0.25	53.2	41.5	11.7	6.6	6.2	24.00	0.00	
01.04.23	0.946	95.70	95.47	0.23	48.8	38.9	9.9	6.3	6.0	24.00	0.00	
02.04.23	0.818	95.75	95.52	0.22	45.5	36.9	8.6	6.3	6.0	24.00	0.00	
03.04.23	0.838	95.73	95.51	0.22	46.3	37.5	8.8	6.4	6.1	24.00	0.00	
04.04.23	0.834	95.70	95.48	0.22	46.8	38.1	8.7	6.3	6.0	24.00	0.00	
05.04.23	0.820	95.99	95.76	0.22	46.6	38.1	8.5	6.2	5.9	24.00	0.00	
06.04.23	0.751	96.46	96.24	0.23	45.0	37.2	7.8	6.2	5.9	24.00	0.00	
07.04.23	0.850	96.45	96.22	0.22	47.2	38.4	8.8	6.2	5.8	24.00	0.00	
08.04.23	0.799	101.59	101.35	0.24	45.7	37.8	7.9	6.4	6.0	24.00	0.00	
09.04.23	0.737	105.73	105.49	0.24	44.1	37.1	7.0	6.5	6.0	24.00	0.00	
10.04.23	0.647	105.78	105.53	0.25	41.5	35.4	6.1	6.4	6.0	24.00	0.00	
11.04.23	0.677	105.73	105.50	0.23	42.6	36.2	6.4	6.4	6.0	24.00	0.00	
12.04.23	0.607	99.92	99.76	0.16	41.5	35.4	6.1	6.2	5.7	24.00	0.00	
13.04.23	0.653	104.51	104.36	0.16	42.4	36.1	6.3	6.3	5.9	24.00	0.00	
14.04.23	0.747	123.10	122.86	0.24	43.3	37.3	6.1	6.8	6.1	24.00	0.00	
15.04.23	1.017	122.85	122.58	0.28	49.6	41.3	8.3	6.8	6.1	24.00	0.00	
16.04.23	0.787	116.96	116.70	0.26	44.8	38.0	6.7	6.8	6.2	24.00	0.00	
17.04.23	0.725	108.66	108.40	0.26	43.2	36.5	6.7	6.5	6.0	24.00	0.00	
Итого:	27.611	3316.25	3308.47	7.78	46.6	38.3	8.3	6.5	6.1	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	96.688	7757.43	7735.08	1880.65
16.03.23 24:00	69.077	4441.18	4426.61	1112.65
Итого:	27.611	3316.25	3308.47	768.00

Отчетный период: 768.00 ч

Время работы: 768.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эп-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv>min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: