

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д. 16

Теплосчетчик МКТС: № 051072-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час работы/отказа	Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2		
17.03.23	2.039	288.27	287.87	0.41	52.1	45.0	7.1	6.6	5.6	24.00	0.00
18.03.23	2.292	288.38	287.97	0.41	55.4	47.5	7.9	6.8	5.9	24.00	0.00
19.03.23	2.337	288.37	287.95	0.42	56.1	48.0	8.1	6.8	5.8	24.00	0.00
20.03.23	2.150	288.33	287.91	0.42	54.1	46.6	7.5	6.8	5.9	24.00	0.00
21.03.23	1.659	287.67	287.27	0.40	48.2	42.4	5.8	6.7	5.7	24.00	0.00
22.03.23	1.541	288.09	287.69	0.40	46.6	41.2	5.3	6.7	5.7	24.00	0.00
23.03.23	1.579	288.03	287.60	0.44	47.2	41.8	5.5	6.6	5.7	24.00	0.00
24.03.23	1.397	288.09	287.69	0.41	44.7	39.9	4.8	6.6	5.6	24.00	0.00
25.03.23	1.511	278.21	277.84	0.37	46.3	40.9	5.4	6.6	5.7	24.00	0.00
26.03.23	1.440	275.40	274.98	0.41	45.5	40.3	5.2	6.6	5.7	24.00	0.00
27.03.23	1.559	275.12	274.73	0.39	46.8	41.1	5.7	6.6	5.7	24.00	0.00
28.03.23	1.753	275.30	274.90	0.40	49.6	43.2	6.4	6.6	5.7	24.00	0.00
29.03.23	1.491	275.36	274.95	0.40	46.1	40.7	5.4	6.6	5.7	24.00	0.00
30.03.23	1.753	275.37	274.95	0.42	48.9	42.6	6.4	6.6	5.7	24.00	0.00
31.03.23	2.186	266.41	265.96	0.44	54.6	46.4	8.2	6.7	5.8	24.00	0.00
01.04.23	1.781	260.45	260.06	0.39	49.8	43.0	6.8	6.4	5.6	24.00	0.00
02.04.23	1.527	260.61	260.25	0.37	46.5	40.6	5.9	6.4	5.6	24.00	0.00
03.04.23	1.539	260.60	260.20	0.40	47.2	41.3	5.9	6.5	5.7	24.00	0.00
04.04.23	1.529	260.55	260.14	0.41	47.7	41.9	5.9	6.4	5.6	24.00	0.00
05.04.23	1.498	261.21	260.84	0.37	47.6	41.8	5.7	6.3	5.5	24.00	0.00
06.04.23	1.363	262.37	261.93	0.43	45.8	40.7	5.2	6.3	5.5	24.00	0.00
07.04.23	1.569	262.40	261.97	0.44	48.2	42.3	6.0	6.3	5.5	24.00	0.00
08.04.23	1.466	276.62	276.18	0.43	46.6	41.3	5.3	6.5	5.6	24.00	0.00
09.04.23	1.337	288.14	287.69	0.46	44.8	40.2	4.6	6.6	5.6	24.00	0.00
10.04.23	1.154	288.13	287.69	0.43	42.2	38.2	4.0	6.6	5.6	24.00	0.00
11.04.23	1.213	288.15	287.70	0.46	43.4	39.2	4.2	6.5	5.5	24.00	0.00
12.04.23	1.082	272.52	272.16	0.36	42.2	38.2	4.0	6.3	5.3	24.00	0.00
13.04.23	1.172	285.66	285.33	0.34	43.1	39.0	4.1	6.4	5.5	24.00	0.00
14.04.23	1.360	336.30	335.94	0.35	44.1	40.1	4.0	6.9	5.6	24.00	0.00
15.04.23	1.887	336.05	335.60	0.46	50.5	44.9	5.6	7.0	5.7	24.00	0.00
16.04.23	1.448	319.37	318.93	0.43	45.5	41.0	4.5	6.9	5.7	24.00	0.00
17.04.23	1.306	295.95	295.52	0.44	44.0	39.6	4.4	6.7	5.6	24.00	0.00
Итого:	50.921	9041.48	9028.37	13.12	47.5	41.9	5.6	6.6	5.6	768.00	0.00

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	881.274	115713.41	115513.54	12489.29
16.03.23 24:00	830.353	106671.92	106485.17	11721.29
Итого:	50.921	9041.48	9028.37	768.00

Отчетный период: 768.00 ч

Время работы: 768.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Непсправ.(Нес) Gv<min (JIG) Gv>max (JIG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36