

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Новая, д.25 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363832
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.016 - 40.0_М3/ч Ду= _____мм
 Собр.: 0.016 - 40.0_М3/ч Ду= _____мм
 Сп : 10 _____л/ММп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, Тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн
17.03.23	2.147	204.12	206.8418	203.74	205.5254	0.38	53.2	42.7	10.5	6.9	6.1	0.00	24.00
18.03.23	2.301	204.24	207.1787	203.85	205.7539	0.39	55.4	44.1	11.3	6.9	6.4	0.00	24.00
19.03.23	2.316	204.23	207.2363	203.86	205.8086	0.37	55.9	44.6	11.3	7.1	6.3	0.00	24.00
20.03.23	1.985	204.26	206.8711	203.89	205.6504	0.37	52.0	42.3	9.7	7.1	6.3	0.00	24.00
21.03.23	1.581	204.26	206.4043	203.93	205.4443	0.33	46.9	39.1	7.7	7.0	6.2	0.00	24.00
22.03.23	1.390	204.25	206.3789	203.92	205.4258	0.34	46.8	39.0	7.8	6.9	6.2	0.00	24.00
23.03.23	1.516	204.31	206.3926	203.97	205.4370	0.33	46.3	38.8	7.4	6.9	6.1	0.00	24.00
24.03.23	1.478	204.05	206.0498	203.71	205.1357	0.34	45.3	38.1	7.2	6.9	6.1	0.00	24.00
25.03.23	1.486	195.32	197.2773	194.87	196.2568	0.44	45.7	38.0	7.6	6.9	6.2	0.00	24.00
26.03.23	1.490	195.25	197.1982	194.81	196.1719	0.44	45.7	38.0	7.6	6.9	6.2	0.00	24.00
27.03.23	1.640	195.18	197.2832	194.74	196.1748	0.45	47.5	39.1	8.4	6.9	6.2	0.00	24.00
28.03.23	1.685	195.33	197.5098	194.88	196.3711	0.45	48.5	39.8	8.6	6.9	6.2	0.00	24.00
29.03.23	1.520	195.32	197.2734	194.87	196.2766	0.45	45.8	38.0	7.8	6.9	6.2	0.00	24.00
30.03.23	1.916	195.34	197.7168	194.90	196.4727	0.44	50.7	40.9	9.8	6.8	6.1	0.00	24.00
31.03.23	1.838	186.40	189.0039	185.88	187.5195	0.52	54.6	42.9	11.7	6.9	6.3	0.00	24.00
01.04.23	1.637	184.77	186.7676	184.18	185.5352	0.58	47.7	38.8	8.9	6.7	6.1	0.00	24.00
02.04.23	1.534	184.77	186.6543	184.22	185.5117	0.55	46.2	38.0	8.2	6.7	6.1	0.00	24.00
03.04.23	1.578	184.82	186.8066	184.26	185.6113	0.56	47.6	39.0	8.5	6.7	6.0	0.00	24.00
04.04.23	1.503	184.75	186.7168	184.21	185.5866	0.54	47.2	39.1	8.1	6.7	6.0	0.00	24.00
05.04.23	1.564	187.23	189.2695	186.70	188.1152	0.53	48.0	39.6	8.7	6.6	5.9	0.00	24.00
06.04.23	1.383	188.61	190.4570	188.08	189.3945	0.52	45.1	37.8	7.3	6.6	5.9	0.00	24.00
07.04.23	1.664	188.65	190.7734	188.13	189.5820	0.52	48.7	39.9	8.8	6.6	5.9	0.00	24.00
08.04.23	1.462	203.34	205.3633	202.95	204.4082	0.39	45.7	38.5	7.2	6.8	6.0	0.00	24.00
09.04.23	1.412	207.11	209.1270	206.78	208.2344	0.34	45.0	38.2	6.8	6.9	6.1	0.00	24.00
10.04.23	1.168	207.02	208.7324	206.65	207.9453	0.37	41.4	35.8	5.5	6.8	6.0	0.00	24.00
11.04.23	1.252	197.21	199.0000	196.89	198.2129	0.32	43.5	37.1	6.4	6.7	5.9	1.16	22.84
12.04.23	1.162	205.80	207.5586	205.41	206.7363	0.39	42.0	36.4	5.6	6.8	6.0	0.00	24.00
13.04.23	1.277	214.29	216.2188	214.01	215.4609	0.28	43.3	37.3	6.0	6.8	5.9	0.14	23.86
14.04.23	1.646	241.90	244.4043	241.83	243.6777	0.07	46.4	39.6	6.8	7.3	6.1	0.00	24.00
15.04.23	1.923	241.63	244.4766	241.60	243.6406	0.04	49.8	41.9	8.0	7.3	6.2	0.00	24.00
16.04.23	1.339	222.54	224.5664	222.34	223.8516	0.21	43.4	37.4	6.0	7.1	6.2	0.00	24.00
17.04.23	1.375	212.68	214.6719	212.40	213.8613	0.28	44.2	37.7	6.5	6.9	6.1	0.00	24.00
Итого	51.671	6448.96	6518.1807	6436.44	6484.7324	12.52	47.3	39.3	8.0	6.9	6.1	1.30	766.70
													1.80

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TP
17.04.23	24:00	262.315	20633.44	20584.59	20951.27	20779.23	2566.70
17.03.23	00:00	210.644	14184.48	14148.16	14433.09	14294.50	1800.00
Итого		51.671	6448.96	6436.44	6518.18	6484.73	766.70

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 766.70_час.

Период отключения питания (U) _____ 1.214_час.
 Период t2-t1 < m1n (D) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 51,7581 м³/ч

