

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.3
 Теплосчетчик МКТС: № 051106-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	1.243	239.71	241.44	-1.73	50.0	44.9	5.1	6.6	2.3	24.00	0.00	
18.03.23	1.416	239.59	241.42	-1.83	53.5	47.7	5.8	6.9	1.3	24.00	0.00	
19.03.23	1.426	239.52	241.43	-1.92	54.3	48.5	5.9	6.9	4.0	24.00	0.00	
20.03.23	1.295	239.54	241.39	-1.85	52.1	46.8	5.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
21.03.23	0.988	239.45	241.10	-1.64	46.0	41.9	4.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
22.03.23	0.952	245.16	246.82	-1.66	44.8	40.9	3.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
23.03.23	0.885	247.63	249.29	-1.65	43.8	40.3	3.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
24.03.23	0.816	247.71	249.30	-1.59	41.9	38.7	3.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
25.03.23	0.856	238.45	239.96	-1.51	43.1	39.6	3.5	6.7	3.2	24.00	0.00	
26.03.23	0.817	238.98	240.46	-1.48	42.2	38.8	3.3	6.7	3.0	24.00	0.00	
27.03.23	0.978	238.98	240.55	-1.57	45.3	41.2	4.0	6.7	3.9	24.00	0.00	
28.03.23	0.970	238.97	240.60	-1.63	45.9	41.8	4.0	6.7	5.8	24.00	0.00	
29.03.23	0.851	240.65	242.20	-1.54	43.0	39.5	3.5	6.7	5.9	24.00	0.00	
30.03.23	1.150	249.65	251.48	-1.83	48.3	43.8	4.6	6.8	5.8	24.00	0.00	
31.03.23	1.369	249.54	251.54	-2.00	53.2	47.7	5.5	6.9	6.0	24.00	0.00	
01.04.23	1.076	249.13	250.94	-1.82	47.7	43.4	4.3	6.8	5.8	24.00	0.00	
02.04.23	0.824	240.09	241.62	-1.52	42.4	39.0	3.4	6.6	5.8	24.00	0.00	
03.04.23	0.789	240.07	241.58	-1.51	41.7	38.4	3.3	6.7	5.8	24.00	0.00	
04.04.23	0.776	239.96	241.47	-1.51	41.8	38.6	3.2	6.6	5.7	24.00	0.00	
05.04.23	0.775	239.98	241.50	-1.52	42.0	38.8	3.2	6.5	4.4	24.00	0.00	
06.04.23	0.809	239.95	241.44	-1.49	42.5	39.2	3.2	6.5	0.1	24.00	0.00	
07.04.23	0.884	239.98	241.51	-1.53	43.9	40.3	3.6	6.5	0.0	24.00	0.00	
08.04.23	0.892	245.25	246.86	-1.62	44.1	40.6	3.5	6.6	0.1	24.00	0.00	
09.04.23	0.817	255.41	257.09	-1.69	42.3	39.3	3.1	6.8	0.0	24.00	0.00	
10.04.23	0.836	240.93	242.45	-1.53	43.0	39.6	3.3	6.6	0.0	24.00	0.00	
11.04.23	0.756	237.82	239.26	-1.44	41.4	38.4	3.0	6.5	0.0	24.00	0.00	
12.04.23	0.751	218.32	219.55	-1.23	42.0	38.7	3.3	6.1	0.0	24.00	0.00	
13.04.23	0.737	255.55	257.22	-1.67	41.3	38.5	2.8	6.6	1.1	24.00	0.00	
14.04.23	0.888	255.48	257.29	-1.81	44.4	41.0	3.5	6.6	5.6	24.00	0.00	
15.04.23	1.051	255.34	257.24	-1.90	47.4	43.3	4.1	6.7	5.6	24.00	0.00	
16.04.23	0.902	255.31	257.13	-1.82	44.7	41.2	3.5	6.8	5.7	24.00	0.00	
17.04.23	0.773	255.18	256.90	-1.72	41.8	38.8	3.0	6.7	5.7	24.00	0.00	
Итого:	30.347	7797.27	7850.02	-52.75	45.1	41.2	3.8	6.7	3.5	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	263.056	39892.62	40189.14	4401.28
16.03.23 24:00	232.708	32095.35	32339.12	3633.28
Итого:	30.347	7797.27	7850.02	768.00

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____