

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.5
 Теплосчетчик МКТС: № 010941-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	2.082	280.88	278.91	1.97	50.5	43.1	7.4	7.0	5.7	24.00	0.00	
18.03.23	2.368	280.78	278.78	2.03	53.9	45.5	8.4	7.3	5.9	24.00	0.00	
19.03.23	2.427	280.78	278.72	2.04	54.8	46.2	8.6	7.2	5.9	24.00	0.00	
20.03.23	2.218	280.78	278.78	2.00	52.6	44.7	7.9	7.3	6.0	24.00	0.00	
21.03.23	1.692	280.72	278.81	1.93	46.4	40.4	6.0	7.2	5.8	24.00	0.00	
22.03.23	1.602	285.00	283.03	1.95	45.1	39.5	5.6	7.2	5.8	24.00	0.00	
23.03.23	1.502	286.91	284.94	1.96	44.1	38.9	5.2	7.1	5.7	24.00	0.00	
24.03.23	1.373	287.06	285.13	1.94	42.3	37.5	4.8	7.1	5.7	24.00	0.00	
25.03.23	1.451	276.16	274.25	1.89	43.5	38.3	5.2	7.0	5.8	24.00	0.00	
26.03.23	1.389	276.72	274.88	1.87	42.5	37.5	5.0	7.1	5.8	24.00	0.00	
27.03.23	1.656	276.69	274.78	1.90	45.6	39.7	6.0	7.1	5.8	24.00	0.00	
28.03.23	1.672	276.69	274.78	1.91	46.3	40.2	6.0	7.1	5.8	24.00	0.00	
29.03.23	1.450	278.69	276.81	1.89	43.3	38.2	5.2	7.1	5.8	24.00	0.00	
30.03.23	1.938	289.38	287.34	2.02	48.7	42.0	6.7	7.2	5.8	24.00	0.00	
31.03.23	2.341	289.28	287.16	2.12	53.6	45.5	8.1	7.3	5.9	24.00	0.00	
01.04.23	1.854	288.88	286.84	2.03	48.1	41.7	6.4	7.2	5.8	24.00	0.00	
02.04.23	1.402	278.19	276.28	1.89	42.7	37.7	5.0	7.0	5.7	24.00	0.00	
03.04.23	1.336	278.13	276.25	1.88	42.0	37.3	4.8	7.1	5.8	24.00	0.00	
04.04.23	1.319	278.00	276.13	1.88	42.1	37.4	4.7	7.0	5.7	24.00	0.00	
05.04.23	1.313	277.97	276.09	1.89	42.3	37.6	4.7	6.9	5.6	24.00	0.00	
06.04.23	1.338	277.78	275.88	1.89	42.8	38.0	4.8	6.9	5.5	24.00	0.00	
07.04.23	1.465	277.81	275.94	1.90	44.2	39.0	5.3	6.9	5.5	24.00	0.00	
08.04.23	1.494	283.84	281.88	1.96	44.5	39.2	5.2	7.0	5.7	24.00	0.00	
09.04.23	1.354	295.88	293.84	2.03	42.6	38.1	4.5	7.2	5.7	24.00	0.00	
10.04.23	1.391	278.69	276.78	1.91	43.3	38.3	5.0	7.0	5.6	24.00	0.00	
11.04.23	1.237	274.88	273.00	1.87	41.7	37.2	4.5	6.9	5.6	24.00	0.00	
12.04.23	1.229	249.28	247.56	1.72	42.4	37.5	4.9	6.5	5.3	23.77	0.23	Dt
13.04.23	1.219	295.75	293.72	2.03	41.6	37.5	4.1	7.0	5.5	24.00	0.00	
14.04.23	1.523	295.66	293.59	2.06	44.8	39.6	5.1	7.1	5.6	24.00	0.00	
15.04.23	1.817	295.66	293.56	2.11	47.8	41.7	6.1	7.1	5.7	24.00	0.00	
16.04.23	1.583	295.69	293.59	2.07	45.1	39.8	5.3	7.2	5.7	24.00	0.00	
17.04.23	1.331	295.59	293.59	2.04	42.2	37.7	4.5	7.2	5.7	24.00	0.00	
Итого:	51.366	9044.16	8981.63	62.57	45.4	39.8	5.7	7.1	5.7	767.77	0.23	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	5136.191	498882.88	496003.44	73312.10
16.03.23 24:00	5084.825	489838.72	487021.81	72544.32
Итого:	51.366	9044.16	8981.63	767.77

Отчетный период: 768.00 ч

Время работы: 767.77 ч

Суммарное время отказа: 0.23 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.23
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: