

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.6

Теплосчетчик МКТС: № 010766-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	2.308	365.00	0.00	364.98	51.0	44.7	6.3	7.0	5.9	24.00	0.00	
18.03.23	2.570	364.69	0.00	364.66	53.9	46.9	7.0	7.3	6.2	24.00	0.00	
19.03.23	2.633	364.50	0.00	364.55	54.9	47.7	7.2	7.3	6.2	24.00	0.00	
20.03.23	2.291	364.81	0.00	364.80	51.5	45.2	6.3	7.3	6.2	24.00	0.00	
21.03.23	1.724	350.63	0.00	350.64	45.9	41.0	4.9	7.2	6.1	23.05	0.95	Эл
22.03.23	1.729	369.56	0.00	369.56	45.1	40.4	4.7	7.2	6.1	24.00	0.00	
23.03.23	1.551	370.88	0.00	370.86	43.5	39.3	4.2	7.1	6.0	24.00	0.00	
24.03.23	1.526	369.75	0.00	369.72	42.8	38.7	4.1	7.1	6.0	24.00	0.00	
25.03.23	1.471	356.56	0.00	356.56	42.7	38.6	4.1	7.0	6.0	24.00	0.00	
26.03.23	1.542	357.63	0.00	357.67	43.1	38.8	4.3	7.1	6.0	24.00	0.00	
27.03.23	1.799	357.44	0.00	357.42	46.0	40.9	5.0	7.1	6.0	24.00	0.00	
28.03.23	1.717	357.50	0.00	357.50	45.2	40.5	4.8	7.0	6.0	24.00	0.00	
29.03.23	1.584	362.19	0.00	362.19	43.4	39.0	4.4	7.1	6.0	24.00	0.00	
30.03.23	2.209	373.31	0.00	373.30	49.9	44.0	5.9	7.1	6.0	24.00	0.00	
31.03.23	2.529	372.94	0.00	372.92	53.5	46.7	6.8	7.3	6.2	24.00	0.00	
01.04.23	1.867	371.06	0.00	371.13	46.7	41.6	5.0	7.1	6.0	24.00	0.00	
02.04.23	1.487	359.50	0.00	359.47	42.4	38.2	4.1	7.0	6.0	24.00	0.00	
03.04.23	1.434	359.44	0.00	359.45	42.0	38.0	4.0	7.0	6.0	24.00	0.00	
04.04.23	1.400	359.31	0.00	359.27	42.0	38.2	3.9	6.9	5.9	24.00	0.00	
05.04.23	1.406	359.19	0.00	359.25	42.2	38.3	3.9	6.9	5.8	24.00	0.00	
06.04.23	1.471	359.19	0.00	359.14	43.0	38.9	4.1	6.8	5.8	24.00	0.00	
07.04.23	1.614	359.13	0.00	359.11	44.5	40.0	4.5	6.8	5.8	24.00	0.00	
08.04.23	1.547	369.63	0.00	369.63	43.8	39.7	4.2	7.0	5.9	23.90	0.10	Эл
09.04.23	1.458	382.31	0.00	382.33	42.7	38.9	3.8	7.2	6.0	24.00	0.00	
10.04.23	1.361	344.19	0.00	344.23	42.6	38.7	3.9	6.9	5.9	23.15	0.85	Эл
11.04.23	1.284	346.25	0.00	346.20	41.6	37.9	3.7	6.8	5.8	23.38	0.62	Эл
12.04.23	1.334	335.19	0.00	335.19	42.3	38.3	4.0	6.7	5.7	23.37	0.63	ЭлDt
13.04.23	1.309	382.31	0.00	382.33	41.5	38.1	3.4	7.0	5.8	24.00	0.00	
14.04.23	1.757	381.88	0.00	381.86	45.9	41.3	4.6	7.1	5.9	24.00	0.00	
15.04.23	1.920	381.56	0.00	381.58	47.5	42.5	5.0	7.1	5.9	24.00	0.00	
16.04.23	1.573	381.94	0.00	381.91	44.0	39.9	4.1	7.2	6.0	24.00	0.00	
17.04.23	1.390	381.81	0.00	381.83	42.0	38.4	3.6	7.1	5.9	24.00	0.00	
Итого:	54.795	11671.25	0.00	11671.22	45.3	40.6	4.7	7.1	6.0	764.84	3.16	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	4855.536	644901.06	388525.47	71647.34
16.03.23 24:00	4800.740	633229.81	388525.47	70882.50
Итого:	54.795	11671.25	0.00	764.84

Отчетный период: 768.00 ч

Время работы: 764.84 ч

Суммарное время отказа: 3.16 ч =

2.96

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min (DG)

Gv>max(DG)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: