

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подольска"			Номер абонента:	Котельная										
Тип прибора:	КМ-5-2			Номер прибора:	394056										
Адрес дома:	ул. Рабочая 18,			Система:	Отп										
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.03.2023 по 17.04.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объем, м3			Температура, С			Давл.: ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.03	1,62	157,62	154,72	2,90	0,00	159,72	156,05	3,66	52,72	42,33	10,38	0,0	5,0	24,0	
18.03	1,69	157,35	154,20	2,89	0,00	159,56	155,88	3,67	54,01	43,16	10,83	0,0	5,0	24,0	
19.03	1,74	157,42	154,54	2,88	0,00	159,69	155,96	3,73	54,84	43,64	11,2	0,0	5,0	24,0	
20.03	1,53	157,92	155,02	2,91	0,00	159,95	156,33	3,63	51,53	41,74	9,79	0,0	5,0	24,0	
21.03	1,23	157,46	154,50	2,96	0,00	159,11	155,61	3,50	46,35	38,44	7,91	0,0	5,0	24,0	
22.03	1,16	157,48	154,51	2,97	0,00	159,03	155,56	3,47	45,03	37,96	7,06	0,0	5,0	24,0	
23.03	1,02	159,38	156,34	3,04	0,00	159,81	156,36	3,46	42,97	36,38	6,58	0,0	5,0	24,0	
24.03	0,98	157,70	154,66	3,04	0,00	159,06	156,62	3,44	42,09	35,74	6,35	0,0	5,15	24,0	
25.03	1,00	157,99	154,95	3,04	0,00	159,37	155,93	3,45	42,36	35,92	6,44	0,0	5,0	24,0	
26.03	1,00	157,84	154,80	3,06	0,00	159,23	155,78	3,46	42,58	36,09	6,47	0,0	5,0	24,0	
27.03	1,16	158,32	155,32	3,00	0,00	159,88	156,39	3,49	45,13	37,69	7,43	0,0	5,0	24,0	
28.03	1,16	159,76	156,75	3,01	0,00	161,36	157,84	3,52	45,26	37,9	7,36	0,0	5,0	24,0	
29.03	1,09	160,19	157,15	3,04	0,00	161,70	158,21	3,49	44,19	37,25	6,95	0,0	5,0	24,0	
30.03	1,38	160,17	157,19	2,99	0,00	162,00	158,40	3,60	48,57	39,87	8,7	0,0	5,0	24,0	
31.03	1,69	159,66	156,69	2,96	0,00	161,89	158,10	3,78	54,06	43,34	10,71	0,0	5,0	24,0	
01.04	1,35	160,07	157,04	3,04	0,00	161,83	158,26	3,65	49,80	40,31	8,57	0,0	5,0	24,0	
02.04	0,99	159,54	156,44	3,10	0,00	160,95	157,44	3,50	42,3	36,18	6,32	0,0	5,0	24,0	
03.04	0,90	160,30	157,18	3,12	0,00	161,58	158,11	3,46	40,61	34,9	5,71	0,0	5,0	24,0	
04.04	0,99	160,01	156,89	3,12	0,00	161,31	157,83	3,48	40,81	35,15	5,66	0,0	5,0	24,0	
05.04	0,90	160,13	157,01	3,12	0,00	161,45	157,86	3,48	41,08	35,36	5,72	0,0	5,0	24,0	
06.04	0,95	161,10	157,97	3,13	0,00	162,49	158,97	3,52	41,82	35,9	6,02	0,0	5,15	24,0	
07.04	1,04	160,18	157,11	3,08	0,00	161,65	158,14	3,51	43,37	36,79	6,59	0,0	5,0	24,0	
08.04	0,97	159,20	156,11	3,09	0,00	160,60	157,11	3,48	42,4	36,17	6,23	0,0	5,0	24,0	
09.04	0,90	160,07	156,96	3,12	0,00	161,39	157,92	3,48	41,31	35,56	5,75	0,0	5,0	24,0	
10.04	0,92	160,42	157,30	3,12	0,00	161,76	158,27	3,49	41,34	35,51	5,82	0,0	5,0	24,0	
11.04	0,85	160,19	157,08	3,11	0,00	161,47	158,03	3,44	40,52	35,11	5,41	0,0	5,0	24,0	
12.04	0,78	160,34	157,17	3,17	0,00	161,53	158,06	3,47	39,07	34,12	4,95	0,0	5,0	24,0	
13.04	0,84	161,11	157,97	3,15	0,00	162,39	158,91	3,48	40,42	35,1	5,32	0,0	5,0	24,0	
14.04	1,13	160,62	157,78	3,08	0,00	162,39	158,85	3,55	44,77	37,62	7,16	0,0	5,0	24,0	
16.04	1,21	160,78	157,71	3,07	0,00	162,45	158,86	3,59	46,27	38,63	7,64	-0,01	5,0	24,0	
Итого:	34,06	4779,54	4688,32	91,23	0,00	4826,68	0,00	106,92	44,88	37,64	7,24	0,00	5,01	720,0	
Показания интерграторов счётчика:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:									
16.03.2023	24:00	157,52	11890,08	11687,91	1800,00	O - отклонение по T1-T2<min									
15.04.2023	24:00	191,58	16669,62	16376,23	2520,00	G - отклонение по Gmin, Gmax									
ИТОГО:						E - Функциональный статус									
ИТОГО:						H - отклонение давления									
Точ.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<min	+ TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.								
768,00	= 720,0	+ 0,0	+ 48,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0								
Доучёт: Q =		36,326, Гкал													
Представитель															
теплопоставляющей															
организации															



Q = 36,33 ткач

