

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмоскovie"				Номер абонента:	Котельная													
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	394204													
Адрес дома:	ул. Российская 20/13,				Система:	Отп													
Полугодовая ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.03.2023 по 17.04.2023																			
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечки, т		Подмас, т			Объем, м ³			Температура, С			Давл. ат		Нара- бота Тр. час	Клас- сифи- кация ошибок	
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2						
17.03	1,76	179,80	174,48	5,32	0,00	182,20	176,02	6,18	52,74	42,83	9,91	0,1	4,3	24,0					
18.03	1,83	179,54	174,22	5,32	0,00	182,03	175,81	6,22	53,78	43,40	10,29	0,09	4,3	24,0					
19.03	1,89	179,69	174,37	5,31	0,00	182,26	176,00	6,26	54,72	44,09	10,63	0,1	4,3	24,0					
20.03	1,63	180,22	174,92	5,30	0,00	182,50	176,42	6,08	51,1	41,98	9,12	0,1	4,3	24,0					
21.03	1,30	179,67	174,40	5,28	0,00	181,52	175,67	5,85	46,03	38,71	7,31	0,1	4,3	24,0					
22.03	1,24	179,66	174,39	5,28	0,00	181,42	175,81	5,81	44,94	37,85	6,98	0,1	4,31	24,0					
23.03	1,07	180,66	175,35	5,30	0,00	182,26	176,50	5,76	42,63	36,6	6,00	0,1	4,31	24,0					
24.03	1,04	179,91	174,59	5,33	0,00	181,45	175,70	5,75	41,92	36,07	5,85	0,11	4,31	24,0					
25.03	1,06	180,35	175,01	5,34	0,00	181,91	176,13	5,78	42,16	36,23	5,95	0,11	4,32	24,0					
26.03	1,10	180,12	174,78	5,35	0,00	181,71	175,90	5,80	42,62	36,41	6,21	0,11	4,32	24,0					
27.03	1,29	180,76	175,37	5,39	0,00	182,53	176,60	5,94	45,04	37,98	7,05	0,11	4,31	24,0					
28.03	1,24	182,55	177,15	5,40	0,00	184,34	178,39	5,95	44,88	38,01	6,87	0,1	4,29	24,0					
29.03	1,19	182,87	177,47	5,40	0,00	184,58	178,68	5,92	44,05	37,42	6,63	0,11	4,34	24,0					
30.03	1,53	183,01	177,59	5,41	0,00	185,11	178,99	6,12	48,78	40,32	8,44	0,11	4,32	24,0					
31.03	1,86	182,43	177,02	5,41	0,00	184,97	178,64	6,33	53,99	43,66	10,3	0,12	4,31	24,0					
01.04	1,45	182,82	177,43	5,40	0,00	184,90	178,83	6,06	46,38	40,36	6,01	0,11	4,31	24,0					
02.04	1,06	182,05	176,65	5,40	0,00	183,83	177,78	5,84	42,18	36,25	5,92	0,1	4,32	24,0					
03.04	0,89	182,99	177,58	5,41	0,00	184,46	178,65	5,81	40,59	35,16	5,43	0,09	4,33	24,0					
04.04	0,96	182,59	177,13	5,46	0,00	184,05	178,20	5,88	40,62	35,28	5,35	0,09	4,33	24,0					
05.04	0,99	182,72	177,24	5,47	0,00	184,21	178,34	5,88	40,97	35,52	5,45	0,09	4,33	24,0					
06.04	1,05	183,87	178,44	5,43	0,00	185,44	179,58	5,86	41,87	36,07	5,8	0,08	4,34	24,0					
07.04	1,13	182,82	177,40	5,42	0,00	184,48	178,59	5,89	43,24	36,97	6,27	0,06	4,33	24,0					
08.04	1,09	181,75	176,38	5,37	0,00	183,33	177,51	5,81	42,18	36,24	5,94	0,08	4,3	24,0					
09.04	0,98	182,67	177,29	5,39	0,00	184,17	178,38	5,79	41,09	35,61	5,48	0,08	4,32	24,0					
10.04	1,00	183,10	177,72	5,38	0,00	184,61	178,83	5,78	41,21	35,63	5,58	0,08	4,32	24,0					
11.04	0,92	182,79	177,43	5,36	0,00	184,24	178,51	5,73	40,36	35,23	5,14	0,08	4,32	24,0					
12.04	0,85	182,96	177,61	5,34	0,00	184,31	178,63	5,68	38,89	34,25	4,73	0,08	4,32	24,0					
13.04	0,92	183,79	178,44	5,34	0,00	185,23	179,53	5,71	40,3	35,21	5,09	0,09	4,33	24,0					
14.04	1,27	183,94	178,18	5,37	0,00	185,34	179,43	5,91	44,96	37,98	7,0	0,09	4,32	24,0					
15.04	1,33	183,46	178,07	5,39	0,00	185,38	179,37	5,99	46,08	38,72	7,36	0,06	4,32	24,0					
16.04	1,10	182,99	177,61	5,38	0,00	184,62	178,77	5,85	42,7	36,61	6,09	0,07	4,32	24,0					
17.04	0,95	183,27	177,98	5,32	0,00	184,73	179,03	5,70	40,43	35,17	5,26	0,07	4,33	24,0					
Итого:	38,96	5821,43	5649,67	171,76	0,00	5677,92	0,00	188,91	44,53	37,74	6,79	0,09	4,32	768,0					
Показания интeрвeрторов счeтчикa:										Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч	D - отключение по 11-42 стпн G - отключение по Gmin, Gmax E - функциональный отказ N - отключение питания													
16.03.2023	24:00	173,40	13518,78	13132,77	1800,00														
17.04.2023	24:00	212,36	19340,21	18782,44	2568,00														
ИТОГО:		38,96	5821,43	5649,67	768,00														
Тотч.	=	Тнарб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<mi	+ ТG<mi	+ ТG>max	+ Тд.о.											
768,00	=	768,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0											
Досчет: Q =		38,966 Гкал																	
Представитель абонента										Представитель тепло(водо)снабжающей организации									

Q=38,966 ттс 11