

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.03.2023 по 17.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д. 42Теплосчетчик МКТС: № 011293-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атн		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	2.123	302.34	301.38	0.96	50.8	43.7	7.0	4.3	4.1	24.00	0.00	
18.03.23	2.439	300.50	299.53	0.98	54.1	45.9	8.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
19.03.23	2.460	300.56	299.50	1.07	54.4	46.2	8.2	4.3	4.1	24.00	0.00	
20.03.23	2.193	300.69	299.53	1.13	52.0	44.7	7.3	4.3	4.1	24.00	0.00	
21.03.23	1.730	301.56	300.53	1.07	46.8	41.1	5.7	4.3	4.2	24.00	0.00	
22.03.23	1.649	295.13	294.09	1.04	46.1	40.5	5.6	4.3	4.1	23.59	0.41	Эл
23.03.23	1.537	300.59	299.44	1.14	44.8	39.7	5.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
24.03.23	1.495	300.63	299.41	1.21	44.0	39.1	5.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
25.03.23	1.458	300.56	299.34	1.24	43.9	39.1	4.9	4.2	4.1	24.00	0.00	
26.03.23	1.523	300.59	299.34	1.23	44.0	39.0	5.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
27.03.23	1.698	300.47	299.22	1.25	46.4	40.8	5.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
28.03.23	1.684	300.41	299.09	1.30	46.5	40.9	5.6	4.3	4.1	24.00	0.00	
29.03.23	1.564	300.50	299.28	1.24	44.9	39.7	5.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
30.03.23	1.978	301.44	300.25	1.20	49.5	42.9	6.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
31.03.23	2.309	299.84	298.66	1.15	53.6	45.9	7.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
01.04.23	1.864	298.88	297.66	1.23	48.6	42.4	6.3	4.3	4.1	24.00	0.00	
02.04.23	1.469	298.59	297.38	1.22	43.7	38.8	4.9	4.3	4.1	24.00	0.00	
03.04.23	1.392	298.59	297.53	1.08	43.0	38.3	4.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
04.04.23	1.367	296.50	295.47	1.02	43.0	38.4	4.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
05.04.23	1.368	298.28	297.22	1.05	43.3	38.7	4.6	4.3	4.1	24.00	0.00	
06.04.23	1.421	298.25	297.25	1.01	43.8	39.0	4.8	4.3	4.1	24.00	0.00	
07.04.23	1.552	297.72	296.69	1.01	45.3	40.0	5.2	4.3	4.1	23.95	0.05	Эл
08.04.23	1.492	298.50	297.53	1.00	44.9	39.9	5.0	4.3	4.1	24.00	0.00	
09.04.23	1.396	298.59	297.72	0.86	43.6	39.0	4.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
10.04.23	1.396	298.28	297.41	0.87	43.8	39.1	4.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
11.04.23	1.287	298.09	297.34	0.76	42.5	38.2	4.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
12.04.23	1.333	298.09	297.34	0.73	43.5	39.0	4.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
13.04.23	1.243	298.09	297.47	0.65	42.3	38.1	4.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
14.04.23	1.626	298.06	297.38	0.66	46.1	40.7	5.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
15.04.23	1.763	297.81	297.13	0.72	47.7	41.8	5.9	4.2	4.1	24.00	0.00	
16.04.23	1.514	298.00	297.38	0.62	45.0	39.9	5.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
17.04.23	1.347	297.72	297.16	0.56	43.0	38.4	4.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
Итого:	52.673	9573.88	9541.63	32.25	46.1	40.6	5.5	4.2	4.1	767.54	0.46	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	3943.718	480091.38	480400.44	61041.17
16.03.23 24:00	3891.045	470517.50	470858.81	60273.63
Итого:	52.673	9573.88	9541.63	767.54

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 767.54 чСуммарное время отказа: 0.46 ч = 0.46 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисп.р.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36Q = 52,705 Гкал