

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Российская д.44
 Теплосчетчик МКТС: № 011443-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	2.084	218.56	29.43	189.13	50.8	41.3	9.5	4.0	4.0	23.99	0.01	Dt
18.03.23	2.371	228.13	30.47	197.63	53.9	43.5	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.03.23	2.380	228.13	30.56	197.60	54.2	43.7	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.03.23	2.181	228.28	29.03	199.23	51.8	42.3	9.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.03.23	1.741	228.97	29.34	199.62	46.7	39.0	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.03.23	1.697	227.59	43.03	184.59	46.0	38.6	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.03.23	1.548	228.25	31.75	196.46	44.9	38.1	6.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.03.23	1.500	228.25	32.88	195.39	43.8	37.2	6.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.03.23	1.481	228.19	32.28	195.93	44.0	37.5	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.03.23	1.506	228.22	31.75	196.45	43.8	37.2	6.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.03.23	1.700	228.16	32.03	196.09	46.3	38.8	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.03.23	1.707	228.06	31.34	196.73	46.6	39.1	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.03.23	1.583	228.19	32.25	195.95	44.9	38.0	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.03.23	1.958	228.88	33.25	195.62	49.2	40.6	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.03.23	2.293	227.63	32.53	195.11	53.6	43.5	10.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.04.23	1.881	227.00	33.38	193.62	48.8	40.5	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.04.23	1.490	226.81	33.09	193.72	43.8	37.3	6.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.04.23	1.418	226.84	30.78	196.05	43.0	36.7	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.04.23	1.395	225.28	28.84	196.45	43.0	36.8	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.04.23	1.407	226.66	29.09	197.55	43.3	37.1	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.23	1.439	226.66	29.19	197.45	43.7	37.4	6.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.23	1.563	226.13	36.66	189.50	45.0	38.0	6.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.04.23	1.558	226.81	29.59	197.22	45.1	38.2	6.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.23	1.435	226.94	28.59	198.33	43.6	37.3	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.04.23	1.465	226.72	28.50	198.23	43.9	37.5	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.04.23	1.321	226.59	28.97	197.62	42.4	36.6	5.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.04.23	1.396	226.59	29.63	196.97	43.5	37.3	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.04.23	1.289	226.69	28.81	197.88	42.2	36.5	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.04.23	1.624	226.63	29.56	197.09	45.6	38.4	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.04.23	1.812	226.44	30.41	196.02	47.8	39.8	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.04.23	1.592	226.59	29.41	197.17	45.4	38.4	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.04.23	1.400	226.47	30.84	195.64	43.0	36.8	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	53.215	7265.31	997.28	6268.05	46.1	38.7	7.3	4.0	4.0	767.99	0.01	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	3978.079	361659.94	277485.20	59019.30
16.03.23 24:00	3924.864	354394.63	276487.93	58251.31
Итого:	53.215	7265.31	997.28	767.99

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 767.99 чСуммарное время отказа: 0.01 ч =

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min(ДГ)

Gv>max(ДГ)

dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: