

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Российская д. 46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	1.938	244.22	242.66	1.59	50.5	42.7	7.8	4.9	0.0	24.00	0.00	
18.03.23	2.200	243.50	241.94	1.57	54.0	45.1	8.9	4.9	0.0	24.00	0.00	
19.03.23	2.213	243.53	241.91	1.59	54.4	45.4	9.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
20.03.23	2.010	243.69	242.06	1.64	52.0	43.9	8.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
21.03.23	1.607	244.75	243.06	1.68	46.8	40.3	6.5	4.9	0.0	24.00	0.00	
22.03.23	1.570	243.31	241.66	1.65	46.1	39.7	6.4	4.9	0.0	24.00	0.00	
23.03.23	1.442	244.06	242.38	1.69	44.9	39.1	5.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
24.03.23	1.366	244.19	242.50	1.71	43.6	38.1	5.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
25.03.23	1.360	244.13	242.41	1.71	44.0	38.5	5.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
26.03.23	1.372	244.16	242.44	1.69	43.8	38.3	5.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
27.03.23	1.548	243.84	242.22	1.65	46.2	39.9	6.3	4.8	0.0	24.00	0.00	
28.03.23	1.564	243.78	242.09	1.67	46.5	40.2	6.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
29.03.23	1.448	243.97	242.28	1.67	44.8	38.9	5.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
30.03.23	1.787	244.41	242.88	1.57	48.9	41.7	7.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
31.03.23	2.107	242.78	241.25	1.51	53.5	44.9	8.6	4.9	0.0	24.00	0.00	
01.04.23	1.733	242.38	240.81	1.56	48.8	41.7	7.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
02.04.23	1.365	242.50	240.84	1.64	43.7	38.2	5.5	4.9	0.0	24.00	0.00	
03.04.23	1.299	242.63	241.00	1.63	42.8	37.5	5.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
04.04.23	1.284	240.94	239.31	1.62	42.9	37.6	5.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
05.04.23	1.298	242.34	240.72	1.63	43.2	37.9	5.3	4.8	0.0	24.00	0.00	
06.04.23	1.329	242.28	240.69	1.60	43.5	38.2	5.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
07.04.23	1.422	241.63	240.06	1.57	44.8	39.0	5.8	4.9	0.0	24.00	0.00	
08.04.23	1.417	242.38	240.75	1.60	44.9	39.2	5.8	4.9	0.0	24.00	0.00	
09.04.23	1.303	242.56	241.00	1.58	43.4	38.1	5.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
10.04.23	1.328	242.31	240.75	1.58	43.8	38.4	5.4	4.9	0.0	24.00	0.00	
11.04.23	1.203	242.28	240.66	1.59	42.2	37.3	4.9	4.8	0.0	24.00	0.00	
12.04.23	1.280	242.13	240.59	1.55	43.4	38.2	5.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
13.04.23	1.185	242.31	240.72	1.58	42.2	37.4	4.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
14.04.23	1.464	242.00	240.50	1.52	45.3	39.3	6.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
15.04.23	1.631	241.69	240.16	1.52	47.6	40.9	6.7	4.8	0.0	24.00	0.00	
16.04.23	1.448	241.97	240.38	1.58	45.3	39.5	5.9	4.8	0.0	24.00	0.00	
17.04.23	1.268	241.94	240.38	1.58	42.8	37.7	5.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
Итого:	48.788	7774.56	7723.03	51.55	46.0	39.8	6.2	4.8	0.0	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	3633.440	408602.66	410284.63	65496.06
16.03.23 24:00	3584.652	400828.09	402561.59	64728.06
Итого:	48.788	7774.56	7723.03	768.00

Отчетный период: **768.00** чВремя работы: **768.00** ч

Суммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: