

Организация:	ООО "Утрадион ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	ЮМ-5-2	Номер прибора:	387089
Адрес дома:	пл Северная 7,	Система:	Отп

Посутная ведомость учета параметров теплооборудования за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классификация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.03	2,18	437,12	434,21	2,82	0,00	445,80	441,75	4,06	66,21	61,32	4,89	11,87	6,31	24,0			
18.03	2,19	435,91	432,98	2,93	0,00	444,56	440,50	4,06	66,2	61,29	4,91	11,87	6,04	24,0			
19.03	2,19	436,05	433,12	2,93	0,00	444,72	440,64	4,08	66,2	61,31	4,9	11,88	6,0	24,0			
20.03	2,20	436,37	433,40	2,88	0,00	445,06	441,02	4,04	66,3	61,37	4,93	11,88	6,28	24,0			
21.03	2,10	437,52	434,63	2,88	0,00	446,16	442,17	3,99	66,01	61,31	4,7	11,89	6,38	24,0			
22.03	1,88	412,17	409,36	2,80	0,00	419,78	416,02	3,76	63,33	58,67	4,66	11,88	6,54	24,0			
23.03	1,97	426,95	426,13	2,81	0,00	437,13	433,30	3,83	64,77	60,28	4,49	11,89	6,81	24,0			
24.03	2,03	432,11	429,34	2,77	0,00	440,64	436,81	3,84	65,99	61,39	4,6	11,9	6,86	24,0			
25.03	2,01	431,70	428,93	2,77	0,00	440,23	436,44	3,80	66,13	61,57	4,56	11,9	6,83	24,0			
26.03	2,01	432,37	429,63	2,74	0,00	440,93	437,12	3,80	66,07	61,52	4,55	11,9	6,73	24,0			
27.03	1,99	428,57	426,80	2,77	0,00	437,98	434,19	3,80	65,7	61,16	4,54	11,89	6,69	24,0			
28.03	2,03	428,25	425,52	2,73	0,00	436,73	432,95	3,78	66,15	61,5	4,65	11,88	6,72	24,0			
29.03	2,04	429,10	426,31	2,79	0,00	437,86	433,80	3,86	66,34	61,69	4,66	11,89	6,71	24,0			
30.03	2,03	418,21	415,46	2,74	0,00	426,50	422,71	3,80	66,18	61,41	4,76	11,88	6,68	23,67	U		
31.03	2,05	421,09	418,30	2,79	0,00	429,50	425,61	3,89	66,36	61,51	4,85	11,89	6,75	24,0			
01.04	2,06	428,45	425,64	2,80	0,00	436,89	433,09	3,80	66,34	61,50	4,75	11,89	6,78	24,0			
02.04	2,04	432,57	429,71	2,85	0,00	441,16	437,26	3,80	66,20	61,63	4,61	11,80	6,79	24,0			
03.04	2,02	430,48	427,69	2,82	0,00	439,05	435,19	3,86	66,31	61,73	4,58	11,88	6,79	24,0			
04.04	1,95	432,84	430,07	2,77	0,00	441,54	437,73	3,81	66,6	62,19	4,41	11,88	6,8	24,0			
05.04	1,90	432,90	430,13	2,77	0,00	441,49	437,73	3,76	66,19	61,91	4,28	11,88	6,8	24,0			
06.04	1,83	430,28	427,59	2,67	0,00	438,62	435,17	3,64	66,24	62,08	4,16	11,86	6,79	24,0			
07.04	1,85	430,65	427,93	2,72	0,00	439,22	435,52	3,70	66,24	62,04	4,19	11,88	6,77	23,98	D		
08.04	1,89	435,30	432,55	2,75	0,00	443,98	440,24	3,74	66,35	62,1	4,25	11,88	6,77	24,0			
08.04	1,87	435,30	432,56	2,74	0,00	443,98	440,25	3,70	66,25	62,06	4,19	11,88	6,77	24,0			
10.04	1,86	435,24	432,50	2,74	0,00	443,95	440,24	3,71	66,49	62,31	4,18	11,88	6,77	24,0			
11.04	1,73	415,30	412,60	2,61	0,00	423,47	419,97	3,50	65,91	61,84	4,06	11,86	6,77	22,8	D U		
12.04	1,79	440,59	438,20	2,79	0,00	449,75	446,01	3,74	66,21	62,25	3,96	11,89	6,78	23,98	D		
13.04	1,79	443,53	440,77	2,75	0,00	452,32	448,83	3,69	66,16	62,22	3,94	11,89	6,78	24,0			
14.04	1,87	443,19	440,48	2,71	0,00	452,05	448,37	3,68	66,42	62,31	4,11	11,88	6,76	24,0			
15.04	1,82	440,75	438,02	2,73	0,00	449,46	445,76	3,72	66,16	61,9	4,26	11,87	6,72	24,0			
16.04	1,91	442,40	439,64	2,76	0,00	451,11	447,37	3,74	65,91	61,7	4,21	11,87	6,73	24,0			
17.04	1,88	443,29	440,54	2,75	0,00	452,07	448,35	3,73	66,19	62,03	4,15	11,88	6,75	24,0			
Итого:	63,13	13839,91	13750,9	88,97	0,00	14113,84	140,00	121,91	66,07	61,61	4,46	11,88	6,67	766,22			

Показания интeрpоpтeрe счeтa:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.03.2023	24:00	190,13	32094,65	31873,97	1799,98
17.04.2023	24:00	753,26	45934,56	45624,91	2566,19
ИТОГО:		63,13	13839,91	13750,94	766,22

Классификация ошибок:
 D - отклонение по T1-T2<min
 G - отклонение по Gmin, Gmax
 E - функциональный сдвиг
 U - отклонение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тоб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.
768,00	=	766,22	+	1,65	+	0,0	+	0,14	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчет: Q = 63,275 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
налогоплательщика
организации

