

Организация:	ООО "Утрадион ЮГ Подмосковья"			Номер абонента:	Котельная										
Тип прибора:	МКТС			Номер прибора:	11769										
Адрес дома:	ул Советская 105,			Система:	Отп										
Постоянная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.03.2023 по 17.04.2023															
Дата	Темп. Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр. час	Клас- сифи- кация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.03	1,84	169,28	169,96	0,00	0,28	171,34	170,84	0,50	50,49	39,61	10,88	6,23	5,89	24,0	
18.03	2,06	168,78	169,03	0,00	0,25	171,09	170,44	0,66	53,84	41,5	12,24	6,25	5,88	24,0	
19.03	2,08	168,78	169,03	0,00	0,25	171,16	170,47	0,69	54,19	41,63	12,36	6,25	5,88	24,0	
20.03	1,88	169,97	169,22	0,00	0,25	171,09	170,53	0,56	51,63	40,48	11,15	6,25	5,88	24,0	
21.03	1,45	165,09	165,34	0,00	0,25	168,81	166,47	0,34	46,52	37,71	8,81	6,25	5,89	23,39	
22.03	1,40	162,69	163,03	0,00	0,34	164,34	164,13	0,22	45,97	37,35	8,62	6,22	5,86	23,09	
23.03	1,33	169,19	169,47	0,00	0,28	170,78	170,58	0,22	44,64	36,78	7,86	6,2	5,84	24,0	
24.03	1,28	169,19	169,50	0,00	0,31	170,75	170,56	0,19	43,72	36,16	7,56	6,2	5,84	24,0	
25.03	1,26	169,19	169,50	0,00	0,31	170,75	170,56	0,19	43,75	36,32	7,43	6,2	5,84	24,0	
26.03	1,30	169,16	169,44	0,00	0,28	170,69	170,50	0,19	43,94	36,28	7,66	6,2	5,84	24,0	
27.03	1,46	169,00	169,31	0,00	0,31	170,75	170,44	0,31	46,13	37,47	8,66	6,2	5,84	24,0	
28.03	1,47	169,00	169,28	0,00	0,28	170,72	170,44	0,28	46,24	37,54	8,7	6,22	5,85	24,0	
29.03	1,37	169,28	169,53	0,00	0,25	170,88	170,63	0,25	44,66	36,56	8,12	6,2	5,84	24,0	
30.03	1,75	169,56	169,84	0,00	0,28	171,53	171,06	0,47	49,05	38,74	10,31	6,2	5,84	24,0	
31.03	2,03	168,50	169,78	0,00	0,28	170,75	170,13	0,63	53,22	41,18	12,04	6,19	5,83	24,0	
01.04	1,63	168,13	168,38	0,00	0,25	170,00	169,59	0,41	48,37	38,69	9,68	6,22	5,86	24,0	
02.04	1,27	168,03	168,34	0,00	0,31	169,56	169,38	0,18	43,53	35,97	7,56	6,24	5,88	24,0	
03.04	1,20	168,03	168,38	0,00	0,34	169,50	169,41	0,09	42,75	35,59	7,16	6,24	5,88	24,0	
04.04	1,20	168,81	167,22	0,00	0,41	168,28	168,25	0,03	42,82	35,64	7,18	6,21	5,85	24,0	
05.04	1,30	167,72	168,22	0,00	0,50	169,22	169,25	-0,03	43,07	35,92	7,15	6,22	5,86	24,0	
06.04	1,24	167,72	168,22	0,00	0,50	169,22	169,25	-0,03	43,84	36,13	7,41	6,23	5,86	24,0	
07.04	1,31	169,97	161,44	0,00	0,47	162,53	162,50	0,03	44,89	36,76	8,13	6,23	5,87	23,04	
08.04	1,33	167,81	168,31	0,00	0,50	169,44	169,41	0,03	44,73	36,77	7,96	6,24	5,87	24,0	
09.04	1,23	167,81	168,44	0,00	0,53	169,41	169,47	-0,06	43,36	36,02	7,34	6,24	5,89	24,0	
10.04	1,27	167,75	168,25	0,00	0,50	169,28	169,28	0,00	43,68	36,07	7,81	6,23	5,87	24,0	
11.04	1,15	167,86	168,16	0,00	0,50	169,09	169,19	-0,09	42,19	35,32	6,87	6,2	5,84	24,0	
12.04	1,21	167,86	168,16	0,00	0,50	169,16	169,19	-0,03	43,36	36,11	7,25	6,19	5,83	24,0	
13.04	1,13	167,72	168,22	0,00	0,50	169,13	169,22	-0,09	42,11	35,39	6,72	6,19	5,83	24,0	
14.04	1,43	167,56	168,06	0,00	0,50	169,25	169,19	0,06	45,45	36,9	8,55	6,19	5,83	24,0	
15.04	1,59	167,41	167,81	0,00	0,50	169,19	169,03	0,16	47,42	37,94	9,48	6,2	5,84	24,0	
16.04	1,38	167,53	168,05	0,00	0,53	169,19	169,16	0,03	45,04	36,77	8,27	6,19	5,83	24,0	
17.04	1,20	167,50	167,97	0,00	0,47	168,94	168,97	-0,03	42,75	35,56	7,19	6,19	5,83	24,0	
Итого:	45,93	5369,56	5381,59	0,00	12,03	5423,81	0,38	6,34	45,86	37,29	8,56	6,22	5,85	795,52	
Показания инверторов счетчика:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч	Классификация ошибок:									
16.03.2023	24:00	4071,82	345461,56	346243,09	72258,23	Q - отклонение по I1-I2<min									
17.04.2023	24:00	4117,75	350831,13	351624,69	73023,74	Q - отклонение по Gmin, Gmax									
ИТОГО:						E - функциональный сброс									
ИТОГО:						U - превышение лимитов									
Точ.	=	Тнарб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ ТdI<min	ТG<min	+ ТG>max	+ Тдо.							
768,00	=	765,52	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0							
Доучет: Q =		46,082, Гкал													
Представитель абонента						Представитель тепло(водо)снабжающей организации									

Q = 46,079 гкал

