

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Копельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплоотрабтки за период с
17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Учеыа, т		Подвас, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- бота Тр. час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.03	0,84	97,28	87,87	9,51	0,00	99,16	89,20	9,95	65,01	61,44	3,57	8,04	7,97	24,0			
18.03	0,80	96,63	87,75	8,88	0,00	96,53	89,30	7,23	65,14	61,56	3,58	8,04	7,97	24,0			
19.03	0,80	96,84	87,88	8,97	0,00	96,72	89,41	7,31	64,76	61,25	3,51	7,99	7,92	24,0			
20.03	0,87	96,84	88,55	10,30	0,00	96,69	88,05	10,64	64,62	61,1	3,52	8,0	7,93	23,78			
21.03	0,87	95,38	85,20	10,17	0,00	97,25	85,70	10,55	65,37	61,81	3,56	8,04	7,96	23,4			
22.03	0,79	92,97	84,13	8,84	0,00	94,78	85,61	9,17	65,08	61,48	3,6	7,99	7,93	23,00			
23.03	0,60	71,91	65,00	6,91	0,00	73,28	66,09	7,19	63,59	60,59	3,0	7,97	7,91	17,83			
24.03	0,77	95,41	88,03	8,38	0,00	98,28	89,58	8,70	65,02	61,49	3,53	8,05	7,99	24,0			
25.03	0,76	95,34	88,11	8,23	0,00	98,22	89,66	8,56	65,2	61,7	3,5	8,04	7,97	24,0			
26.03	0,85	97,91	87,78	10,13	0,00	99,78	89,31	10,47	64,76	61,35	3,43	7,99	7,92	24,0			
27.03	0,85	97,75	87,77	9,98	0,00	99,65	89,31	10,34	65,0	61,51	3,49	8,05	7,96	24,0			
28.03	0,75	96,28	88,16	8,13	0,00	98,22	89,72	8,50	65,33	61,77	3,56	8,05	7,99	24,0			
29.03	0,79	95,50	88,00	8,50	0,00	98,38	89,55	8,81	65,33	61,74	3,59	8,05	7,96	24,0			
30.03	0,82	97,31	87,65	9,66	0,00	99,19	89,39	9,80	64,32	60,86	3,46	8,03	7,96	24,0			
31.03	0,79	95,05	86,75	8,31	0,00	97,81	88,19	9,63	63,43	60,05	3,38	8,03	7,97	23,74			
01.04	0,84	96,84	88,98	9,86	0,00	96,72	88,48	10,23	64,35	60,86	3,49	7,94	7,87	24,0			
02.04	0,83	96,83	88,72	9,91	0,00	98,44	88,20	10,23	64,01	60,58	3,45	7,87	7,81	24,0			
03.04	0,85	96,75	86,65	10,09	0,00	98,63	88,16	10,47	64,53	61,07	3,46	7,91	7,85	24,0			
04.04	0,78	95,89	87,14	8,75	0,00	97,53	88,84	8,69	64,24	60,83	3,41	7,93	7,86	24,0			
05.04	0,77	95,75	86,95	8,80	0,00	97,55	88,45	9,11	64,05	60,64	3,41	7,92	7,86	24,0			
06.04	0,75	95,75	86,91	8,84	0,00	97,50	88,34	9,16	63,36	59,99	3,37	7,91	7,85	24,0			
07.04	0,74	91,75	83,27	8,48	0,00	93,47	84,67	8,80	63,55	60,12	3,43	7,93	7,87	23,04			
08.04	0,73	95,03	86,92	8,11	0,00	96,81	88,39	8,42	63,58	60,17	3,41	7,91	7,85	24,0			
09.04	0,88	97,53	86,55	10,98	0,00	99,34	88,00	11,34	63,77	60,37	3,4	7,87	7,81	24,0			
10.04	0,74	95,05	86,89	8,36	0,00	96,84	88,16	8,69	63,52	60,15	3,37	7,89	7,82	23,93			
11.04	0,78	95,63	86,83	8,80	0,00	97,47	88,33	9,14	64,4	60,93	3,47	7,91	7,85	24,0			
12.04	0,78	94,78	85,56	9,22	0,00	96,53	87,00	9,53	63,43	60,03	3,4	7,78	7,72	23,92			
13.04	0,83	96,89	86,50	10,19	0,00	98,47	87,94	10,53	63,25	59,9	3,36	7,85	7,79	24,0			
14.04	0,74	94,50	85,55	8,95	0,00	95,72	86,55	8,77	62,88	59,25	3,43	7,82	7,76	23,81			
15.04	0,78	94,50	85,33	9,17	0,00	95,22	86,72	8,50	62,47	58,99	3,46	7,7	7,65	24,0			
16.04	0,72	94,75	86,75	8,00	0,00	95,50	88,19	8,31	63,13	59,89	3,44	7,9	7,84	24,0			
17.04	0,77	95,28	86,45	8,83	0,00	97,06	87,91	9,16	63,89	60,23	3,46	7,91	7,85	24,0			
Итого:	25,29	3044,81	2754,39	290,42	0,00	3102,75	301,14	64,20	60,73	3,47	7,95	7,88	758,54				

Показания интерваторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
16.03.2023	24:00	2460,64	273260,03	242329,14	71814,74
17.04.2023	24:00	2485,93	276304,84	245083,53	72573,28
ИТОГО:		25,29	3044,81	2754,39	758,54

Классификация ошибок:
 O - отключение на 15-45 мин
 G - отклонение по Gmin, Gmax
 E - фактический счетчик
 U - отсутствие питания

Тотч.	= Тнарвб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	+ ТG<min	+ ТG>max	+ Тдо.
768,00	= 758,54	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	

Досчет: Q = 25,803 Гкал



Представитель
тепло(водо)снабжения
организации



$V = 304,89 \text{ м}^3$
 $Q_{\text{ГВС}} = 19,025 \text{ Гкал}$