

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **17.03.2023** по **17.04.2023**Потребитель: **ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"**Адрес объекта: **ул. Советская д.105А**Теплосчетчик МКТС: **№ 011549-1**Версия МКТС: **2.51**Формула расчета тепла: **$Q = M1(h1-h2)$**

Дата	Тепл.эл., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	1.520	191.19	190.00	1.22	50.0	42.0	8.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
18.03.23	1.718	190.56	189.34	1.19	53.4	44.4	9.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
19.03.23	1.736	190.59	189.44	1.16	53.8	44.7	9.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
20.03.23	1.583	190.72	189.56	1.16	51.5	43.2	8.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
21.03.23	1.266	191.50	190.28	1.21	46.4	39.8	6.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
22.03.23	1.230	190.34	189.13	1.20	45.6	39.2	6.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
23.03.23	1.137	190.88	189.69	1.20	44.5	38.6	6.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
24.03.23	1.071	190.94	189.75	1.20	43.2	37.6	5.6	5.2	4.7	24.00	0.00	
25.03.23	1.076	190.88	189.72	1.17	43.7	38.1	5.6	5.2	4.7	24.00	0.00	
26.03.23	1.076	190.88	189.69	1.15	43.4	37.8	5.6	5.2	4.7	24.00	0.00	
27.03.23	1.219	190.69	189.63	1.11	45.7	39.3	6.4	5.2	4.7	24.00	0.00	
28.03.23	1.243	190.66	189.47	1.18	46.2	39.6	6.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
29.03.23	1.150	190.84	189.66	1.18	44.4	38.4	6.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
30.03.23	1.412	191.25	190.16	1.08	48.3	40.9	7.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
31.03.23	1.665	189.94	188.94	1.02	52.9	44.1	8.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
01.04.23	1.375	189.59	188.53	1.06	48.4	41.1	7.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
02.04.23	1.087	189.53	188.41	1.10	43.4	37.7	5.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
03.04.23	1.028	189.53	188.47	1.09	42.5	37.1	5.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
04.04.23	1.008	188.25	187.16	1.07	42.6	37.2	5.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
05.04.23	1.018	189.34	188.31	1.03	42.8	37.5	5.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
06.04.23	1.029	189.28	188.31	0.99	43.2	37.8	5.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
07.04.23	1.107	188.81	187.84	0.96	44.4	38.5	5.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
08.04.23	1.118	189.34	188.44	0.94	44.6	38.7	5.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
09.04.23	1.033	189.44	188.50	0.93	43.1	37.7	5.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
10.04.23	1.062	189.31	188.41	0.89	43.5	37.9	5.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
11.04.23	0.949	189.47	188.66	0.82	42.0	36.9	5.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
12.04.23	1.001	189.34	188.59	0.76	43.1	37.8	5.3	5.2	4.7	24.00	0.00	
13.04.23	0.924	189.44	188.66	0.76	41.9	37.0	4.9	5.2	4.7	24.00	0.00	
14.04.23	1.133	189.25	188.53	0.72	44.8	38.8	6.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
15.04.23	1.272	189.00	188.25	0.76	47.2	40.5	6.7	5.2	4.7	24.00	0.00	
16.04.23	1.144	189.16	188.41	0.75	45.1	39.0	6.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
17.04.23	0.997	189.09	188.34	0.75	42.5	37.2	5.3	5.2	4.7	24.00	0.00	
Итого:	38.387	6079.03	6046.25	32.81	45.6	39.3	6.3	5.3	4.7	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	3261.821	325398.66	324942.41	73054.89
16.03.23 24:00	3223.434	319319.63	318896.16	72286.89
Итого:	38.387	6079.03	6046.25	768.00

Отчетный период: **768.00 ч**Время работы: **768.00 ч**Суммарное время отказа: **0.00 ч** = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ГД) Gv>max(ГД) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: