

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: - ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" -
 Адрес объекта: ул. Советская д. 105А
 Теплосчетчик МКТС: № 011549-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
17.03.23	1.091	61.953	51.406	0.000	10.547	60.781	50.680	0.000	10.098	64.3	55.3	10.0	4.0	6.5	24.00	
18.03.23	0.966	61.438	51.641	0.000	9.797	60.281	50.906	0.000	9.377	64.3	55.3	10.0	4.0	6.5	24.00	
19.03.23	1.128	63.531	50.313	0.000	13.219	62.344	49.609	0.000	12.727	64.0	55.0	10.0	4.0	6.4	24.00	
20.03.23	1.014	62.078	51.066	0.000	10.992	60.922	50.575	0.000	10.557	63.8	54.8	10.0	4.0	6.5	24.00	
21.03.23	0.945	61.188	51.828	0.000	9.359	60.031	51.086	0.000	8.938	64.5	55.5	10.0	4.0	6.5	24.00	
22.03.23	0.991	59.891	49.367	0.000	10.523	58.750	48.680	0.000	10.086	64.2	55.0	10.0	4.0	6.2	24.00	
23.03.23	0.835	61.172	51.305	0.000	9.867	60.219	50.680	0.000	9.525	58.2	50.7	10.0	4.0	6.5	24.00	
24.03.23	0.902	60.953	52.180	0.000	8.773	59.797	51.438	0.000	8.369	64.1	55.3	10.0	4.0	6.5	24.00	
25.03.23	0.997	62.203	51.508	0.000	10.695	61.031	50.766	0.000	10.254	64.4	55.7	10.0	4.0	6.5	24.00	
26.03.23	1.116	63.703	50.453	0.000	13.250	62.516	49.742	0.000	12.779	64.0	55.4	10.0	4.0	6.4	24.00	
27.03.23	1.010	62.328	51.391	0.000	10.938	61.141	50.664	0.000	10.482	64.2	55.4	10.0	4.0	6.5	24.00	
28.03.23	1.001	62.109	51.559	0.000	10.570	60.938	50.797	0.000	10.141	64.5	55.6	10.0	4.0	6.5	24.00	
29.03.23	1.044	62.547	51.125	0.000	11.422	61.359	50.391	0.000	10.957	64.6	55.7	10.0	4.0	6.5	24.00	
30.03.23	0.943	61.516	51.719	0.000	9.797	60.391	51.000	0.000	9.387	63.6	54.9	10.0	4.0	6.5	24.00	
31.03.23	0.920	61.297	51.555	0.000	9.742	60.188	50.859	0.000	9.342	62.6	54.1	10.0	4.0	6.5	24.00	
01.04.23	1.023	62.000	50.531	0.000	11.469	60.844	49.820	0.000	11.027	63.6	54.8	10.0	4.0	6.4	24.00	
02.04.23	1.046	62.094	50.039	0.000	12.055	60.969	49.359	0.000	11.602	63.2	54.5	10.0	4.0	6.3	24.00	
03.04.23	0.962	61.016	50.797	0.000	10.219	59.875	50.078	0.000	9.799	63.8	55.0	10.0	4.0	6.4	24.00	
04.04.23	0.899	60.438	51.320	0.000	9.117	59.328	50.602	0.000	8.723	63.5	54.9	10.0	4.0	6.4	24.00	
05.04.23	0.918	60.656	51.094	0.000	9.563	59.547	50.391	0.000	9.166	63.3	54.7	10.0	4.0	6.4	24.00	
06.04.23	0.974	61.484	50.422	0.000	11.063	60.375	49.734	0.000	10.641	62.7	54.3	10.0	4.0	6.4	24.00	
07.04.23	0.900	59.891	50.445	0.000	9.445	58.813	49.750	0.000	9.055	62.8	54.3	10.0	4.0	6.3	24.00	
08.04.23	0.944	60.984	50.648	0.000	10.336	59.891	49.953	0.000	9.932	62.9	54.4	10.0	4.0	6.4	24.00	
09.04.23	1.069	62.516	49.672	0.000	12.844	61.375	48.902	0.000	12.393	63.0	54.5	10.0	4.0	6.3	24.00	
10.04.23	0.940	61.078	50.773	0.000	10.305	59.969	50.670	0.000	9.898	62.8	54.3	10.0	4.0	6.4	24.00	
11.04.23	0.973	61.188	50.586	0.000	10.602	60.063	49.883	0.000	10.174	63.6	55.0	10.0	4.0	6.4	24.00	
12.04.23	0.910	60.078	50.297	0.000	9.781	58.984	49.609	0.000	9.379	62.7	54.3	10.0	4.0	6.3	24.00	
13.04.23	0.960	61.250	50.273	0.000	10.977	60.156	49.578	0.000	10.570	62.6	54.4	10.0	4.0	6.3	24.00	
14.04.23	0.957	60.899	50.328	0.000	10.531	59.781	49.656	0.000	10.133	62.1	53.8	10.0	4.0	6.3	24.00	
15.04.23	0.979	60.594	49.623	0.000	11.570	59.547	48.375	0.000	11.168	61.6	53.2	10.0	4.0	6.1	24.00	
16.04.23	0.951	61.000	50.391	0.000	10.699	59.906	49.711	0.000	10.193	62.4	54.0	10.0	4.0	6.4	24.00	
17.04.23	0.906	60.281	50.734	0.000	9.547	59.188	50.039	0.000	9.152	62.9	54.4	10.0	4.0	6.4	24.00	
Итого:	31.106	1965.313	1625.789	0.000	339.523	1929.297	1603.273	0.000	326.021	63.3	54.6	10.0	4.0	6.4	768.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.04.23 24:00	2327.914	151139.36	126723.51	148440.52	125030.36	65874.11
16.03.23 24:00	2296.808	149174.05	125097.72	146511.22	123427.09	65106.11
Итого:	31.106	1965.31	1625.79	1929.30	1603.27	768.00

Отчетный период: 768.00 ч

Время работы: 768.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой зап.-пит.(Эл) Неиспр.авт.(Не) Диап. Гу(ДГ) Диап. т (ДТ) dt<min (D)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MaxPrint, версия: 1.36



V = 339,523 м³
 Q Гкал = 21,186