

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
Адрес объекта: ул. Советская д.107
Теплосчетчик МКТС: № 011609-1 Версия МКТС: 2.51
Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	5.234	487.38	484.50	2.87	49.8	39.0	10.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
18.03.23	5.959	486.06	483.25	2.83	53.3	41.0	12.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
19.03.23	5.989	486.25	483.44	2.78	53.7	41.4	12.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
20.03.23	5.431	486.50	483.69	2.82	51.5	40.3	11.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
21.03.23	4.262	488.19	485.31	2.89	46.3	37.6	8.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
22.03.23	4.103	485.44	482.50	2.91	45.5	37.0	8.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
23.03.23	3.822	486.81	483.88	2.94	44.4	36.6	7.8	5.4	4.9	24.00	0.00	
24.03.23	3.554	486.81	483.88	2.92	43.0	35.7	7.3	5.4	4.8	24.00	0.00	
25.03.23	3.636	486.81	483.88	2.96	43.7	36.2	7.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
26.03.23	3.588	486.75	483.81	2.90	43.2	35.8	7.4	5.4	4.8	24.00	0.00	
27.03.23	4.096	486.50	483.63	2.90	45.6	37.1	8.4	5.4	4.9	24.00	0.00	
28.03.23	4.200	486.31	483.38	2.91	46.0	37.4	8.6	5.5	4.9	24.00	0.00	
29.03.23	3.815	485.63	481.94	3.71	44.2	36.3	7.9	5.4	4.8	24.00	0.00	
30.03.23	4.712	487.50	484.63	2.89	48.0	38.4	9.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
31.03.23	5.721	485.19	482.38	2.81	52.8	41.0	11.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
01.04.23	4.695	483.94	481.06	2.89	48.3	38.6	9.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
02.04.23	3.617	483.50	480.56	2.96	43.3	35.8	7.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
03.04.23	3.415	483.56	480.63	2.92	42.3	35.3	7.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
04.04.23	3.354	480.31	477.38	2.91	42.4	35.4	7.0	5.4	4.9	24.00	0.00	
05.04.23	3.420	483.13	480.25	2.91	42.7	35.6	7.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
06.04.23	3.555	483.19	480.25	2.91	43.0	35.7	7.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
07.04.23	3.836	482.13	479.25	2.88	44.1	36.2	8.0	5.5	4.9	24.00	0.00	
08.04.23	3.828	483.56	480.69	2.87	44.5	36.5	7.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
09.04.23	3.442	483.69	480.81	2.88	43.0	35.8	7.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
10.04.23	3.545	483.25	480.38	2.88	43.3	36.0	7.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
11.04.23	3.146	483.00	480.13	2.87	41.8	35.2	6.5	5.4	4.9	24.00	0.00	
12.04.23	3.371	482.88	480.00	2.88	42.9	36.0	7.0	5.4	4.8	24.00	0.00	
13.04.23	3.157	483.06	480.19	2.88	41.7	35.2	6.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
14.04.23	4.023	482.94	480.06	2.88	44.5	36.2	8.3	5.4	4.8	24.00	0.00	
15.04.23	4.547	482.56	479.69	2.85	47.0	37.6	9.4	5.4	4.9	24.00	0.00	
16.04.23	3.968	482.75	479.88	2.86	44.9	36.7	8.2	5.4	4.8	24.00	0.00	
17.04.23	3.387	482.50	479.63	2.86	42.3	35.3	7.0	5.4	4.8	24.00	0.00	
Итого:	130.429	15508.06	15414.88	93.13	45.4	37.0	8.4	5.5	4.9	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	11555.368	921059.19	913778.50	72306.56
16.03.23 24:00	11424.939	905551.13	898363.63	71538.56
Итого:	130.429	15508.06	15414.88	768.00

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min(D/G) Gv>max(D/G) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: