

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Советская д.114 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 357038
 Дата последней проверки теплосчетчика _____
 Глод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		M1-M2 утечка	Vi	Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2			M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	нераб. Тн		
17.03.23	2.684	102.6885	103.8506	-	0.00	68.71	42.57	1.1621	26.14	0.00	24.00	
18.03.23	2.954	122.9657	124.1074	-	0.00	69.07	45.05	1.1377	24.02	0.00	24.00	
19.03.23	3.029	132.9453	133.9453	-	0.00	68.87	46.04	1.2441	22.82	0.00	24.00	
20.03.23	3.040	133.1914	134.4141	-	0.00	68.68	45.86	1.2227	22.82	0.00	24.00	
21.03.23	2.332	84.2559	85.3711	-	0.00	68.65	40.98	1.1152	27.68	0.00	24.00	
22.03.23	1.899	64.4844	65.3867	-	0.00	67.71	38.25	0.9023	29.46	1.52	22.48	U
23.03.23	1.925	73.8496	74.7480	-	0.00	63.90	37.82	0.8984	26.08	0.41	23.59	U
24.03.23	1.684	56.1680	56.7559	-	0.00	66.20	36.20	0.5879	30.00	0.00	24.00	
25.03.23	1.648	53.0664	53.6074	-	0.00	67.40	36.34	0.5410	31.07	0.00	24.00	
26.03.23	1.433	43.5762	44.0039	-	0.00	67.71	38.20	0.7477	29.52	0.00	24.00	
27.03.23	1.956	66.2969	67.0215	-	0.00	67.71	38.20	0.7477	29.52	0.00	24.00	
28.03.23	2.222	81.2324	82.0020	-	0.00	68.06	37.73	0.7070	27.35	0.00	24.00	
29.03.23	1.924	63.4590	64.1660	-	0.00	67.87	39.65	0.7324	28.22	0.00	24.00	
30.03.23	2.169	76.8848	77.6172	-	0.00	67.87	39.65	0.7324	28.22	0.00	24.00	
31.03.23	3.046	138.0156	138.9082	-	0.00	67.26	45.19	0.8926	22.07	0.00	24.00	
01.04.23	2.402	92.8438	93.6191	-	0.00	68.28	42.42	0.7754	25.87	0.00	24.00	
02.04.23	1.612	50.6738	51.1973	-	0.00	66.95	35.12	0.5215	31.83	0.00	24.00	
03.04.23	1.589	49.1133	49.5801	-	0.00	66.95	35.12	0.5215	31.83	0.00	24.00	
04.04.23	1.550	48.6602	49.1777	-	0.00	67.37	35.00	0.4668	32.36	0.00	24.00	
05.04.23	1.540	49.7051	50.2070	-	0.00	67.21	35.33	0.5176	31.87	0.00	24.00	
06.04.23	1.542	49.5781	50.1035	-	0.00	66.74	35.00	0.5254	30.99	0.00	24.00	
07.04.23	1.657	55.5117	56.1289	-	0.00	67.13	36.00	0.5020	31.13	0.00	24.00	
08.04.23	1.630	53.3457	54.0723	-	0.00	67.39	37.53	0.6172	29.86	0.96	23.04	U
09.04.23	1.352	41.7656	42.2852	-	0.00	67.39	37.53	0.6172	29.86	0.96	23.04	U
10.04.23	1.674	55.1113	55.8691	-	0.00	67.39	37.53	0.6172	29.86	0.96	23.04	U
11.04.23	1.422	43.7695	44.2676	-	0.00	67.28	34.77	0.4980	32.51	0.00	24.00	
12.04.23	1.545	51.2715	51.7910	-	0.00	66.76	36.61	0.5195	30.15	0.00	24.00	
13.04.23	1.259	38.8008	39.1152	-	0.00	66.23	33.78	0.3145	32.46	0.00	24.00	
14.04.23	1.677	56.9258	57.5039	-	0.00	67.13	37.66	0.5781	29.48	0.00	24.00	
15.04.23	2.006	75.1113	75.7832	-	0.00	66.62	39.51	0.6719	26.72	0.00	24.00	
16.04.23	1.796	64.5020	65.1133	-	0.00	66.59	38.73	0.6113	27.85	0.00	24.00	
17.04.23	1.522	49.4043	49.9043	-	0.00	66.05	35.23	0.5000	30.82	0.00	24.00	
Итого	61.722	2218.9355	2241.6240	0.0000	0.00	67.56	39.74	22.6883	27.82	2.90	765.10	2.90

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
17.04.23	24:00	355.293	18248.53	18379.23	0.00	2564.72
17.03.23	00:00	293.571	16029.59	16137.61	0.00	1799.62
Итого		61.722	2218.94	2241.62	0.00	765.10

отчетный период _____768.00_час.

период норм. работы _____765.10_час.

период отключения питания (U) _____2.898_час.

период t1-t2 < min (D) _____0.000_час.

период G>max (G) _____0.000_час.

период функц. отказа (E) _____0.000_час.

период G<min (g) _____0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 64,956 Гкал