

Организация ООО "Управдом Юг Подмосковья"
 Адрес ул. Советская д.114Б
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней проверки теплосчетчика

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 363770

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч ДУ= мм
 ГП : 10 л/ммП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классифи ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Тн		Работы Тр
17.03.23	1.804	205.44	210.0986	206.81	210.4844	-1.37	70.7	61.9	8.8	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
18.03.23	1.832	203.65	208.2871	205.03	208.6699	-1.38	70.8	61.9	9.0	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
19.03.23	1.823	201.38	205.9297	202.76	206.3213	-1.38	70.6	61.5	9.0	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00	
20.03.23	1.832	204.39	208.9717	205.77	209.3604	-1.38	70.7	61.3	8.9	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
21.03.23	1.808	210.83	215.6172	212.26	216.0586	-1.43	70.2	62.2	8.5	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
22.03.23	1.676	198.58	203.0635	199.93	203.4971	-1.34	70.5	62.1	8.4	0.0	5.9	4.4	1.53	22.47	U
23.03.23	1.546	210.46	214.7598	211.86	215.3428	-1.40	66.5	59.2	7.3	0.0	6.0	4.3	0.42	23.58	U
24.03.23	1.733	214.76	219.5801	216.17	220.0508	-1.41	70.3	62.3	8.0	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
25.03.23	1.717	215.22	220.0664	216.66	220.5801	-1.44	70.4	62.5	7.9	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
26.03.23	1.677	213.71	218.4961	215.14	219.0273	-1.43	70.3	62.4	7.8	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
27.03.23	1.675	212.61	217.3711	214.01	217.8691	-1.40	70.2	62.4	7.8	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
28.03.23	1.699	213.24	218.0605	214.62	218.5098	-1.38	70.5	62.6	7.9	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
29.03.23	1.699	214.52	219.3691	215.89	219.8164	-1.37	70.6	62.7	7.9	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
30.03.23	1.663	195.12	199.4746	196.38	199.8262	-1.25	70.1	61.6	8.5	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
31.03.23	1.671	190.78	194.9609	192.02	195.2891	-1.24	69.3	60.6	8.7	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00	
01.04.23	1.720	199.62	204.0645	200.89	204.4238	-1.28	70.2	61.6	8.6	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
02.04.23	1.689	201.30	205.7734	202.59	206.1484	-1.29	69.9	61.6	8.4	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
03.04.23	1.651	205.23	209.8359	206.56	210.2676	-1.33	70.3	62.3	8.0	0.0	6.0	4.5	0.00	24.00	
04.04.23	1.588	205.77	210.3262	207.09	210.7891	-1.32	69.8	62.1	7.7	0.0	6.0	4.5	0.00	24.00	
05.04.23	1.575	204.63	209.1660	205.94	209.6289	-1.31	69.8	62.2	7.7	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00	
06.04.23	1.539	180.99	185.0000	182.17	185.3379	-1.17	69.7	61.3	8.5	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
07.04.23	1.500	171.45	175.2930	172.53	175.5527	-1.08	70.2	61.5	8.7	0.0	5.5	4.3	0.97	23.03	U
08.04.23	1.549	178.26	182.2539	179.42	182.5742	-1.16	70.2	61.5	8.7	0.0	5.4	4.3	0.00	24.00	
09.04.23	1.549	181.36	185.4473	182.53	185.7754	-1.17	69.9	61.5	8.4	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
10.04.23	1.538	182.35	186.4023	183.52	186.7363	-1.17	69.9	61.5	8.4	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
11.04.23	1.550	189.42	193.7168	189.64	194.0879	-1.21	70.6	62.5	8.2	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
12.04.23	1.492	188.33	192.4512	189.56	192.8809	-1.23	69.3	61.4	7.9	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
13.04.23	1.499	186.94	191.0605	188.15	191.4648	-1.21	69.6	61.6	8.0	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00	
14.04.23	1.517	178.48	182.3789	179.64	182.7246	-1.16	69.3	60.8	8.5	0.0	5.4	4.3	0.00	24.00	
15.04.23	1.563	175.93	179.7715	177.08	180.0879	-1.15	69.3	60.4	8.9	0.0	5.4	4.3	0.00	24.00	
16.04.23	1.548	180.78	184.7715	181.94	185.1094	-1.17	69.7	61.2	8.5	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
17.04.23	1.545	185.61	189.7480	186.82	190.1270	-1.21	70.0	61.7	8.3	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
Итого	52.467	6301.16	6441.5674	6342.37	6454.4199	-41.21	70.0	61.7	8.3	0.0	5.8	4.4	2.92	765.08	2.92

Соборская, 1110

время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.04.23 24:00	200.634	20738.23	20880.21	21209.59	21242.02	2564.93
17.03.23 00:00	148.167	14437.07	14337.84	14768.02	14787.60	1799.85
ИТОГО	52.467	6301.16	6342.37	6441.57	6454.42	765.08



Q = 52,467 Гкал/ч

Отчетный период — 768.00_час, период норм. работы — 765.08_час

Период отключения питания (U) — 2.920_час, период функ. отказа (E) — 0.000_час

Период t2-t1 < min (D) — 0.000_час, период G-min (G) — 0.000_час

Период G>max (G) — 0.000_час



Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Л.С.М.Р.И.С. 7