

СОВЕТСКИЙ

зация_000 "Управдом ЮГ Подмосковья"
_ул. Советская д.118
плоскетчика_КМ-5-2
последней поверки теплосчетчика

Номер договора
Телефон
Номер теплосчетчика_369386

Гнод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с_01.04.2023_ по_17.04.2023_

Q Гкал	масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
1.23	0.954	74.0256	71.00	72.0663	1.43	69.6	56.4	13.2	0.0	1.6	1.8	17.30	6.70	ED
2.23	3.080	270.4370	262.44	266.5697	2.14	69.8	58.1	11.6	0.0	5.8	5.6	0.00	24.00	
3.23	3.113	273.73	271.58	275.9447	2.15	70.2	58.8	11.4	0.0	5.8	5.6	0.00	24.00	
4.23	1.875	169.7727	164.72	282.9022	1.23	70.0	58.7	11.3	0.0	3.9	3.8	9.84	14.16	E
5.23	0.000	0.0000	0.00	285.3578	0.00	20.0	1.0	19.0	0.0	1.3	1.2	24.00	0.00	E
6.23	0.000	0.0000	0.00	254.5583	0.00	20.0	1.0	19.0	0.0	1.2	1.1	24.00	0.00	E
7.23	0.000	0.0000	0.00	251.5068	0.00	20.0	1.0	19.0	0.0	1.1	1.1	24.00	0.00	E
8.23	0.340	27.8875	27.49	191.6191	-0.25	69.6	57.1	12.5	0.0	1.6	1.6	21.30	2.70	E
9.23	3.126	251.78	251.65	255.5889	0.13	70.3	57.9	12.4	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00	
10.23	3.066	251.23	251.10	254.5915	0.14	69.9	57.6	12.2	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00	
11.23	3.097	261.34	261.29	265.4651	0.06	70.5	58.6	11.9	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
12.23	2.969	257.84	257.77	261.7783	0.07	69.3	57.7	11.5	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
13.23	2.989	256.17	256.07	260.0625	0.10	69.5	57.8	11.7	0.0	5.5	5.3	0.00	24.00	
14.23	3.040	244.98	244.84	248.5686	0.14	69.5	57.1	12.4	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00	
15.23	3.048	238.09	237.92	241.4473	0.17	69.1	56.2	12.8	0.0	5.4	5.3	0.03	23.97	D
16.23	3.092	247.35	247.22	250.9871	0.13	69.6	57.1	12.5	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00	
17.23	3.103	254.82	254.70	258.6560	0.12	69.9	57.7	12.2	0.0	5.5	5.3	0.00	24.00	
Итого	36.890	3135.6653	3059.81	4178.0703	7.74	69.8	57.8	12.0	0.0	4.2	4.1	120.47	287.53	120.47

интеграторов КМ-5

Q	M1	M2	V1	V2	TP
71.723	5464.29	3114.21	5586.73	4233.31	531.11
34.833	2396.73	54.40	2451.07	55.24	243.58
36.890	3067.55	3059.81	3135.67	4178.07	287.53

Период: 408.00 час. Период норм. работы: 287.53 час.
 (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 103.142 час.
 (D) 17.329 час. Период G-min (G) 0.000 час.
 (G) 0.000 час.



D = 41,803 Гкал