

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 17.03.2023 по 17.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д. 89Теплосчетчик МКТС: № 011439-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эл., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атн		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	1.980	315.50	313.44	2.06	51.1	44.8	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.03.23	2.219	314.75	312.69	2.09	54.3	47.3	7.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.03.23	2.231	314.75	312.69	2.11	54.7	47.6	7.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.03.23	1.981	315.06	313.00	2.04	51.9	45.6	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.03.23	1.583	315.13	313.06	2.04	46.8	41.7	5.0	4.0	4.0	23.97	0.03	Dt
22.03.23	1.553	314.63	312.56	2.03	46.3	41.3	5.0	4.0	4.0	23.95	0.05	Dt
23.03.23	1.412	315.25	313.31	2.03	44.8	40.3	4.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
24.03.23	1.382	315.31	313.31	1.96	44.2	39.8	4.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
25.03.23	1.327	315.25	313.25	1.98	43.9	39.7	4.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
26.03.23	1.398	315.19	313.19	2.02	44.4	40.0	4.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
27.03.23	1.563	315.06	313.00	2.06	46.5	41.5	5.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
28.03.23	1.560	315.00	312.94	2.07	46.5	41.5	5.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.03.23	1.466	315.19	313.06	2.09	45.0	40.3	4.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
30.03.23	1.862	315.94	313.81	2.13	49.7	43.8	5.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
31.03.23	2.139	314.06	311.94	2.12	53.7	46.8	6.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
01.04.23	1.712	313.31	311.13	2.19	48.5	43.1	5.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.04.23	1.374	313.38	311.06	2.31	43.8	39.4	4.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.04.23	1.313	313.44	311.06	2.37	43.0	38.8	4.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.04.23	1.241	298.81	296.56	2.27	43.1	39.0	4.2	4.0	4.0	22.89	1.11	Эл
05.04.23	1.290	313.13	310.75	2.41	43.3	39.2	4.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.23	1.322	313.13	310.69	2.42	43.9	39.7	4.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.23	1.420	310.94	308.50	2.38	45.2	40.6	4.6	4.0	4.0	23.89	0.11	Dt
08.04.23	1.394	313.31	310.94	2.43	44.9	40.4	4.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.23	1.287	313.50	311.00	2.44	43.5	39.4	4.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.04.23	1.309	313.19	310.81	2.43	43.8	39.6	4.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.04.23	1.209	313.13	310.69	2.41	42.5	38.6	3.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
12.04.23	1.270	313.56	311.13	2.41	43.6	39.5	4.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
13.04.23	1.172	313.94	311.50	2.44	42.4	38.6	3.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
14.04.23	1.485	313.63	311.31	2.40	46.0	41.2	4.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
15.04.23	1.617	313.31	310.88	2.43	47.7	42.6	5.2	3.9	4.0	24.00	0.00	
16.04.23	1.406	313.63	311.19	2.44	45.2	40.7	4.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
17.04.23	1.250	313.50	311.06	2.41	43.0	39.0	4.0	3.9	4.0	24.00	0.00	Эл
<b>Итого:</b>	<b>48.727</b>	<b>10036.88</b>	<b>9965.50</b>	<b>71.42</b>	<b>46.2</b>	<b>41.3</b>	<b>4.9</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>766.70</b>	<b>1.30</b>	<b>ЭлDt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	4209.364	602776.06	597753.44	72487.73
16.03.23 24:00	4160.637	592739.19	587787.94	71721.03
<b>Итого:</b>	<b>48.727</b>	<b>10036.88</b>	<b>9965.50</b>	<b>766.70</b>

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 766.70 чСуммарное время отказа: 1.30 ч = 1.11 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.19

Отклад-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv&lt;min (DG) Gv&gt;max (DG) dt&lt;min (DG)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36Q = 48,81 Гкал