

нет газа?
погреш.

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подольского"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКСС	Номер прибора:	10758
Адрес дома:	ул Советская 91,	Система:	Отп

Постоянная величина учета параметров теплопотребления за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Учеыч, т		Объем, м3			Температура, С			Давл, ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.03	2,05	276,16	276,91	1,25	0,00	281,56	278,41	2,16	50,72	43,34	7,38	5,33	5,08	24,0	
18.03	2,30	277,75	276,47	1,28	0,00	281,83	279,28	2,34	54,15	45,85	8,3	5,36	5,1	24,0	
19.03	2,32	277,81	276,53	1,28	0,00	281,75	279,38	2,38	54,51	46,16	8,36	5,36	5,1	24,0	
20.03	2,08	277,78	276,53	1,25	0,00	281,38	279,13	2,25	52,0	44,49	7,51	5,36	5,1	24,0	
21.03	1,67	278,00	276,78	1,22	0,00	280,94	279,00	1,94	46,78	40,78	6,0	5,35	5,11	24,0	
22.03	1,52	276,94	275,69	1,25	0,00	279,75	277,88	1,88	46,17	40,29	5,88	5,31	5,07	23,08	
23.03	1,50	277,38	276,16	1,22	0,00	280,06	278,25	1,81	44,87	39,45	5,42	5,29	5,06	24,0	
24.03	1,44	277,31	276,13	1,19	0,00	279,88	278,06	1,81	43,8	38,61	5,19	5,29	5,06	24,0	
25.03	1,41	277,31	276,06	1,25	0,00	279,88	278,13	1,75	43,98	38,88	5,1	5,28	5,06	24,0	
26.03	1,44	277,28	276,09	1,19	0,00	279,88	278,06	1,81	43,98	38,76	5,22	5,28	5,06	24,0	
27.03	1,51	277,31	276,09	1,22	0,00	280,19	278,25	1,94	46,3	40,51	5,79	5,29	5,05	24,0	
28.03	1,61	277,19	275,97	1,22	0,00	280,06	278,19	1,88	46,5	40,7	5,8	5,31	5,07	24,0	
29.03	1,50	277,19	276,06	1,13	0,00	279,88	278,13	1,75	44,83	39,43	5,4	5,29	5,06	24,0	
30.03	1,67	278,31	277,09	1,22	0,00	281,50	279,95	1,94	48,16	42,43	6,73	5,3	5,06	24,0	
31.03	2,19	276,88	275,75	1,13	0,00	280,69	278,50	2,19	53,53	45,82	7,9	5,3	5,04	24,0	
01.04	1,75	276,81	274,75	1,06	0,00	278,94	277,06	1,88	48,69	42,2	6,49	5,31	5,06	24,0	
02.04	1,42	275,31	274,25	1,06	0,00	277,81	276,25	1,56	43,73	38,57	5,16	5,32	5,1	24,0	
03.04	1,36	275,25	274,25	1,00	0,00	277,89	276,13	1,56	42,88	37,94	4,94	5,32	5,09	24,0	
04.04	1,34	273,31	272,31	1,00	0,00	275,75	274,19	1,56	42,96	38,04	4,92	5,29	5,07	24,0	
05.04	1,34	274,94	273,97	0,97	0,00	277,44	275,94	1,50	43,22	38,35	4,87	5,3	5,08	24,0	
06.04	1,37	275,00	273,97	1,03	0,00	277,80	275,94	1,56	43,66	38,65	5,01	5,3	5,08	24,0	
07.04	1,49	274,38	273,38	1,00	0,00	277,06	275,44	1,63	44,89	39,47	5,42	5,31	5,09	24,0	
08.04	1,47	275,25	274,25	1,00	0,00	277,94	276,31	1,63	44,93	39,6	5,33	5,32	5,09	24,0	
09.04	1,35	275,25	274,19	1,06	0,00	277,75	276,19	1,56	43,45	38,54	4,91	5,31	5,09	24,0	
10.04	1,38	275,00	274,00	1,00	0,00	277,50	276,00	1,50	43,82	38,79	5,03	5,31	5,06	24,0	
11.04	1,24	274,81	273,81	1,00	0,00	277,19	275,63	1,56	42,3	37,77	4,53	5,28	5,05	24,0	
12.04	1,30	272,13	271,06	1,06	0,00	274,58	273,06	1,50	43,5	38,7	4,8	5,27	5,04	24,0	
13.04	1,20	270,88	269,88	1,00	0,00	273,19	271,69	1,50	42,23	37,79	4,44	5,27	5,04	24,0	
14.04	1,49	270,94	269,94	1,00	0,00	273,63	272,00	1,63	45,49	39,99	5,5	5,27	5,04	24,0	
15.04	1,66	270,81	269,75	1,06	0,00	273,81	272,06	1,75	47,64	41,51	6,13	5,29	5,05	24,0	
16.04	1,45	270,81	269,81	1,00	0,00	273,50	271,81	1,69	45,29	39,92	5,37	5,28	5,04	24,0	
17.04	1,28	270,56	269,44	1,13	0,00	272,94	271,38	1,56	42,80	38,15	4,74	5,27	5,04	24,0	
Итого:	50,54	8813,03	8777,31	35,72	0,00	8903,19	8700,00	56,94	46,04	40,30	5,74	5,30	5,07	787,98	

Показания инверторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.03.2023	24:00	4541,80	521436,91	518526,63	71043,56
17.04.2023	24:00	4592,34	530249,94	527303,94	71811,53
ИТОГО:		50,54	8813,03	8777,31	767,98

Классификация ошибок:

- 0 - отключение по И-1/2-стпн
- G - отключение по Стпн, Стпк
- F - функциональный отказ
- И - отключение питания

Тотч.	= Тнарб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	+ ТГ<min	+ ТГ>max	+ Тд.о.
768,00	= 767,98	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 50,544 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации



Q = 50,541 Гкал