

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмоскья"  
 Адрес объекта: ул. Советская д.99  
 Теплосчетчик МКТС: № 010162-1 Версия МКТС: 2.54  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	2.858	338.13	338.44	-0.32	50.7	42.2	8.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
18.03.23	3.256	337.31	337.63	-0.34	54.2	44.5	9.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
19.03.23	3.305	337.38	337.81	-0.37	54.6	44.8	9.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
20.03.23	2.956	337.38	337.69	-0.31	52.3	43.5	8.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
21.03.23	2.303	338.25	338.56	-0.32	47.0	40.2	6.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
22.03.23	2.078	315.31	315.63	-0.32	46.2	39.6	6.6	4.8	4.3	22.48	1.52	Эл
23.03.23	2.083	337.06	337.38	-0.33	45.1	38.9	6.2	4.7	4.2	24.00	0.00	
24.03.23	1.968	337.06	337.38	-0.35	43.7	37.9	5.8	4.7	4.2	24.00	0.00	
25.03.23	1.995	336.94	337.38	-0.36	44.2	38.3	5.9	4.7	4.2	24.00	0.00	
26.03.23	1.991	336.94	337.25	-0.40	43.9	38.0	5.9	4.7	4.2	24.00	0.00	
27.03.23	2.277	336.75	337.25	-0.42	46.3	39.5	6.8	4.7	4.2	24.00	0.00	
28.03.23	2.303	336.75	337.00	-0.32	46.7	39.9	6.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
29.03.23	2.100	336.81	337.19	-0.37	44.9	38.7	6.2	4.7	4.2	24.00	0.00	
30.03.23	2.649	337.94	338.44	-0.45	49.0	41.1	7.8	4.8	4.2	24.00	0.00	
31.03.23	3.188	336.31	336.75	-0.45	53.7	44.2	9.5	4.7	4.3	24.00	0.00	
01.04.23	2.593	335.56	335.94	-0.43	49.0	41.3	7.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
02.04.23	1.988	335.00	335.50	-0.44	43.9	38.0	5.9	4.8	4.3	24.00	0.00	
03.04.23	1.865	334.88	335.31	-0.44	43.0	37.4	5.6	4.8	4.3	24.00	0.00	
04.04.23	1.821	332.38	332.81	-0.45	43.0	37.5	5.5	4.7	4.3	24.00	0.00	
05.04.23	1.854	334.44	334.94	-0.51	43.3	37.8	5.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
06.04.23	1.924	334.44	334.94	-0.51	43.7	37.9	5.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
07.04.23	2.011	321.06	321.56	-0.48	45.0	38.7	6.3	4.8	4.3	23.04	0.96	Эл
08.04.23	2.073	334.69	335.19	-0.51	45.1	38.9	6.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
09.04.23	1.875	334.75	335.19	-0.48	43.6	38.0	5.6	4.8	4.3	24.00	0.00	
10.04.23	1.931	334.44	334.94	-0.46	44.0	38.2	5.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
11.04.23	1.717	334.06	334.56	-0.46	42.4	37.2	5.1	4.7	4.2	24.00	0.00	
12.04.23	1.825	333.94	334.38	-0.46	43.6	38.1	5.5	4.7	4.2	24.00	0.00	
13.04.23	1.673	334.19	334.63	-0.45	42.3	37.3	5.0	4.7	4.2	24.00	0.00	
14.04.23	2.151	334.56	335.00	-0.46	45.3	38.9	6.4	4.7	4.2	24.00	0.00	
15.04.23	2.436	334.31	334.81	-0.45	47.8	40.5	7.3	4.7	4.3	24.00	0.00	
16.04.23	2.139	334.50	334.94	-0.44	45.6	39.2	6.4	4.7	4.2	24.00	0.00	
17.04.23	1.820	334.13	334.50	-0.41	43.0	37.5	5.5	4.7	4.2	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>71.003</b>	<b>10707.63</b>	<b>10720.88</b>	<b>-13.26</b>	<b>46.1</b>	<b>39.5</b>	<b>6.6</b>	<b>4.8</b>	<b>4.3</b>	<b>765.51</b>	<b>2.49</b>	<b>Эл</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	5595.712	578220.63	578214.13	62405.68
16.03.23 24:00	5524.708	567513.00	567493.25	61640.17
<b>Итого:</b>	<b>71.003</b>	<b>10707.63</b>	<b>10720.88</b>	<b>765.51</b>

Отчетный период: 768.00 ч  
 Время работы: 765.51 ч  
 Суммарное время отказа: 2.49 ч = 2.49 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Откл.эл-пит.(Эл)    Неисприн.(Не)    Gv<min (DG)    Gv>max(DG)    dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя:

Представитель  
поставщика:

